版本号：SDGYHGKJYXGS-2023-1　　受控文件：01

# 曹县综合行政执法局

# 城镇燃气事故应急预案

发布日期：2023年8月19日　　实施日期：2023年8月19日

# 应急预案编制小组

编制组长：

编制副组长：

编制人员：

校对人员：

审核人员：

审定人员：

曹县综合行政执法局

二0二三年八月十九日

# 批 准 页

全体员工：

由曹县综合行政执法局根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）编制的《生产安全事故应急预案》包括总则、应急预案体系、组织指挥体系、运行机制、应急响应、后期处置、应急保障、预案管理、负责等，本预案的符合性、有效性、科学性、衔接性均符合国家标准，并经校对、审核、审定、审议通过，现予以批准发布。

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故应急预案管理办法》和《山东省〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》的要求，本预案依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令），结合燃气经营、运行的特点，为及时处理燃气事故，保证燃气经营、运行的安全生产，特制定本预案。本预案是指导燃气安全事故应急救援的行动准则，要求燃气安全管理部门和燃气经营、运行单位认真组织好本应急预案的学习与培训，使每一位员工熟知本局、本公司、本岗位应急救援预案的任务和内容，提高从业人员安全生产意识、预防预警意识和事故应急处置能力，望全体员工认真遵照执行。

本预案自发布之日起生效实施。

曹县行政执法管理局

2023年8月19日

# 应急预案执行部门签署页

| 项　目 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组　长 | | | |
| 副组长 | | | |
| 成　员 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 审　核 | | | |
| 批　准 | | | |

# 目 录

曹县城镇燃气突发事件应急预案……1
1 总则……1
1.1编制目的……1
1.2编制依据……1
1.3适用范围……2
1.4工作原则……2
1.5曹县燃气基本概况……3
1.6风险分析……3
1.7事故分级……3
2 应急预案体系……5
3 组织指挥体系……5
3.1 县级领导机制……5
3.2 城镇燃气突发事件专项应急指挥部组织机构……6
3.4 县级各专业组组成……12
3.5 各专业组职责……13
3.6 镇（街道）和基层组织应急指挥机制……16
3.7 现场应急工作组及职责……17
3.8 专家组……19
4 运行机制……19

4.1日常预防及风险防控…… 19
4.2预防监测……21
4.3预警……21
4.4信息报告……24
5应急响应……26
5.1响应分级……26
5.2响应等级调整…… 27
5.3先期处置……27
5.4处置措施……28
5.5场指挥与协调…… 30
5.6信息共享和处理…… 30
5.7信息发布……31
5.8响应终止（应急结束）…… 31
6 后期处置……32
6.1善后处置……32
6.2调查与评估……33
7 应急保障……34
7.1通信保障……34
7.2队伍保障……34
7.3后勤保障……36
7.4治安保障……36
7.5经费保障……37

7.6医疗保障……37
7.7交通运输保障…… 37
7.8技术支持……37
8 预案运行……38
8.1应急值班……38
8.2宣传教育……38
8.3培训……39
8.4演练……39
8.5奖惩和责任追究…… 39
8.6预案管理……40
9 附则……40
9.1制定与管理……40
9.2燃气企业分布…… 40
9.3解释部门……45
9.4实施时间……45

# 曹县城镇燃气突发事件应急预案

## 1 总则

### 1.1编制目的

为有效预防、及时处置本县城镇燃气事故，提高城镇燃气事故应急处置能力，最大限度减少燃气事故及其造成的人员伤亡和财产损失，保障县域经济持续稳定发展和城市安全运行，特编制本预案。

### 1.2编制依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提高我县应对城镇燃气突发事件的能力，推进治理体系和治理能力现代化水平提升，维护全县安全和社会稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《城市燃气安全管理规定》、《石油天然气管道保护条例》、《城镇燃气管理条例》、《城市供气系统重大事故应急预案》、《山东省燃气管理条例》、《山东省工程建设及燃气特大生产安全事故应急救援预案》、《山东省住房和城乡建设厅城镇供气系统重大事故应急预案》《山东省突发事件应对条例》、《山东省突发事件总体应急预案》、《菏泽市突发事件总体应急预案》、《菏泽市燃气事故应急预案》、《曹县突发事件总体应急预案》等法律、法规和有关规定，结合曹县实际编制本预案。

1.3适用范围

本预案适用于发生在我县行政区域内，或发生在行政区域外影响我县区燃气供应，应由我县处置或参与处置的城镇燃气突发事件。

城区范围内发生管道天然气突发事件的，县相关部门、突发事件发生地镇街要积极配合县相关部门开展应急处置。

1.4工作原则

贯彻"政府领导、社会参与、以人为本、预防为主、统一指挥、快速反应、属地管理、分级负责、专群结合、协同应对"的原则。

1．以人为本，减少危害。切实履行政府的社会管理和公共服务职能，保障人民群众生命财产安全。通过提升应急响应速度，最大限度地减少城镇燃气事故造成的人员伤亡、财产损失及社会危害。

2．居安思危，预防为主。将应急管理工作融入公共安全运行各个环节，坚持平时管理与应急处置相结合，落实各项预防措施，力争做到早发现、早报告、早控制、早解决。

3．统一领导，分工协作。健全统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主的应急管理体制。

4．统筹安排，协调配合。充分整合现有人力、物力、信息和科技等资源，进行科学管理、合理配置，实现部门之间的

协调联动，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、运转高效的应急管理机制。

1.5曹县燃气基本概况

曹县管辖范围内现有燃气企业27家；其中管道天然气供应企业2家，汽车加气站5家，液化石油气经营企业20家，主管部门为曹县综合行政执法局。

1.6风险分析

燃气运行过程中，受行业自身和外界因素影响，主要存在以下几方面风险因素：各类场站燃气储存设施存在发生燃气泄漏、火灾、爆炸等风险，容易造成人员伤亡、财产损失，影响正常供气；天然气输配系统存在发生燃气泄漏、火灾、爆炸等风险，容易造成人员伤亡、财产损失，影响正常供气；存在因用户违规使用燃气、用户燃气设施故障等因素导致燃气泄漏、火灾、爆炸等风险，造成人员伤亡、财产损失；存在因上游气源供应不足、上游输配设施故障导致天然气供应中断的风险，影响人民群众的生产、生活。

1.7事故分级

城镇燃气突发事件按照其性质、造成损失、危害程度、可控性和影响范围等因素，从高到低一般分为：I级（特别重大）、II 级（重大）、III 级（较大）和IV 级（一般）四个级别。

1.7.1 I级（特别重大）燃气突发事故

符合下列条件之一的燃气突发事件为特别重大燃气突发事故：

（1）造成30人以上死亡，或者100人以上重伤；

（2）造成500万元以上直接经济损失；

（3）造成3万户以上居民和特别重要设施连续停气24小时或以上。

1.7.2 II 级（重大）燃气突发事故

符合下列条件之一的燃气突发事件为重大燃气突发事故：

（1）造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤；

（2）造成300万元以上500万元以下直接经济损失；

（3）造成1万户以上3万户以下居民和特别重要设施连续停气24小时或以上。

1.7.3 III 级（较大）燃气突发事故

符合下列条件之一的燃气突发事件为较大燃气突发事故：

（1）造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤；

（2）造成100万元以上300万元以下直接经济损失；

（3）造成4000户以上1万户以下居民和特别重要设施供气24小时连续停气24小时或以上。

1.7.4 IV 级（一般）燃气突发事故

符合下列条件之一的燃气突发事件为一般燃气突发事故：

（1）造成3人以下死亡，或者10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同）；


（2）造成100万元以下直接经济损失；

（3）造成4000户以下居民和特别重要设施连续停气24小时或以上。

**上述划分所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。**

2 应急预案体系

本预案为《曹县突发事件总体应急预案》的专项应急预案，与《曹县突发事件总体应急预案》相衔接。




各城镇燃气企业的应急预案，由各企业制定，要针对本单位和基层组织面临的风险，规范突发事件应对工作。

3 组织指挥体系

3.1 县级领导机制

县政府研究部署突发事件防范应对工作。发生一般及以上

突发事件，根据市委、市政府有关要求和应对处置工作需要，由县委、县政府决定成立总指挥部，统一领导、组织指挥应对工作。

3.2 城镇燃气突发事件专项应急指挥部组织机构


县政府成立曹县城镇燃气事故应急处置指挥部（以下简称"指挥部")。由县政府分管副县长任指挥长，由县政府办公室对应联系副主任和县综合行政执法局局长担任副指挥长。

指挥部成员由各镇街人民政府（办事处）、县委宣传部、县公安局、县消防救援大队、县综合行政执法局、县卫生健康局、菏泽市生态环境局曹县分局、县应急管理局、县民政局、县财政局、县市场监管局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县人力资源社会保障局、县工信局、县总工会、县气象局、县供电公司、移动公司、联通公司、电信公司以及各燃气经营企业组成。必要时，可及时将有关部门单位纳入指挥部。

指挥部下设办公室，负责城镇燃气应急指挥部日常工作，保障指挥部运转。办公室设在县综合行政执法局，办公室主任由县综合行政执法局主要负责人担任。

当发生城镇燃气供气事故时，指挥部成员必须按照指挥部指令迅速到达指定岗位，指挥部成员未在本县或有特殊情况不能到岗的，由所在部门按职务排序递补。

## 应急救援急指挥部主要职责



指挥部：城镇燃气事故发生后，由指挥部根据城镇燃气事故情况启动应急预案，组织有关部门成立现场指挥部，决策应急救援重大事项；现场组建专家组，为应急处置提供决策咨询建议和技术支持，必要时参与城镇燃气事故的调查评估；负责向县委县政府报告有关情况。

（1）全面负责城镇燃气突发事件的风险防控、监测预警、信息报告、应急救援处置、指挥调度、恢复与重建等工作；负责一般及以上城镇燃气突发事件的先期处置及协同处置，完整、准确地记录应急救援的重要事项，妥善保存相关原始资料和证据。超出我县应对能力时，报县政府提请上级政府或有关部门响应应对。

（2）负责组织开展城镇燃气突发事件风险辨识和应急资源调查工作；负责城镇燃气领域应急队伍、专家和应急物资装备等日常协调和联系。

（3）分析研判城镇燃气突发事件信息，依法依规做好信息发布和舆情应对工作。

（4）制定城镇燃气突发事件救援演练计划，组织、协调、调度指挥部成员单位，以及相关的应急队伍、物资装备等资源，按照预案和职责开展突发事件应急演练。

（5）依据风险辨识评估结果负责城镇燃气突发事件专项应急预案的编制、修订、宣传教育、解读培训。

（6）承担县政府交办的其它任务。

应急指挥部下设办公室，办公室设在县综合行政执法局，办公室主任由县综合行政执法局分管领导担任，负责应急指挥部的日常管理工作。

指挥长：根据城镇燃气事故现场情况，按照《曹县突发公共事件总体应急预案》下达抢险指令；根据事故情形，召集有关人员研究确定行动方案，下达执行命令；在非常紧急情况下，对副总指挥等提出的应急方案进行裁决。

副指挥长：协助总指挥工作；受总指挥委托行使现场总指挥权力；负责协调、指挥有关专业组工作。

县综合行政执法局（指挥部办公室）：负责指挥部日常工作；负责城镇燃气事故应急处置的综合协调；承担事故信息汇总、传递和分析报告；及时传达和落实指挥部各项决策和指令，并跟踪督促执行情况；负责组织抢修与恢复在城镇燃气事故中损坏的有关燃气管线等市政管线、设施；承办指挥部交办的其他工作。

县应急管理局：指导、协调城镇燃气突发事件现场应急救援工作;受县政府授权或委托参与燃气安全事故调查。

委托参与燃气安全事故调查。县市场监管局：负责配合或参与压力容器、压力管道等特种设备的抢险和事故调查与处置等相关工作。在突发城镇燃气事故时，负责对事故企业营业执照核查和配合事后处置。

县消防救援大队：组织城镇燃气应急救援队实施灭火工作（在对泄漏燃气进行喷水稀释时应听取专业抢险人员的意见），对城镇燃气事故中的被困人员进行救助，并协助燃气供应单位的工程技术人员进行现场侦检、器具堵漏、冷却抑爆、关阀断源等工作。

县公安局：负责城镇燃气事故区域的安全保卫工作，维护现场秩序和社会公共秩序。负责协助燃气专业应急救援队进入现场处置事件。遵照指挥部的指令负责协助组织群众疏散，如有必要，协助组织群众进入紧急避险场所，并维护公共秩序。负责组织指挥排爆、案件侦破等工作。发生燃气泄漏等紧急情况时，燃气供应单位必须采取紧急避险措施的，公安机关应当配合燃气供应单位实施入户抢险、抢修作业。

县民政局：协助做好事故疏散人员避难场所及衣、食、住的安排；负责相关应急救援物资的协调调拨。

县住房和城乡建设局：负责协调配合修复损坏的道路等市政设施，负责组织抢修与恢复在城镇燃气事故中损坏的有关供水、排水等市政管线、设施。

菏泽市生态环境局曹县分局：负责城镇燃气事故处置现场环境污染情况的监测。

县发展和改革局：在发生城镇燃气事故时，负责组织协调电力企业做好电力应急保障及电力系统抢险救援工作。负责承

办指挥部涉及电力应急保障的其他工作。

县财政局：为城镇燃气事故应对工作提供资金保障，并对资金的使用和效果进行监管和评估。

县交通运输局：负责城镇燃气事故组织协调有关部门做好交通运输保障工作；负责组织协调公路、桥梁的抢修与恢复。

县卫生健康局：负责组织开展受伤人员现场救治和伤员转院治疗工作。负责城镇燃气事故区域的卫生防疫工作。

县文化广电旅游局：负责组织指导有关单位对较大以上城镇燃气突发事件开展新闻发布和宣传报道工作。组织新闻单位进行燃气安全知识宣传。

县人力资源和社会保障局：负责事故企业及参与抢险的伤亡人员的工伤鉴定、医疗保险有关工作。

县气象局：组织对重大灾害性天气的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施；组织城镇燃气事故现场应急观测，提供燃气扩散模拟结果，为决策提供依据。

县总工会：依法参加事故调查处理，并向有关部门提出处理意见。

各镇街人民政府、园区管委会：负责本辖区燃气安全稳定供应，协调解决供、用气纠纷。制定本辖区相应的城镇燃气事故应急预案，协助相关部门处置城镇燃气事故，并负责城镇燃气事故处置过程的属地保障和善后工作。必要时组织群众疏

散，特殊情况下组织群众进入紧急避难场所，避免次生灾害事件发生。

国网曹县供电公司：负责提供城镇燃气事故救援时的电力供给，对损坏的电力设施、电线电缆进行抢修。

移动、联通、电信公司：负责事故状态通信联络保障，负责无信号区、信号较弱区域、信号飘逸区域临时基站的建设，保障事故应急通讯联络畅通。

各燃气经营企业：制定本公司的城镇燃气事故应急预案。负责根据本单位经营规模和供气方式组建相应的应急救援队伍。负责组织实施辖区内的燃气事故现场先期应急处置，协助有关部门实施抢险救援。必要时支援辖区外城燃气事故抢险救援。作为县政府处置燃气事故应急救援队伍，随时听从政府的调遣。协助制定现场抢修方案，具体组织实施现场抢修；做好生产调度、抢修作业、安全监护、用户通告等工作；做好后勤保障工作；配合做好事故调查、取证、分析工作。

上游气源供气企业：协助有关部门实施抢险救援工作。

3.4 县级各专业组组成

事故抢险救援组：由县消防救援大队牵头负责，有关镇街人民政府、园区、燃气经营企业配合。

医疗救护组：由县卫生健康局牵头负责，有关镇街人民政府、园区配合。

治安维护组：由县公安局牵头负责，有关乡镇人民政府、园区、街道配合。

环境监测组：由菏泽市生态环境局曹县分局牵头负责，县级有关单位、部门和有关镇街人民政府、园区、燃气经营企业配合。

事故调查组：受县政府授权或委托的部门（单位），负责指导协调一般性燃气生产安全事故调查处理，县级有关单位、部门和有关镇街人民政府、园区、燃气企业配合。

后勤保障组：由有关镇街人民政府、园区牵头负责，有关燃气企业配合。

新闻发布组：由县文化广电旅游局牵头负责，县融媒体中心等有关单位配合。

综合协调组：由县综合行政执法局牵头负责，县应急管理局、县市场监管局、菏泽市生态环境局单县分局、县工信局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县发展和改革局，有关镇街人民政府、园区、燃气经营企业配合。

恢复社会秩序组：由属地镇街人民政府牵头，由县综合行政执法局、县住房和城乡建设局、县工信局、县民政局、县财政局、县农业农村局、县应急管理局、燃气经营企业、园区配合。

3.5 各专业组职责

(1)事故抢险救援组

在有可能发生火灾时，组织带领消防队员赶赴现场，随时注意掌握警戒区域内的情况，提出防火、灭火方案报告现场总指挥；当发生火灾时，与现场抢险人员紧密配合开展救援，并向现场总指挥报告火灾情况，提出灭火、控制火情或人员撤退等方案，经现场总指挥同意后组织实施；在非常紧急情况下，与现场抢险人员密切配合，立即处理防火、灭火工作，并报告现场总指挥；负责准备灭火抢险所需的工具、设备，并指导企业参与抢险；负责指导现场人员开展救援工作。

(2)医疗救护组

负责及时全力抢救伤员；准备抢险所需的医疗设备（药品、救护车等）。

(3)治安维护组

根据事故情况和安全管理准则，迅速划出警戒区域和等级（事故中心区域、事故波及区域、受影响区域）；负责事故现场人员的疏工作；要时提出警戒方案供现场总指挥决策参考，严格按方案要求（封锁或控制人员、车辆进入警戒区域）实施警戒工作；时刻注意警戒区域内外情况变化，并在疏散区域开展治安巡逻，及时报告总指挥。

(4)环境监测组

负责即时监测事故现场的大气环境，确定污染区域范围，

确定危险物质的成分及浓度，及时报告污染信息，指导事故现场环境治理。

(5)事故调查组

负责安全生产事故的调查处理，查明事件原因；负责追究事故责任。

(6)后勤保障组

负责抢救物资及装备的供应、道路维护、组织运送人员及物资等工作；负责伤亡人员及家属的安抚、抚恤、理赔等善后处理和维稳工作；负责指挥部交办的其他事务。

(7)新闻发布组

负责城镇燃气事故及救援情况的新闻发布；负责城镇燃气事故及救援情况的媒体接待；负责城镇燃气事故网络舆情收集、研判和处置；及时向县领导报告城镇燃气事故的媒体应对及网络舆情情况；负责指挥部交办的其他事务。

(8)综合协调组

负责与事故设备（设施）使用（管理）单位或个人联系，弄清燃气设备（设施）的损坏程度、准确位置、燃气泄漏点等情况；根据安全管理准则和现场情况，积极开展现场抢险救援，指导各乡镇制定燃气设施抢修（除险）方案，并及时报告现场总指挥；负责指导各镇具体实施燃气设施抢修（除险）方案；负责现场情况收集和事故损失统计，及时向县城镇燃气事故应

急指挥部报告情况；负责燃气事故专家组的协调和调查；组织燃气专家赴事故发生地协助当地的供气应急工作，指导事故发生地开展城市供气设施的应急检修、抢险、排险、快速修复的恢复重建工作；组织专业技术力量对事故发生地进行对口支援，随时注意掌握现场险情的变化，准备好应对措施；负责准备抢险所需工具、设备以及专业抢险队伍的调配。

(9)恢复社会秩序组

负责灾区及周边地区尽快恢复正常生产生活秩序的指导、督促工作。

县发展和改革局、县工信局、县财政局、县综合行政执法局、县农业农村局、燃气经营企业等有关单位负责对受事故灾害的工矿商贸和农业损毁情况进行核实；指导制定恢复生产方案；落实有关扶持资金和物资，开展恢复生产工作。燃气事故发生地及周边镇街人民政府、园区负责组织恢复正常生产生活秩序。

3.6 镇（街道）和基层组织应急指挥机制

各镇（街道）要按照有关法律法规，重点做好本辖区突发事件的预防和应对工作。重点做好预警信息传播、人员疏散通知、公众自救互救、信息报告和先期处置、配合处置、后勤保障等工作。村（居）委员会协助做好村（社区）应急管理相关工作。

3.7 现场应急工作组及职责

城镇燃气突发事件专项应急指挥部根据实际需要，组织成立现场指挥部，实行现场总指挥负责制，由指定负责同志担任。现场指挥部的主要职责有：

统一组织指挥现场应急处置工作。

研判突发事件可能造成的后果以及已发生突发事件的发展趋势，组织制定并实施处理方案。

协调、指挥有关单位和人员参加现场处置。

及时报告现场处置进展，根据现场情况提出处置建议和支援请求。

现场指挥部可设立综合协调组、灾害监测组、抢险救援组、医疗救护与卫生防疫组、交通运输组、转移安置组、通信保障组、后勤保障组、社会治安组、宣传报道组、善后处置组等应急工作组等，各应急工作组在现场指挥部的统一指挥下，协同完成应急救援工作。

（1）综合协调组

综合行政执法局牵头，应急局、事发地镇政府（街道办事处）参与；负责综合协调、督导检查、会议组织、会议纪要、信息简报、综合文字，资料收集归档，抢险救援证件印制发放，处置信息调度、汇总、上报，与上级工作组的协调联络等工作。

（2）灾害监测组

综合行政执法局牵头，市生态环境局曹县分局、应急局、

消防救援大队参与；负责组织灾害风险监测，指导防范次生衍生灾害；调度相关技术力量和设备，监视灾情发展；指导灾害防御和风险隐患的监测预警等工作。

（3）抢险救援组

消防救援大队牵头，相关燃气公司及其他专业救援组织参与；负责制定现场抢险救援方案；根据灾情变化，适时提出调整抢险救援救灾方案；协调调度救援力量、救援装备参与抢险救援；根据救援情况变化，调整充实应急救援专家；组织协调现场应急处置有关工作。

（4）医疗卫生组

卫生健康局负责组织指导医疗救治、卫生防疫、心理援助工作；统筹协调医疗卫生专家、卫生应急队伍，支持事发地医疗卫生处置工作。

（5）交通保障组

交通运输局牵头，市公安局交通警察支队曹县大队参与；负责划定现场警戒区域，做好应急救援力量赴灾区和撤离时的交通保障工作；指导灾区道路抢通抢修；协调抢险救灾物资、救援装备以及基本生活物资等交通应急通行保障。

（6）转移安置组

由事发地镇政府（街道办事处）牵头，有关部门按职责分工配合，负责引导、转移、安置受灾群众。

（7）后勤保障组

县城镇燃气专项应急指挥部办公室牵头、各镇人民镇府（街道办事处）、各有关部门配合，负责协调安排处置突发事件所需车辆、装备及其他物资，为现场指挥部正常运行和应急处置人员做好工作、生活等保障工作。

（8）治安维护组

市公安局曹县分局负责维护突发事件现场及周边治安秩序，加强对重点单位、重点部位和重要物资设备的治安保卫。

（9）宣传报道组

县委宣传部负责发布权威信息，安排新闻发布，接待媒体记者采访，协调处理与媒体间的相关事宜等工作；组织开展舆情监测研判，负责网络媒体管理和舆论引导，及时回应社会关切。

（10）善后处置组

相关镇政府（街道办事处）牵头，县民政局参与；负责伤亡人员及家属的安抚、抚恤等善后处理和社会稳定工作。

3.8 专家组

专项应急指挥部根据需要抽调有关专家组成专家组，开展突发事件应急处置和救援、调查评估等决策咨询服务工作。

4 运行机制

4.1日常预防及风险防控

在指挥部的领导下，由县综合行政执法局牵头，建立政府。部门、燃气供应单位、用户间的信息交流平台，充分利用各种

资源优势，搜集、分析各种对燃气供应系统可能产生不利影响的信息，并相互传递与研究分析。综合行政执法局负责城镇燃气突发事件的日常应急准备和预防工作。应急指挥部指挥长、副指挥长及各成员单位负责人、办公室主任、专家组成员应保障通信通畅。

实施对上游燃气供应企业和县内各燃气供应单位以及用气企业生产日报、月报的监控，实现实时监测本区供气动态及预测燃气资源的供平衡情况。

对企业的安全管理情况进行监督检查，实施燃气安全供应状况的监测。

建立燃气突发事件信息库，对已发生的各类事件进行记录，将分析和总结的结果存入信息库，并以此为基础不断完善各项安全生产管理制度及应急预案。

加强重大节假日、重要社会活动、灾害性气候和冬季保高峰供应期间的预测预警工作，建立和健全各类信息报告制度，不断提高应急保障管理水平。

燃气供应单位应建立健全燃气供应系统的日常数据监测、设备维护、安全检查等各项生产管理制度；建立用气预测、系统改造等有关信息数据库，必要时将重要信息上报至县综合行政执法局。密切关注本行业、本县区以外其他渠道传递来的信息，提前做好应急准备。

燃气企业应结合自身实际情况建立并完善风险分级和隐

患排查制度，落实风险管控措施，对容易引发燃气突发事件的危险源、危险区域进行调查登记和风险评估，定期进行检查、监控，及时发现和处置各类风险和隐患。对重大风险点和危险源，要制定防控措施、整改方案和应急预案，同时做好监控和应急准备工作。

县综合行政执法局要按执法检查计划对燃气企业进行定期检查，同时督促其建立并完善双重预防机制，落实风险分级管控措施，完成安全隐患排查、治理。

各镇街要建立健全社区（村）、重点单位网格化风险防控体系，及时发现和报告燃气安全风险、隐患。

4.2预防监测

燃气企业应设置数据采集与监控系统，对燃气站、燃气管网等重点燃气设施的工艺参数和设备状态进行实时监测和数据采集，系统应具备报警和远程控制功能；在燃气站还应设置视频监控系统，对燃气站内及周边进行视频监控，发现异常情况时应及时采取相应措施。监控系统应接入县综合行政执法局。

应急指挥部办公室应当通过镇街、燃气企业报告、群众反映等多种途径收集安全隐患，督促企业落实隐患整改，通过其他突发事件信息以及气象、地质灾害预警等信息，判断是否发布燃气突发事件预警信息或启动应急预案。

4.3预警

应急指挥部负责全县燃气突发事件预警工作。

事件即将发生或者发生的可能性增大时，应急指挥部应组织专家进行信息分析和评估，预测事件发生可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的事件的级别。根据预测分析结果进行预警。

4.3.1预警分级

突发事件的预警级别，按照其紧急程度、发展势态或者可能造成的危害程度，将预警分为四级，由高到低依次为I 级（特别重大）红色、II 级（重大）橙色、III 级（较大）黄色、和 IV 级（一般）蓝色表示。

（1）I 级预警：预计将要发生特别重大燃气突发事件。

（2）II 级预警：预计将要发生重大燃气突发事件。

（3）III 级预警：预计将要发生较大燃气突发事件。

（4）IV 级预警：预计将要发生一般燃气突发事件。

4.3.2预警信息发布

县综合行政执法局根据本预案职责、权限和有关规定，明确预警的工作要求、程序，落实预警的监督管理措施，并按权限适时发布预警信息。当分析评估结果确认城镇燃气突发事件即将发生或者发生的可能性增大时，由县应急指挥部及时发布预警信息，并向县政府报告，同时向可能受到危害的毗邻或相关地区的政府通报。根据事态发展，适时调整预警级别。

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、

通信、互联网、警报器、宣传车、大喇叭或组织人员逐户通知等方式进行。对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区，应当采取有针对性的通知方式，确保预警信息发布对象无遗漏。承担应急处置职责的单位接收到预警信息后，应及时向县应急指挥部反馈接收结果。

4.3.3预警响应

预警信息发布后，县应急指挥部各成员单位要根据预警级别和实际情况以及分级负责的原则，采取下列一项或多项措施：

（1）及时收集、报告有关信息，加强对突发事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

（2）组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家，随时对突发事件信息进行分析评估，预测发生突发事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发事件的级别。

（3）组织燃气企业、应急救援队伍、相关单位负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备。

（4）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用。

（5）加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫工作，维护社会治安秩序。

（6）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等公共设施的安全和正常运行。

（7）转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员、重要财产，并予以妥善安置。

（8）关闭或者限制使用易受事故危害的场所，控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所内的活动。

（9）加强对重要燃气设施的巡查和保护；

（10）有需要情况下及时向用户发布燃气停供预警信息；

（11）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

4.3.4预警级别调整

根据城镇燃气事故的发展态势和应急处置进展情况，预警信息发布部门可视情况对预警级别作出调整。

4.3.5预警解除

当导致突发事件的相关危险因素和隐患得到有效控制或消除，评估符合相应条件，由县应急指挥部宣布解除预警、终止响应。

4.4信息报告

4.4.1报告的时限和程序：事发地县(区)政府(管委会)及其部门、城燃企业发现或接到城镇燃气突发事件后，除按照有关规定发出警报和先期处置外，应立即派员前往现场核实有关情况，并在30分钟内先电话后书面向县专项应急指挥部办公室

市政府应急办报告(书面报告最迟不得晚于突发事件发生后 1 个小时)。紧急信息要边处置、边核实、边报告，最新处置进展情况要及时续报，事件处置结束后要尽快提供书面终报。报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

县专项应急指挥部办公室接到信息报告或者监测到相关信息后，应当按照规定启动应急预案，并立即赶赴事故现场，对突发事件的性质和类别作出初步判断，采取相应应急救援措施。对初步认定为特别重大或者重大城镇燃气突发事件的，县专项应急指挥部应当 30分钟内向市政府和市住建局报告;对初步认定为较大城镇燃气突发事件的，县专项应急指挥部应当在 1小时内向市政府和市住建局报告;对初步认定为一般城镇燃气突发事件的，县专项应急指挥部应当在 2 小时内向市政府和市住建局报告。

4.4.2 报告内容:突发事件发生的时间、地点、信息来源、事件类别、基本过程、财产损失、人员伤亡情况，对事件的初判级别，已经采取的措施，有无次生或衍生危害、周边有无危险源警报发布情况、是否需要疏散群众，需要支援事项和亟需帮助解决的问题，现场负责人和报告人的姓名、单位和联系电话等接到国家、省、市、县领导批示的，落实情况应及时向县专项应急指挥部办公室报告，由县专项应急指挥部办公室负责

汇总，分别向县专项应急指挥部、县政府报告。

5应急响应

5.1响应分级

城镇燃气突发事件发生后，县应急指挥部应及时进行初判，根据城镇燃气突发事件分级标准、应急处置能力、预期影响后果进行综合研判，确定本层级响应级别。对于敏感事件，可适当提高响应级别。应急响应启动后，视事态发展情况及时调整响应级别。

根据城镇燃气突发事件严重程度，影响范围和时间，将应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应，分别对应特别重大、重大、较大、一般四个突发事件级别。

Ⅰ级应急响应：发生特别重大燃气事故，启动 Ⅰ 级响应，并立即上报省、市应急指挥部，由省政府启动相应级别的应急响应，县应急指挥部指挥进行先期处置，并及时向省政府、省应急指挥部、市政府、市应急指挥部及有关部门报告救援工作进展情况。待上级指挥机构到达后，移交指挥权，并按照上级指挥机构的指挥、调度进行相关的应急救援工作。

Ⅱ级、Ⅲ级应急响应：发生重大、较大燃气事故，启动 II 、III 级响应，并立即由县政府立即上报市政府启动II、Ⅲ级应急响应，县应急指挥部指挥进行先期处置，并及时向市政府、市应急指挥部及有关部门报告救援工作进展情况。待上级指挥机构到达后，移交指挥权，并按照上级指挥机构的指挥、调度

进行相关的应急救援工作。

Ⅳ级应急响应：发生一般城镇燃气事故，事发地镇街人民政府、燃气经营企业要及时上报县城镇燃气事故应急处置指挥部，由县政府启动Ⅳ级应急响应，各应急小组、各成员单位赶赴现场，按各自职责会同事发地镇政府、街道办、燃气企业开展应急救援，并及时向县政府及有关部门、县应急指挥部办公室报告救援进展情况。燃气企业按照内部应急预案配合应急指挥部实施应急响应。

5.2响应等级调整。应急响应启动后，可视实情及其发展情况对应急级别进行相应调整，避免响应不足或反应过度。各类城镇燃气事故的实际级别与响应等级密切相关，但可能有所不同，应根据实际情况确定。响应等级一般由低向高递升，出现紧急情况和严重态势时可直接提高响应等级。当燃气事故发生在重要地段、重大节假日、重大活动和重要会议期间，其应急处置响应等级视情况相应提高。

5.3先期处置

发生城镇燃气突发事件后，坚持属地处置为主的原则，当地燃气经营供应企业、涉事单位和所在镇街应立即组织有关应急力量开展自救互救，在半小时内实施即时处置，采取相关应急措施及时排除故障，防止事态扩大。

县综合行政执法局通过组织、指挥、调度、协调各方面应急力量和资源，采取必要措施，对城镇燃气事故实施先期处置，

并确定事故等级，同时按程序规定，通知有关责任单位。当其发展态势或次生事故灾害得不到有效控制时，县综合行政执法局应及时报县人民政府，提出启动相应应急处置规程以及应急等级和范围的建议。

事发地镇街人民政府及有关部门在城镇燃气事故发生后，应根据职责和规定权限启动相应应急预案，在初步判定突发事件性质及危害后，按照要求及时上报。

（1）迅速采取控制措施，紧急疏散、撤离机动车辆、无关人员，建立隔离警戒线，组织抢救，视现场情况扩大搜索，防止事态扩大；

（2）了解掌握突发事件情况，协调组织抢险救灾，并及时向县应急指挥部报告事态趋势及状况。

（3）及时组织力量抢救人员、物资，抢修燃气设施，恢复生产，保证人民群众的正常生活，防止事态扩大，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录突发事件现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

5.4处置措施

县应急指挥部办公室接到城镇燃气突发事件报告后，立即报县应急指挥部，根据指挥部的指示启动本预案。

（1）组织现场人员和勘察队伍，利用人员勘察，无人机等手段获取现场影像，分析研判道路桥梁、通信、电力等基础设施和居民住房损毁情况，重要目标物、人员密集场所和人口

分布等信息，提出初步评估意见，并向现场指挥部和县应急指挥部报告。

（2）组织营救受事故影响和被困人员，疏散、撤离并妥善安置受威胁人员，必要时组织动员社会应急力量有序参与应急处置与救援、受事故影响人员救助工作。

（3）组织开展伤病员救治、卫生防疫和应急心理援助等医疗卫生救援工作。

（4）迅速组织开展抢险救援工作，控制危险源、减轻或消除危害，并标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施，交通运输、公安等部门要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保抢险救援物资和人员能够及时、安全送达。

（5）立即抢修被损坏的交通、水利、通信、供（排）水、供电等公共设施，短时难以恢复的，要实施临时过渡方案，保障社会生产生活基本需要。

（6）开展环境应急监测，追踪研判污染范围、程度和发展趋势；及时控制污染，减轻环境影响。

（7）启用本级政府设置的财政预备费和储备的应急救援和救灾物资，必要时征用其他急需物资、设备、设施、工具。

（8）做好受影响群众的基本生活保障工作，提供食品、饮用水、衣被等基本生活必需品和临时住所。开展遇难人员善后处置工作，妥善处理遇难人员遗体，做好遇难人员家属安抚

等工作。

（9）采取防止发生次生、衍生灾害和事件的必要措施。

（10）参加现场应急救援的人员，必须按规定着装并佩戴明显标识，加强个人安全防护；现场指挥部负责组织采取各种现场安全防护措施，严格执行应急处置人员进出事故现场的管理规定。

5.5场指挥与协调

按照"分级负责"和"条块结合"原则，由事发地镇街人民政府等单位和有关专家组成现场指挥部，设在城镇燃气事故现场周边适当的位置，必要时部署相应警力，保证现场指挥有序进行。

本县有关部门和单位按照各自职责，参与救援和提供保障。应急队伍在现场指挥部的统一领导下密切配合、协同应对，共同实施应急处置行动。

5.6信息共享和处理

建立和完善城镇燃气事故应急处置信息系统，明确有关要求，保证应急处置需要。

实施城镇燃气事故应急处置时，由燃气经营企业负责收集、汇总信息，及时报告事故现场进展情况；各联动单位负责应急处置信息收集和汇总，并及时向指挥部办公室报告；事发地所在镇街人民政府等单位负责人员伤亡、物损情况等信息的

收集和汇总，并及时向有关部门报告。

县综合行政执法局负责跟踪和掌握城镇燃气事故的处置情况、发展趋势及善后处置等有关信息，根据掌握的信息科学分析与研判事故发展（科学研判内容包括事故设备设施情况、物料情况、应急设备设施情况、应急处置人员力量等综合研判），并及时上报县人民政府，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

5.7信息发布

城镇燃气事故的信息发布应及时、准确、客观、全面，并根据事故处置情况，做好后续信息发布。

发生重大、特别重大燃气事故时，由县综合行政执法局配合县人民政府做好信息发布。

5.8响应终止（应急结束）

响应终止必须达到以下三个条件：

（1）经县应急指挥部确认，燃气突发事件已经得到有效控制和处置，重新恢复正常状态；

（2）有关部门已实施采取保护公众免受突发事件带来影响的有效措施；

（3）已责成有关部门和企业制定和实施突发事件恢复计划，并处于恢复之中。

达到应急响应终止条件后，由县城镇燃气突发事件应急指

挥部指挥长宣布解除应急状态，应急终止，或逐步停止有关应急处置措施。应急终止后，应急救援队伍和工作人员有序撤离现场。同时，采取或者继续实施必要措施，防止发生次生、衍生事件或者重新引发社会安全事件。现场指挥部停止运行后，通知相关方面解除应急措施，进入过渡时期，逐步恢复生产生活秩序。

6 后期处置

6.1善后处置

（1）现场清理。城镇燃气事故单位负责事故调查后的现场清理。供气单位负责落实供气恢复、告知群众和安全宣传，并向有关部门通报。其他有关部门依据相应职责，做好现场清理。

（2）救济与安抚。发生特别重大、重大燃气突发事件或预警后，由县城镇燃气事故应急指挥部协调应急部门及有关部门，迅速引导群众转移，安置到指定场所，及时组织救灾物资和生活必需品的调拨，保障群众基本生活。

受城镇燃气突发事件影响地区的镇街应当根据本地区遭受损失的情况，制定救助、补偿、抚慰、抚恤、安置等善后工作方案，对城镇燃气突发事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供心理咨询及司法援助，妥善解决因处置城镇燃气突发事件引发的矛盾和纠纷。有关部门和单位

要做好疫病防治和环境污染消除等工作。事发地保险监管机构应当组织、督促有关保险机构及时开展查勘和理赔工作。

（3）人员安置。因事故导致的受灾群众，应就近安置，县、办事处、社区、村委会发动力量，尽量安置于公办单位房间，如扶贫点、单位宿舍、社区公用房间等，如资源不足，应考虑安置于就近宾馆等，如实在不好安置，可以动员受灾群众投奔亲戚朋友，发放安置费用。对于伤亡家属的安置，应考虑就近安置于单位宿舍或附近宾馆等。

6.2调查与评估

（1）城镇燃气突发事件应急结束后，事发地镇政府、街道办和县综合行政执法局要及时对应急处置工作进行总结，提出意见和建议，在善后处置工作结束后15天内，以书面形式报县政府。

（2）安全生产特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故由省政府或者省政府授权有关部门组织事故调查组进行调查。较大事故由市政府负责调查。

一般事故由县政府负责调查，根据事故的具体情况，事故调查组由县综合行政执法局、县应急管理局、负有安全生产监督管理职责的部门、公安机关以及工会派员组成，组成事故联合调查组，事故调查组必要时可以聘请有关专家参与调查。开展事故调查，提出城镇燃气事故调查报告，并上报有关部门。

各有关部门根据调查报告，总结经验教训，修改应急预案，落实改进工作措施。

7 应急保障

7.1通信保障

各有关部门应将值班电话和网址向社会公布，确保值班电话和网络系统24小时畅通。县综合行政执法局24小时应急电话为：0530-3312319

燃气经营企业应根据城镇燃气事故应急管理要求，建立相应的信息数据库。县综合行政执法局负责城镇燃气事故的信息管理，为城镇燃气事故应急处置提供决策依据。

有关联动单位负责提供所掌握的事故现场基本情况和技术信息资料，必要时派出专家指导，协助现场抢险救援。

县工信局建立通信应急保障机制，保障现场应急指挥的信息通畅。

7.2队伍保障

7.2.1 企业应急队伍保障

燃气企业的救援力量是突发事件救援的第一响应者。企业应加强由专业人员组成的救援组织的建设，不具备单独建立专业救援组织的企业，可以建立兼职的救援组织，还可与临近的专业救援组织签订救援协议，或者与临近的企业联合建立专业救援组织。救援人员按隶属关系，由所在单位为救援人员每年

缴纳人身保险金，保障救援人员的切身利益。

燃气经营企业要建立专业应急救援队伍，担任指挥的人员应具有组织协调能力，并熟悉相关预案；从事燃气应急处置的人员须经业务技术培训，具备燃气行业安全、防护等有关知识和技能。

燃气经营企业要与本县有关专业应急队伍保持联系、互通信息，确保应急救援渠道的畅通和应急救援队伍快速反应，便于应急处置时有效协同配合。

电力、供水、供电、通信等单位根据各自职责，建立相应的专业应急队伍。

7.2.2 政府应急队伍保障

政府专业救援队伍是应急救援的主力军。县政府应加强消防等专业应急救援队伍的建设，并与相邻县（区）建立协同应急队伍保障的机制。

7.2.3 专家队伍保障

社会科研机构、高校及各方面专家组成应急专家，建立城镇燃气应急科学论证和决策咨询机制，为城镇燃气事故的应急处置提供决策建议。

7.2.4 专兼职应急救援队伍保障

由县消防救援大队牵头负责，有关镇街人民政府、园区、燃气经营企业组成专职应急救援队伍。

7.2.5 协议应急救援队伍保障

由菏泽市消防救援支队和临近县消防救援大队、临近县燃气经营企业组成协议应急救援队伍。

7.3后勤保障

县政府及有关部门按照职责分工，建立健全应急物资储备和后勤保障制度，完善重要应急物资的监管、生产、储备、调拨和紧急配送体系，分别负责相关应急物资储存、调拨和供应的协调工作。加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。

各燃气经营企业应根据有关法律法规和应急预案的规定，做好应急物资储备工作，建立健全本企业重要应急物资储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。对本单位的应急救援物资及情况必须掌握，建立物资清单，明确类型、数量、性能和存放位置等，建立应急物资的维护、保养、报废、补充、报告和调用等制度。

7.4治安保障

由县公安局明确城镇燃气事故应急状态下维持治安秩序的各项方案。依法打击违法犯罪活动，必要时依法采取管制措施，确保社会治安稳定、交通畅通。

县公安局负责城镇燃气事故处置中的治安保障，事发地区镇街人民政府予以协助配合。城镇燃气事故发生后，属地警力、

镇街人民政府要迅速组织现场治安警戒和治安管理，维持秩序，及时疏散群众。事发地相关单位和个人应当积极配合做好治安、交通秩序的维护工作。要积极发动和组织群众，开展群防群治，协助公安部门搞好治安保障。

7.5经费保障

燃气经营企业应建立应急处置专项资金，保证专款专用，燃气企业应按规定足额购买安全生产责任保险。燃气企业应做好必要的应急救援资金储备，应急救援资金首先由事件责任单位承担，责任单位暂时无力承担的，县政府协调解决。城镇燃气事故应急处置所需的经费，由县级财政按有关预案和规定予以安排。

7.6医疗保障

县卫健局要建立卫生应急队伍和保障体系，根据需要及时组织医学专家、卫生应急队伍赶赴现场开展紧急医学救治、伤员及家属心理疏导等工作。

7.7交通运输保障

交通运输局、交警大队等有关部门和单位要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全和畅通。交通设施受损时应当迅速组织力量进行抢修。紧急情况下应急指挥部可依法征用社会交通运输工具，确保受伤人员、应急救援人员和物资能够及时、安全运送。

7.8技术支持

燃气经营企业应积极建立并逐步完善安全预警系统，提高燃气设施设备系统的可靠性，为燃气事故的预防和应急处置提供保障。

依托社会科研机构、高校及各方面专家组成应急专家，建立城镇燃气应急科学论证和决策咨询机制，为城镇燃气事故的应急处置提供决策建议。

8 预案运行

8.1应急值班

曹县综合执法局建立了应急值班制度，安排了24小时人员值班表，配备了相应应急值班人员，24小时值班电话为：0530-3312319

8.2宣传教育

（1）县综合行政执法局依据《山东省燃气管理条例》组织燃气经营企业加强安全用气宣传与培训。各镇街、各有关部门、各燃气企业应不定期组织开展燃气安全知识宣传教育工作。主要内容是城镇燃气安全使用及应急的基本概念与知识。

（2）各镇街人民政府应将燃气安全纳入日常安全管理的工作内容，搞好燃气设施安全保护和安全使用燃气的宣传教育，努力提高企事业单位、人民群众的燃气安全意识和安全用气知识，预防和减少燃气事故特别是群死群伤燃气事故的发生。

（3）县文化广电旅游局要加强燃气安全宣传教育的力度和扩大燃气安全宣传教育的覆盖面，采用多种形式，引导群众关注燃气安全，提高群众安全用气和应急防护的意识与能力。

8.3培训

（1）各燃气经营企业应加强燃气安全进社区的宣传，不断提高燃气用户的安全意识和安全用气知识；各燃气企业和重要燃气用户应认真组织员工和专业应急救援人员对应急预案的学习和演练，提高其应急救援的业务知识水平、安全生产意识和应急处置能力。

（2）县教育体育局、县人力资源和社会保障局负责将普及燃气安全常识和有关燃气的法律、法规作为学校和劳动就业前的培训内容。

8.4演练

县人民政府城镇燃气突发事件专项应急指挥部每年组织开展一次城镇燃气领域应急演练。燃气经营企业根据自身特点应建立城镇燃气事故应急演练制度，定期组织本公司人员开展应急演练，不断提高抢险救灾能力，并确保应急抢修队伍始终处在预警状态；县综合行政执法局负责指导、协调和监督。

8.5奖惩和责任追究

县城镇燃气突发事件专项应急指挥部对在城镇燃气突发事件应急处置工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。按照国家有关规定，对因参与应急处置致病、致残、死

亡的人员，给予相应的补助和抚恤。

对城镇燃气事故的预防、报告、调查、控制和处置过程中玩忽职守、不听从指挥、失职、渎职、临阵脱逃、擅离职守并造成严重后果的责任者等违法违纪行为，依据法律法规追究当事人责任。

8.6预案管理

预案制定。本预案由县综合行政执法局负责编制和解释。各镇街人民政府根据本预案，制定相应的应急预案。

预案实施。本预案自印发之日起施行。由县人民政府组织实施。

9 附则

9.1制定与管理

本预案由县综合行政执法局组织编制，县政府批准实施，并根据情况变化和工作需要适时修订完善。

9.2燃气企业分布

（1）燃气企业分布详细信息


| 序号 | 企业名称 | 企业位置 | 覆盖区域 | 管道总长 | 联系人 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹县东合新能源有限公司庄寨分公司 | 曹县庄寨镇赵寨村 | 庄寨镇 | 140公里 | 高桢 | 13385302398 |
| 2 | 曹县中天燃气有限公司 | 曹县磐石办事处赣江路北侧(卫生局东100米) | 主城区 | 91公里 | 马跃 | 18502436767 |
| 3 | 曹县东合新能源 | 曹县金沙 | 全县 | 230公里 | 王耀 | 18953198320 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有限公司 | 江路与山东路交叉口 | | | | |
| 4 | 曹县绿洁燃气供应有限公司 | 曹县青菏街道办事处杨庄村 | | | 马丽 | 13573090626 |
| 5 | 曹县鑫华液化气销售有限公司 | 曹县菏商路（青岗集路口路东） | | | 武心怡 | 1.82651E+11 |
| 6 | 曹县恒源加气有限公司 | 曹县庄寨镇常岗庙村北街 | | | 于玉霞 | 13305306000 |
| 7 | 曹县楼庄刘西安液化气站 | 曹县楼庄乡（楼庄大街北500米）十字街路西 | | | 刘西安 | 13355408018 |
| 8 | 曹县威瀚液化气有限公司 | 曹县南大街南端路西 | | | 杨学文 | 13061551899 |
| 9 | 曹县魏湾镇利民液化石油气 | 曹县魏湾镇北菏民路路西 | | | 李作强 | 13020510111 |
| 10 | 曹县庄寨镇保臣液化气站 | 曹县庄寨镇王庄村 | | | 秦碧波 | 15605301566 |
| 11 | 曹县古营集镇建华液化气站 | 曹县古营集镇安仁集村西门 | | | 李相东 | 13061552119 |
| 12 | 曹县钟口文胜液化气站 | 曹县普连集镇钟口村曹鱼路路南 | | | 刘文胜 | 15075001817 |
| 13 | 曹县阎店楼镇万柳液化气站 | 山东省菏泽市曹县阎店楼镇万柳行政村万柳村(富民路路北) | | | 张宝生 | 15990922666 |
| 14 | 曹县邵庄镇正军液化气站 | 山东曹县邵庄镇旗 | | | 李正军 | 15020456677 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 杆庄村西 | | | | |
| 15 | 曹县青堌集长海液化气站 | 曹县青堌集刘寨新村 | | | 郭长海 | 15615601053 |
| 16 | 曹县庄寨镇信发液化气站 | 曹县庄寨镇秦寨村 | | | 卢铁紧 | 13061579598 |
| 17 | 曹县欣源液化气站 | 山东省菏泽市曹县曹城街道西环路北段 | | | 胡瑞忠 | 13405408222 |
| 18 | 曹县星泰液化气站 | 曹县山东南路中段路西 | | | 王钊 | 15864610100 |
| 19 | 曹县梁堤头合力液化气站 | 曹县梁堤头镇菏商路西，中国石化215加油站对过 | | | 杨慎菊 | 13665401889 |
| 20 | 曹县国庆燃气有限公司 | 山东省菏泽市曹县青堌集镇侯楼村105国道718公里处 | | | 刘永福 | 13681465256 |
| 21 | 曹县孙老家镇志杰液化气站 | 曹县孙老家镇汽车站南300米路西 | | | 吴志杰 | 13869735311 |
| 22 | 曹县中原燃气有限公司 | 曹县磐石街道办事处赣江路东端路南 | | | 张勇 | 18753032789 |
| 23 | 曹县金庄液化气站 | 山东省菏泽市曹县苏集镇聊商路东侧 | | | 邵明信 | 15865685777 |
| 24 | 菏泽市飞腾燃气能源有限公司 | 山东省菏泽市曹县庄寨镇秦 | | | 张培芳 | 13176054888 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 寨村西 | | | | |
| 25 | 曹县砖庙锦泰利民液化气站 | 曹县砖庙镇砖申路路东 | | | 李通 | 15264061111 |
| 26 | 曹县安蔡楼镇孙平液化气站 | 曹县安蔡楼镇东1000米闫青路北侧 | | | 孙付连 | 13465049808 |
| 27 | 曹县韩集卫国液化气站 | 曹县韩集镇伊庄村（庄青路南）2013年5月30日 | | | 严银军 | 15612131561 |

（2）燃气企业分布地理位置图



# 曹县燃气专项规划 （2023-2035年）

## —— 县域加气站规划图




| 时序 | 序号 | 位 置 | 占地面积（亩） | 设计规模（万m³/天） | 加气站类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现状 | 1# | 砖庙镇驻地西南侧 | 25 | 30 | CNG母站 |
| | 2# | 曹县庄寨镇秦庄村220国道西 | 4.5 | 1.0 | CNG子站 |
| | 3# | 曹县山东路与金沙江路交叉口 | 5 | 3.0 | CNG常规站 |
| | 4# | 曹县磐石办事处赣江路北侧 | 3 | 1.0 | CNG子站 |
| | 5# | 曹县青堌集105国道718公里路西 | 8 | 1.5/3.0 | CNG/LNG合建站 |
| | 6# | 曹县苏阁街道办事处杨庄村（汽车北站） | 8 | 1.0/3.0 | CNG/LNG合建站 |
| | 7# | 曹县桃源集镇[illegible]南北侧 | 7 | 1.0/3.0 | CNG/LNG合建站 |
| 近期 | 8# | 曹县古营集镇新安庄东、枣曹路北 | 7-8 | 3.0 | LNG加气站 |
| 远期 | 9# | 曹县梁堤头镇和胡寺省道250交叉口西北侧 | 7-8 | 3.0 | LNG加气站 |

图 例

- 现状CNG加气站
- 现状LNG加气站
- 规划CNG加气站
- 规划LNG加气站

山东建筑大学设计集团有限公司 曹县综合行政执法局

| 日期 | 2023.07 | 图号 | 26 |
|---|---|---|---|

9.3解释部门

本预案由县综合行政执法局负责解释。

9.4实施时间

本预案自印发之日起实施。