

PMOC-000023

Identificação do plano

PLANO PMOC-000023	DENOMINAÇÃO Edifício Aurora — Torre A
CONTRATANTE Edifício Aurora	DOCUMENTO DO CONTRATANTE CNPJ 21.505.237/0001-02

Regime de manutenção

PERIODICIDADE a cada 3 meses	VIGÊNCIA 01/01/2026 a 31/12/2026
PRÓXIMA VISITA PREVISTA 10/06/2026	ÚLTIMA EXECUÇÃO 10/03/2026
TIPOS DE SERVIÇO Limpeza de serpentina, Higienização, Troca de filtros	

Ambientes atendidos

AMBIENTE	ROTEIRO APLICADO
Pavimento térreo	Roteiro trimestral

Equipamentos cobertos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Pavimento 1	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1000	TAG-001	12.000 BTU/h
02	Pavimento 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1001	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Pavimento 3	Split Hi-Wall	LG	MOD-1002	TAG-003	12.000 BTU/h
04	Pavimento 4	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1003	TAG-004	12.000 BTU/h
05	Pavimento 5	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1004	TAG-005	12.000 BTU/h
06	Pavimento 6	Split Hi-Wall	LG	MOD-1005	TAG-006	12.000 BTU/h

Roteiro previsto por visita

UNIDADE EVAPORADORA
Limpar filtros
Higienizar bandeja
Medir temperatura

Observações do plano

Acesso ao shaft técnico somente com acompanhamento da zeladoria.

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Helena Braga

TÉCNICO DESIGNADO
Rafael Nunes

Helena Braga
Responsável técnico

Edifício Aurora
Contratante

FUNDAMENTO LEGAL
Documento emitido nos termos da Lei nº 13.589/2018.