



Identificação do plano

PLANO
PMOC-000023

DENOMINAÇÃO
Edifício Aurora — Torre A

CONTRATANTE
Edifício Aurora

DOCUMENTO DO CONTRATANTE
CNPJ 21.505.237/0001-02

Regime de manutenção

PERIODICIDADE
a cada 3 meses

VIGÊNCIA
01/01/2026 a 31/12/2026

PRÓXIMA VISITA PREVISTA
10/06/2026

ÚLTIMA EXECUÇÃO
10/03/2026

TIPOS DE SERVIÇO
Limpeza de serpentina, Higienização, Troca de filtros

Ambientes atendidos

AMBIENTE	ROTEIRO APLICADO
Pavimento térreo	Roteiro trimestral

Equipamentos cobertos

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	IDENTIFICAÇÃO	CAPACIDADE
01	Pavimento 1	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1000	TAG-001	12.000 BTU/h
02	Pavimento 2	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1001	TAG-002	12.000 BTU/h
03	Pavimento 3	Split Hi-Wall	LG	MOD-1002	TAG-003	12.000 BTU/h
04	Pavimento 4	Split Hi-Wall	Carrier	MOD-1003	TAG-004	12.000 BTU/h
05	Pavimento 5	Split Hi-Wall	Daikin	MOD-1004	TAG-005	12.000 BTU/h
06	Pavimento 6	Split Hi-Wall	LG	MOD-1005	TAG-006	12.000 BTU/h

Roteiro previsto por visita

UNIDADE EVAPORADORA
Limpar filtros
Higienizar bandeja
Medir temperatura

Observações do plano

Acesso ao shaft técnico somente com acompanhamento da zeladoria.

Responsabilidade técnica

RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÉCNICO DESIGNADO
Helena Braga	Rafael Nunes

Helena Braga
Responsável técnico

Edifício Aurora
Contratante

FUNDAMENTO LEGAL
Documento emitido nos termos da Lei nº 13.589/2018.