



Relatório de Qualidade do Ar

AMOSTRA-QAR

Identificação do relatório

NÚMERO AMOSTRA-QAR	SITUAÇÃO Emitido
DATA DA MEDIÇÃO 25/09/2026, 12:25	ATENDIMENTO RELACIONADO AMOSTRA-OP
RESPONSÁVEL TÉCNICO Helena Braga	REGISTRO PROFISSIONAL Eng. ^a Mecânica · CREA-PE 1234543434

Ambiente avaliado

CONTRATANTE Edifício Aurora	DOCUMENTO CNPJ 12.334.332/0001-23
AMBIENTE AVALIADO Pavimento 3 — escritório central	ÁREA 412,5 m ²
OCUPAÇÃO MÉDIA 48 pessoas	EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO Instrutherm THDL-400 (cal. 02/2026)
ENDEREÇO Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE	

Resultado da medição

COMPARAÇÃO COM OS VALORES DE REFERÊNCIA

2 de 5 parâmetros medidos ficaram fora dos valores de referência da RE nº 9/2003: dióxido de carbono, umidade relativa.

Parâmetros medidos

PARÂMETRO	MEDIDO	UNIDADE	REFERÊNCIA	SITUAÇÃO
Contagem de fungos	—	UFC/m ³	até 750	Não medido
Aerodispersóides totais	62	µg/m ³	até 80	Dentro do VMR
Dióxido de carbono	1.340	ppm	até 1.000	Acima do VMR
Temperatura	24,2	°C	20 a 26	Dentro do VMR

(continuação)

PARÂMETRO	MEDIDO	UNIDADE	REFERÊNCIA	SITUAÇÃO
Umidade relativa	71	%	35 a 65	Acima do VMR
Velocidade do ar	0,12	m/s	até 0,25	Dentro do VMR

RESSALVA SOBRE TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura e umidade relativa têm faixas distintas para verão e inverno. A comparação acima usa a envoltória das duas faixas: um valor fora dela está fora em qualquer estação, e um valor dentro dela pode ainda estar fora da faixa da estação em que a medição foi feita.

Parecer técnico

O ambiente apresenta renovação de ar insuficiente para a ocupação observada. A concentração de CO₂ acima do referencial é compatível com a taxa de renovação medida no insuflamento.

Recomendações

Revisar o ajuste do damper de ar externo e repetir a medição 15 dias após a correção.

Responsabilidade técnica

Marcos Antunes
Cliente · 25/09/2026, 15:00

Helena Braga
TECHNICAL_MANAGER · Eng.^a Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 15:00

FUNDAMENTO DOS VALORES DE REFERÊNCIA

Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 (ANVISA) — Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.