

# Rapport de Supervision IA -

Date : 2025-12-23 17:35:30

## Résultat Anomalie constaté :

id : 593  
ts\_detected : 2025-12-23 16:34:57.074836+01:00  
event\_ts : 2025-12-23 17:35:48.833615+01:00  
part\_id : P-aa54bd41  
cycle : 1  
machine : M5  
step\_id : M5.01  
step\_name : M5.01  
anomaly\_score : 0.09  
rule\_anomaly : True  
rule\_reasons : ['machine\_skip']  
has\_step\_error : False  
n\_step\_errors : 0  
cycle\_duration\_s : 70.486167  
duration\_overrun\_s : 0.0  
events\_count : None  
window\_days : None  
ewma\_ratio : 1.0  
rate\_ratio : 0.19  
burstiness : -0.29  
hawkes\_score : 0  
confidence : None  
status : CLOSED  
severity : SERIOUS  
created\_at : 2025-12-23 16:34:57.074836+01:00  
report\_path : 20251223/rapport\_llm\_20251223\_173457.pdf

## Prompt :

[INST]  
RÔLE : Ingénieur process industrielle senior (PLC / Grafset).

OBJECTIF :  
Produire un rapport industriel détaillé analysant une anomalie de production par comparaison STRICTE entre le scénario nominal officiel et les données réelles observées.

PRINCIPE :  
Le scénario nominal est la référence absolue.  
Toute conclusion doit être strictement fondée sur les données disponibles.

RÈGLES IMPÉRATIVES :  
- Interdiction de causes inventées ou d'hypothèses non démontrées.  
- Les données nominales et observées ne doivent pas être reformulées.  
- Les constats et analyses doivent être rédigés en phrases complètes.  
- Toute information non démontrable doit être expliquée par l'insuffisance ou l'incohérence des données disponibles.  
- Aucun markdown, aucun exemple générique.  
- Longueur maximale du rapport : 1500 caractères.

#### SCÉNARIO NOMINAL OFFICIEL :

Machine nominale : M5

Durée nominale machine : 12 s

Fenêtre cycle nominale : 72-90

Enchaînement nominal des steps :

1. M5.01 WAIT\_M4\_DONE – Attente signal M4\_DONE.
2. M5.02 RECEIVE\_PART – Réception et positionnement pièce.
3. M5.03 VISION\_TRIGGER – Déclenchement caméra.
4. M5.04 ACQ\_2D – Acquisition images 2D.
5. M5.05 ACQ\_3D – Scan 3D si disponible.
6. M5.06 FEATURE\_MEASURE – Calcul cotes et caractéristiques.
7. M5.07 COMPARE\_SPECS – Comparaison aux tolérances définies.
8. M5.08 LIGHT\_DEBURR – Ébavurage léger sur arêtes.
9. M5.09 UNCLAMP – Déverrouillage pièce.
10. M5.10 UNLOAD\_TO\_BIN – Déchargement en bac PASS ou REJECT.
11. M5.11 LOG\_RESULT – Enregistrement résultat qualité et code retour.

Step terminal nominal attendu : M5.01 WAIT\_M4\_DONE

Steps aval (doivent suivre) : M5.02, M5.03, M5.04, M5.05, M5.06, M5.07, M5.08, M5.09, M5.10, M5.11

Dépendances Grafcet amont : S-M5-004 (UNLOAD\_OK)

Dépendances Grafcet aval : S-M5-004 (UNLOAD\_OK)

Codes erreur possibles sur cette machine :

- E-M5-040 : VISION\_TIMEOUT (Temps de capture/traitement trop long)
- E-M5-041 : DIM\_NOK (Cote hors tolérance)
- E-M5-042 : PROBE\_FAIL (Capteur de mesure KO)
- E-M5-043 : EJECTOR\_JAM (Blocage éjecteur/dépose)

#### DONNÉES RÉELLES OBSERVÉES :

Machine = M5

Cycle = 1

Step terminal observé = M5.01

Niveau d'erreur PLC = UNKNOWN

Score ML = 0.090

Nombre d'erreurs PLC = 0

Durée machine mesurée = 0.00s

Dépassement de durée (overrun) = 0.00s

#### FORMAT STRICT DU RAPPORT :

Machine :

Step concerné :

Comportement nominal attendu :

Comportement réel observé :

Analyse NOMINAL vs RÉEL :

- Durée des steps :
- Durée cycle machine :
- Impact cycle global :
- Cohérence Grafcet :

Impact sur la production :

Causes techniques probables :

Actions terrain prioritaires :

Niveau de criticité :

FAIBLE / MODÉRÉ / ÉLEVÉ / CRITIQUE

FIN\_RAPPORT

[/INST]

#####

## Résultat IA

Analyse non concluante en raison de données insuffisantes ou incohérentes pour caractériser un écart process mesurable. Un contrôle de la remontée des durées et des événements PLC est requis.