Фото №23. Фрагмент помещения 3-го этажа

Фото №24. Сколы плиток лестничного покрытия



Фото №25. Трещины по настенной плитке

Фото №26. Повреждение дверного полотна

Фото №27. Разрушение защитного слоя бетона настила перекрытия

Фото №28. Оголение м коррозия арматуры перекрытия

Фото №29. Сколы бетонных ступеней

Фото №30. Фрагмент кровли

Фото №31. Фрагмент кровли



Фото №32. Фрагмент кровли

Фото №33. Отсутствие гидроизоляции парапета

Фото №34. Фрагмент фасада по оси «1»

Фото №35. Трещины в отмостке

Фото №36. Приямок спуска в техническое подполье в осях «3/Д-Ж»

Фото №37. Входная группа в осях «4-7/К»



Фото №38. Фрагмент фасада по оси «К»

Фото №39. Входная группа в осях «18-20/К»

Фото №40. Фрагмент фасада по оси «23»

Фото №41. Приямок спуска в техническое подполье в осях «23/В-В’»

Фото №42. Фрагмент фасада по оси «А»



Фото №43. Фрагмент внутреннего фасада по оси «Г»

Фото №44. Фрагмент внутреннего фасада по оси «19»

Фото №45. Фрагмент внутреннего фасада по оси «5»

Фото №46. Фрагмент внутреннего фасада по оси «В»

Фото №47. Замачивание стен фасада

Фото №48. Разрушение отмостки

Фото №49. Локальные разрушения бетона фасадных плит

Фото №50. Входная группа в осях «8-16/Г»

Фото 51. Шурф №1.

Фото 52. Шурф №1.

Фото 53. Шурф №2.

Фото 54. Шурф №2.

Фото 55. Шурф №3

Фото 56. Шурф №3.

Фото 57. Шурф №4.

Фото 58. Шурф №4.

Фото 59. Шурф №5.

Фото 60. Шурф №5.

Фото 61. Водомерный узел, узел учета ГВС.



Фото 62. Узел учета ЦО.

Фото 63. Выпуск К1.

Фото 64. Магистрали ХВС и ГВС

Фото 65. Выпуск К2

Фото 66. Приборы отопления

Фото №67. Подвал. Ввод «питающих» кабелей в здание, с последующим подъемом на 1-й этаж в помещение электрощитовой к ВРУ.

Фото №68. Подвал. Распределительные сети от (ВРУ). Коррозия металл. элементов, отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий.

Фото №69. 1-й этаж. Помещение электрощитовой (ВРУ).

Фото №70. Помещение электрощитовой, панель вводная. Ввод «питающих» кабелей.

Фото №71. Помещение электрощитовой, панель распределительная. Истечение срока эксплуатации оборудования.

Фото №72. Технологический шкаф ниша, щиты групповые. Отсутствие типовых маркировок, следы обрыва проводников.



Фото №73. Технологический шкаф ниша, щит групповой.



Фото №74. Технологический шкаф ниша, щит на слаботочные сети. Следы неаккуратного монтажа, обрывы «провисы» кабельных линий. Истечение срока эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кварт. №	2996
Инвент. №	17
Шифр фонда	МС
Шифр проекта	V-76

Школа (назначение здания) на _____ (вместимость)

по ул.Клязьминская дом № 7 стр. корп.№ 4

Северного АО г. Москвы

1. Общие сведения

Владелец: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №683

Год постройки: 1982 переоб-вано _____ надстроено мансарда 2000 г Год последнего кап. Рем-та _____ г. Число этажей 3

Кроме того, имеется: **подвал** цокольный этаж, мансарда, чердак (подчеркнуть)

Материал крыши: **рубероид по ж/б основанию** площадь крыши **3072** кв.м.

Фасад: облицовка заводской плиткой и окраской ПХВ площадь фасадов - кв.м.

Число лестниц: 4 шт.; их уборочная площадь **248** кв.м.

Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. пользов. - кв.м.

Объем: **33764** куб. м

Общая площадь по зданию - кв.м., в т.ч. общей, без учета балконов и лоджий **8986** кв.м.

из них:

а. Жилые помещения: Общ. площ. - кв.м., в т.ч. общей пл-ди, без уч. балконов и лоджий - кв.м.

жилой площади - кв.м.

Общая площадь, относящаяся к общему имуществу кондоминиума _____ кв.м.

А. Распределение жилой площади

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	В квартирах												
2	В помещен. коридорн. системы												
3	В общежитиях												
4	Служебная жилая площадь												
5	Маневренная жилая площадь												
	Итого												
	Из общего числа жилой площади находится:												
6	а) в мансардах												
	б) в мезонинах												
	в) в цокольных этажах												
	г) в подвалах												
	Итого												

7 Северное территориальное бюро технической инвентаризации города Москвы

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и коридорн. сист.)

№ п/п	Квартиры	Число квар-тир	Общая площ. без учета балк. и лодж.	Жилая пло-щадь	Текущие изменения						
					число квар-тир	об. пл. без уч.балк и лодж.	жилая площадь	число квар-тир	об. пл. без уч.балк и лодж.	жилая площадь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Однокомнатные										
2	Двухкомнатные										
3	Трехкомнатные										
4	Четырехкомнатные										
5	Пятикомнатные										
6	Шестикомнатные										
7	В семь и более комнат										

I. Нежилые помещения: общая площадь 8986 кв.м.

№ п/п	Классификация помещений	Общая		Основная		Текущие изменения							
						Общая		Основная		Общая		Основная	
		всего	в т.ч. арен-дуем.	всего	в т.ч. арен-дуем.	всего	в т.ч. аренд.	всего	в т.ч. аренд.	всего	в т.ч. аренд.	всего	в т.ч. аренд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тип жилого в н/ж пом.												
	(гостиница, казарма и т.д.)												
2	Торговая												
3	Производственная												
4	Складская												
5	Бытового обслуж.												
6	Гаражи												
7	Учрежденческая												
8	Обществ. питания					458		262					
9	Школьная					6272		3905					
10	Учебно-научная												
11	Лечебно-санитарн.												
12	Культ.-просветит.												
13	Детские сады и ясли												
14	Театров и зрел. предпр.												
15	Творческие мастерские												
16	Профтехобразования												
17	БКТ					2256		181					
	Итого:					8986		4348					

В том числе: 1 Площадь подвалов общая _____, основная _____ 2. Цокольн. Эт.: общая _____, основная _____

площадь, используемая жилищной конторой для собственных нужд _____ кв.м.

№ п/п	Использование помещений	Всего	Основная	Текущие изменения			
				всего	основная	всего	основная
1	Учрежденческая:						
	а) жилищная контора						
	б) комн. Детские, дружин. и др.						
2	Культурно-просветительная						
	а) кр. Уголки, клубы, библиотеки						
3	Прочая:						
	а) мастерские						
	б) склады жилищн. контор						
	в) теплоузел						
	г) котельная						
	в том числе: на газе						
	на тверд. топливе						
	ИТОГО:						

II. Благоустройство общей и жилой / основной площади (кв.м.)

Дата записи	Водопровод	Канализация: Местная	Канализация: Центральное	Печное	Печное- газовое	Центральное: от АГВ	Центральное: от ТЭЦ	Центральное: От собственной котельной: На твёрд. топливе	Центральное: От собственной котельной: На газе	Центральное: От групп. или кварт.котельной: На твёрд. топливе	Центральное: От групп. или кварт.котельной: На газе	Калориферное	Ванны: с горячим водоснабжением	Ванны: С газовыми колонками	Ванны: С дровяными колонками	Ванны: Без колонок и горячей воды	горячее водоснаб: От колонк	горячее водоснаб: Центральное	газоснабжение: Балонное	газоснабжение: Центральное	Мусоропровод	Пассажирский	подъёмник	127	220	Группа благоустройств.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
25.10.10	8956		8986				8986						3/8986					8986		6/8986					8986	I

III. Исчисление площадей и объёмов основной и отдельных частей строений и пристроек

№ или литер по плану	Наименование	эт-ть	Формулы для подсчёта площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м.)	Высота (м)	Объём (куб. м.)
1	школа	3	17,31*49,54	857,5	10,60	9090
	-//-	3	62,90+62,97/2*71,15+71,18/2-6,48*10,85-17,31*49,54-6,55*10,77-10,82*13,68*2-35,66*35,85	1905,9	9,65	19392
	арка		9,98*29,61-0,40*0,41*18-0,40+0,85/2*0,23*4	292,0	4,50	-1314
А	тамбур		6,74*2,17	14,6	3,00	44
Б	-//-		6,74*2,17	14,6	3,00	44
а	подвал		11,11*5,06-1,10*6,90	48,6	2,75	134
б	-//-		7,45*4,00+0,85*4,38	33,5	2,75	92
в	-//-		9,80*10,50	102,9	4,00	412
г	-//-		2,72*4,90	13,3	2,80	37
д	тех.подполье		2763,4-(292,0+48,6+33,5+102,9+13,3)	2273,1	3,00	68,19
	выход на крышу		2,00*1,40*2	5,6	2,50	14
			Итого:	2792,6		33764

Площадь застройки: 3015,4
(площадь здания по цоколю, открытые сходы, крыльца, площадки перед подъездами, приямники, и т.д.)

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа основной пристройки

Группа капит. I — Средняя жилая площадь квартиры — Сборник № 7

вид внутренней отделки простая — Средняя внутренняя высота помещений 3 — Таблица № 26ж

№№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т.п.)	Удельный вес конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	износ в процентах	Произведение процента износа на удельный вес конструктивных элементов делённое на 100
1	2	3		5	6	7	8	9
1	Фундаменты	сборные ж/б		5		5	20	1,0
2	а. Наружные и внутренние - 73%капитальные стены	керамзитобетонные панели		18		18	25	4,5
	б. Перегородки	гипсолитовые		6		6	20	1,2
3	Перекрытия: чердачные	сборные ж/б плиты		12		12	25	3,0
	междуэтажные	сборные ж/б плиты						
	подвальные	сборные ж/б плиты						
4	Крыша конст-я крыши-75% кров.покр-25%	рубероид по ж/б основанию с внутренним водостоком		4	+1,8	4,4 1,4	25 5	1,1 0,1
5	Полы	паркет, линолеум,метлахская плитка, цементные, мягкое покрытие		13	+1,5	14,5	15	2,2
6	Проёмы: оконные -48%	спаренные с 2-ым остеклением с фрамугами ПВХ		12		5,8	15	0,9
	дверные- 52%	заводского изготовления, металлические,				6,2	15	0,9
7	Отдел. раоты: Наружная отделка архитект. оформл. а. б.	облицовка заводской плиткой и окраска ПХВ		10		10	30	3
	Внутрен.отделка а. б.	окраска масл. Краской, побелка,облицовка глазурной плиткой						
8	Санитарные и электротехнические работы: Центр. отопление	стальной трубопровод		12,9	+1,2 +3,0	17,1	15	2,6
	Печное отопление							
	Водопровод	трубопровод оцинк.						
	Канализация	трубопровод чугун.						
	Радио	от городской сети						
	Телефон	АТС						
	Телевидение							
	Ванны с газовой колон.							
	с дровян. колон.							
	с горяч.водосн.	стояки из оц. Труб						
	Горячее водоснаб.	оцинкованный трубопровод						
	Вентиляция	приточно-вытяжная						
	Газоснабжение	электроплиты						
	Мусоропровод							
	Лифты							
	Электроосвещение	220V скрытая						
9	Разные работы	л/ клетки,крыльца,прочие неучтённые работы		7,1		7,1	20	1,4
								21,9

Процент износа, приведённый к 100 по формуле

процент износа (гр.9) х100	21,9х100	22%
удельный вес (гр.7)	107,5	

IV. Описание конструктивных элементов и определение износа основной пристройки

Группа капит. I — Средняя жилая площадь квартиры — Сборник № 23

вид внутренней отделки — простая — Средняя внутренняя высота помещений 2,55 — Таблица № 22а

№№ пп.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т.п.)	Удельный вес конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	износ в процентах	Произведение процента износа на удельный вес конструктивных элементов делённое на 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты							
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки							
3	Перекрытия: чердачные							
	междуэтажные							
	подвальные							
4	Крыша							
5	Полы							
6	Проёмы: оконные							
	дверные							
7	Отдел. раоты: Наружная отделка архитект. оформл.							
	а.							
	б.							
	Внутрен.отделка а.							
	б.							
8	Санитарные и электротехнические работы: Центр. отопление							
	Печное отопление							
	Водопровод							
	Канализация							
	Радио							
	Телефон							
	Телевидение							
	Ванны с газовой колон.							
	Ванны с дровян. колон.							
	Ванны с горяч.водосн.							
	Горячее водоснаб.							
	Вентиляция							
	Газоснабжение							
	Мусоропровод							
	Лифты							
	Электроосвещение							
9	Разные работы							
			Итого					

Процент износа, приведённый к 100 по формуле

процент износа (гр.9) x1	
удельный вес (гр.7)	

VI. Техническое описание холодных пристроек

Литер по плану	Назначение	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса										№ сборника	№ таблицы	Удельный вес оценив. объекта в %	Износ в %		
			Фундаменты	стены и перегородки	перекрытия	крыша	полы	Проёмы: оконные	Проёмы: дверные	отделочные работы	внутр. санитарно- и электротехнич. устр-ва	прочие работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

№ или литер по плану	Наименование строений и пристроек	№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Удельный вес строения	Поправка к стоимости в коэффициентах							Стоим. ед. изм. после примен.поправ. коэф.	Объем или площадь	Восстано - вительная стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
						на высоту помещен.	этаж	подвал	на отключен. от группы	на объем строения	эл.плиты	удельный вес строения после					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	основное	7	26ж	19,40	107,5							107,5	20,86	15000	312900	20	250320
	-//-	7	26ж	19,40	107,5					0,98		105,4	20,45	11270	230472	20	184378
	подвал	7	26ж	19,40				0,8				80	15,52	7494	116307	20	93046
659679*1,24*1,01*1,60=1321891																	
Всего															1321891		

Работу выполнил _____

Проверил бригадир _____

Начальник Бюро _____

Руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений Матвиенко Татьяна Дмитриевна

III. Потребность в капитальном ремонте строения №

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования		Единица измерения	Количество	% износа	Потребности в капремонте						Выполнено			
						всего	в том числе		цена за единицу		сумма в руб.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
							ремонт	смена	ремонт	смена					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Фундаменты														
2	Стены		куб. м.												
3	Стены		кв.м												
4	Перегородка дерев.		кв.м												
5	Перегородка несгораемая		кв.м												
6	Перекрытия	чердачные	кв.м												
7		междуэтажные	кв.м												
8		санузлов	кв.м												
9		подвальные	кв.м												
10		стропила	кв.м												
11	Крыша	обрешетка	кв.м												
12		кровля	кв.м												
13		водосточные трубы	кв.м												
14		внутренний водосток	кв.м												
15	Полы	дощатые													
16		паркетные													
17		линолиум или синт.													
18		плиточные													
19		прочие													

Северное территориальное бюро технической инвентаризации города Москвы

1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Проемы		оконные перепл.	кв.м											
21			двери внутрен.	шт.											
22			двери наружные	шт.											
23	Фасад- наруж. отделка			кв.м.											
24	Внутренние санитарные и электрические устройства	отопление	труды центр. отоп.	п/м											
25			радиаторы	секц.											
26			панельное или колориферное	кв.м											
27			печи на твердом или газов.топл.	шт.											
28			АГВ колонки	шт.											
29		водопровод	умывальники	шт.											
30			раковины	шт.											
31			водопров. Трубы	п/м											
32		канализ.	унитазы	шт.											
33			смывные бачки	шт.											
34			канализац. трубы	п/м											
35		трубы горяч. водсн.		п/м											
36		ванны		шт.											
37		души		шт.											
38		колонки газ. или на тверд. топл.		шт.											
39		трубы газовые		п/м											
40		плиты	газовые 2-х конф.	шт.											
41			газовые 4-х конф.	шт.											
42			электрические	шт.											
43		телевидение		общая антенна											
44		лифты		шт.											
45		световая электропр.		п/м											
46		силовая электропр.		п/м											
47		вводные устройства		шт.											
48		электрощитов		шт.											
49		вентиляц. стволы и трубы		п/м											
50		мусоропр. стволы		п/м											
51	Прочие работы	балконы / лоджии		шт.											
52		эркеры		шт.											
53		лестницы	ступени	шт.											
54			площадки	кв.м.											
55			ограждения	п/м											
56		мусоросб. камеры		шт.											
57		бойлерные		шт.											
58		тепловые узлы		шт.											
59		водоподкачки		шт.											

Потребность в капремонте по строению _____ руб.

_____ _____ 20 г. Работу выполнил _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ




1 / 273.3
46 / 241.5
36 / 53.9
35 / 11.0
37 / 9.0
38 / 32.0
45 / 27.2
39 / 6.9
1a / 8.2
5 / 73.9
6 / 58.0
7 / 36.6
8 / 16.9
9
10
11 / 14.1
12
13
14 / 35.4
14a / 20.3
15 / 73.1
16 / 19.6
17 / 72.2
18 / 14.5
19
20 / 18.1
21 / 16.3
22
23 / 175.4
24
25
26
27 / 10.3
28
29
30 / 8.7
31
32
33
34
40
41
42
43
44
47 / 55.0
48 / 54.8
49 / 54.7
50 / 54.0
51 / 19.5
52 / 13.9
53
54 / 16.7
55 / 9.9
56 / 14.7
57
58
59 / 53.3
60 / 55.8
61 / 54.2
62
63
64
65
66
67 / 176.7
68
69
70
71
72
73
75
10.12
6.44
4.28
41.35
42.74
11.64
16.05
11.75
10.85
9.81
9.77
42.71
35.85
6.55
4.62
3.22
3.16
5.00
5.75
3.29
1.95
5.90
2.12
1.50
3.12
4.56
5.88
4.26
3.56
7.52
8.72
2.93
6.25
6.59
6.24
6.22
6.28
6.21
6.20
6.22
6.41
6.25
6.24
6.25
6.20
6.22
6.22
6.22
6.24
6.22
8.88
8.88
8.88
8.87
8.87
8.88
11.23
8.81
5.35
2.73
2.81
2.85
3.18
2.95
2.95
2.91
2.80
2.83
2.74
4.82
2.92
11.0
9.0
3.7
3.2
10.3
16.3
18.1
14.5
72.2
73.1
19.6
175.4
58.0
36.6
16.9
14.1
35.4
20.3
19.6
16.7
13.9
19.5
9.9
14.7
55.8
59.3
54.2
67
176.7
54.7
54.0
55.0
54.8
16.7
9.9
14.7
55.8
59.3
54.2
55.0
54.8
54.7
54.0
55.0
54.8
54.7
54.0
55.0
54.8
54.7
54.0


3.15
16
29.7
3.52
15
5.4
17
18
11.22
20
67.6
3.92
22
7.7
21
9.33
9.31
19в
35.1
3.62
19г
33.5
8.90
3.76
19б
34.0
8.91
3.81
19б
22.3
5.88
19а
22.3
5.89
19
35.1
4.33
46
2.96
6.22
23
54.9
2.85
6.21
6.23
24
54.9
2.84
6.22
6.24
25
55.5
2.80
6.25
6.23
26
55.1
2.85
6.25
47
2.80
4.27
45
6.23
11
36.2
4.27
9
13.5
10
6.24
8
70.8
11.88
11.44
12
178.6
7
17.2
2.86
6.22
6
72.9
11.80
44
13
14
1
73.2
11.22
6.20
2
55.1
1.85
6.22
3
54.5
2.82
5
4
2.78
8.83
42
57.6
6.21
6.24
41
73.6
6.20
11.85
40
55.2
8.83
6.25
39
17.9
2.86
6.23
38
95.2
15.37
6.21
43
130.7
5.65
9.01
2.80
4.27
35
36
37а
32
2.91
33
34
6.20
6.22
31
53.7
8.64
6.22
30
14.9
3.01
30а
13.4
4.95
1.90
30б
14.2
4.95
1.85
30в
37
179.7
6.21
29
54.3
8.78
6.20
28
27
37в
13в

ГБОУ СОШ № 683.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану дома № 7,корп.4

по ул. (пр., бульв., ш., пер.)Клязьминская

Северного административного округа г. Москвы

Копия экспликации на – 9 листах

Штамп ТБТИ



Северное ТБТИ

Э К С П Л И К А Ц И Я

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I Тип: Прочие ф.25

Последнее обследование 25.10.2010

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	лодж.	в т.ч. балк.	в т.ч. проч.	
п	1	отдел.машинное	22,3	22,3		прочая			255
	2	венткамера	15,9	15,9		прочая			255
	3	венткамера	4,7	4,7		прочая			255
	4	венткамера	3,7	3,7		прочая			255
	5	венткамера	16,1	16,1		прочая			255
	6	венткамера	92,4	92,4		прочая			380
	13	венткамера	10,0	10,0		прочая			255
Итого по помещению			165,1	165,1					
---Нежилые помещения всего			165,1	165,1					
в т.ч. Прочие			165,1	165,1					
Итого по этажу п			165,1	165,1					
---Нежилые помещения всего			165,1	165,1					
в т.ч. Прочие			165,1	165,1					

02 92 10 0047937

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I Тип: Школьные ф.25

Последнее обследование 25.10.2010

Помещение переоборудовано без разрешения

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	лодж.	в т.ч. балк.	проч.	
1	1	вестибюль	273,3		273,3 школьн.				300
	1а	пом.подсобное	8,2		8,2 школьн.				
	1б	пом.подсобное	4,6		4,6 школьн.				
	1в	шкаф	0,2		0,2 школьн.				
	1г	шкаф	0,3		0,3 школьн.				
	3	уборная	9,8		9,8 школьн.				
	4	умывальная	7,3		7,3 школьн.				
	5	мастерская	73,9	73,9	школьн.				
	6	рекреация	58,0	58,0	школьн.				
	7	кабинет	36,6	36,6	школьн.				
	8	комн.приема пищ	16,9	16,9	школьн.				
	9	комн.приема пищ	5,4	5,4	школьн.				
	9а	санузел совмещ.	3,0		3,0 школьн.				
	10	уборная	6,5		6,5 школьн.				
	11	служебное	14,1	14,1	школьн.				
	12	архив	5,6		5,6 школьн.				
	13	тамбур	6,0		6,0 школьн.				
	13а	шкаф	0,3		0,3 школьн.				
	14	кабинет	35,4	35,4	школьн.				
	14а	кабинет	20,3	20,3	школьн.				
	15	мастерская	73,1	73,1	школьн.				
	16	мастерская	19,6		19,6 школьн.				
	17	мастерская	72,2	72,2	школьн.				
	18	кабинет	14,5	14,5	школьн.				
	19	пом.подсобное	3,1		3,1 школьн.				
	20	кабинет	18,1	18,1	школьн.				
	21	электрощитовая	16,3	16,3	прочая				
	22	кладовая	1,5		1,5 школьн.				
	23	коридор	175,4		175,4 школьн.				
	23а	шкаф	0,7		0,7 школьн.				
	23б	шкаф	0,7		0,7 школьн.				
	24	пом.подсобное	4,1		4,1 школьн.				
	25	камера холодиль	3,8		3,8 общепит				
	26	коридор	2,6		2,6 общепит				
	27	коридор	10,3		10,3 общепит				
	28	тамбур	2,4		2,4 общепит				
	29	санузел	3,3		3,3 общепит				
	30	кладовая	8,7		8,7 общепит				
	31	умывальная	6,5		6,5 общепит				
	32	душевая	1,5		1,5 общепит				
	33	тамбур	2,0		2,0 общепит				
	34	пом.подсобное	5,6		5,6 общепит				
	35	цех	11,0	11,0	общепит				
	36	кухня	53,9		53,9 общепит				
	37	цех	9,0	9,0	общепит				
	38	коридор	32,0		32,0 общепит				
	39	камера холодиль	6,9		6,9 общепит				
	40	камера холодиль	6,4		6,4 общепит				
	41	кладовая	2,3		2,3 общепит				
	42	кладовая	8,2		8,2 общепит				
	43	моечная	9,9		9,9 общепит				

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I (продолжение)

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь	в т.ч.		Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)	в т.ч.		Высота
			всего	основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
	44	коридор	2,7		2,7	общепит			
	45	моечная	27,2		27,2	общепит			
	46	столовая	241,5	241,5		общепит			
	47	класс	55,0	55,0		школьн.			
	48	класс	54,8	54,8		школьн.			
	49	класс	54,7	54,7		школьн.			
	50	класс	54,0	54,0		школьн.			
	51	кабинет	19,5	19,5		школьн.			
	52	медкабинет	13,8	13,8		школьн.			
	53	коридор	4,6		4,6	школьн.			
	54	медкабинет	16,7	16,7		школьн.			
	55	медкабинет	9,9	9,9		школьн.			
	56	коридор	14,7		14,7	школьн.			
	56а	шкаф	0,2		0,2	школьн.			
	57	уборная	10,4		10,4	школьн.			
	58	умывальная	7,3		7,3	школьн.			
	59	класс	53,3	53,3		школьн.			
	60	рекреация	55,8	55,8		школьн.			
	61	класс	54,2	54,2		школьн.			
	62	лаборатория	14,7	14,7		школьн.			
	63	уборная	1,2		1,2	школьн.			
	64	умывальная	1,2		1,2	школьн.			
	65	уборная	9,9		9,9	школьн.			
	66	умывальная	7,1		7,1	школьн.			
	67	коридор	176,7		176,7	школьн.			
	67а	шкаф	0,6		0,6	школьн.			
	67б	шкаф	0,6		0,6	школьн.			
	68	тамбур	3,9		3,9	школьн.			
	69	тамбур	3,8		3,8	школьн.			
	70	тамбур	3,9		3,9	школьн.			
	71	тамбур	3,8		3,8	школьн.			
	72	лестница	17,7		17,7	школьн.			
	73	лестница	17,6		17,6	школьн.			
	74	лестница	17,7		17,7	школьн.			
	75	лестница	17,6		17,6	школьн.			
Итого		по помещению	2219,6	1172,7	1046,9				
---Нежилые		помещения всего	2219,6	1172,7	1046,9				
в т.ч.		Обществ.питания	457,7	261,5	196,2				
		Школьные	1745,6	894,9	850,7				
		Прочие	16,3	16,3					
Итого		по этажу 1	2219,6	1172,7	1046,9				
---Нежилые		помещения всего	2219,6	1172,7	1046,9				
в т.ч.		Обществ.питания	457,7	261,5	196,2				
		Школьные	1745,6	894,9	850,7				
		Прочие	16,3	16,3					

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I Тип: Школьные Ф.25

Последнее обследование 25.10.2010

Помещение переоборудовано без разрешения

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	лодж.	в т.ч. балк.	проч.	
2	1	класс	73,7	73,7		школьн.			300
	2	рекреация	55,1	55,1		школьн.			300
	3	класс	54,2	54,2		школьн.			300
	4	уборная	9,7		9,7	школьн.			300
	5	умывальная	8,1		8,1	школьн.			300
	6	класс	69,7	69,7		школьн.			300
	7	лаборатория	18,2	18,2		школьн.			300
	8	класс	72,5	72,5		школьн.			300
	9	лаборатория	14,6	14,6		школьн.			300
	10	умывальная	2,9		2,9	школьн.			300
	11	класс	36,9	36,9		школьн.			300
	12	коридор	178,6		178,6	школьн.			300
	12а	шкаф	0,7		0,7	школьн.			300
	12б	шкаф	0,7		0,7	школьн.			300
	13	умывальная	7,0		7,0	школьн.			300
	14	уборная	9,8		9,8	школьн.			300
	15	коридор	15,3		15,3	школьн.			300
	15а	шкаф	0,2		0,2	школьн.			300
	16	пом.подсобное	7,9		7,9	школьн.			300
	17	зал актовый	217,9	217,9		школьн.			698
	18	зал спортивный	294,4	294,4		школьн.			698
	19	коридор	135,8		135,8	школьн.			300
	20	кабинет	21,1	21,1		школьн.			300
	21	раздевалка	14,1		14,1	школьн.			300
	21а	коридор	2,4		2,4	школьн.			300
	22	умывальная	2,6		2,6	школьн.			300
	22а	уборная	1,5		1,5	школьн.			300
	23	душевая	4,0		4,0	школьн.			300
	24	душевая	4,6		4,6	школьн.			300
	25	уборная	1,5		1,5	школьн.			300
	26	умывальная	1,3		1,3	школьн.			300
	27	раздевалка	17,4		17,4	школьн.			300
	28	коридор	5,5		5,5	школьн.			300
	29	снарядная	7,5	7,5		школьн.			300
	30	коридор	15,5		15,5	школьн.			300
	30а	шкаф	0,2		0,2	школьн.			300
	31	класс	54,8	54,8		школьн.			300
	32	класс	54,7	54,7		школьн.			300
	33	класс	55,1	55,1		школьн.			300
	34	класс	54,3	54,3		школьн.			300
	35	умывальная	6,7		6,7	школьн.			300
	36	уборная	10,4		10,4	школьн.			300
	37	класс	53,7	53,7		школьн.			300
	38	рекреация	59,2	59,2		школьн.			300
	39	класс	53,6	53,6		школьн.			300
	40	умывальная	1,3		1,3	школьн.			300
	41	уборная	1,1		1,1	школьн.			300
	42	кабинет	13,7	13,7		школьн.			300
	43	уборная	9,9		9,9	школьн.			300
	44	умывальная	6,7		6,7	школьн.			300
	45	коридор	178,7		178,7	школьн.			300

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I (продолжение)

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь	в т.ч.		Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)	в т.ч.		Высота
			всего	основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
	45а	шкаф	0,8		0,8	школьн.			300
	45б	шкаф	0,7		0,7	школьн.			300
	46	класс	55,3	55,3		школьн.			300
	47	класс	54,9	54,9		школьн.			300
	48	класс	55,3	55,3		школьн.			300
	49	класс	74,2	74,2		школьн.			300
	50	класс	57,5	57,5		школьн.			300
	51	коридор	130,1		130,1	школьн.			300
	51а	шкаф	0,2		0,2	школьн.			300
	51б	шкаф	0,2		0,2	школьн.			300
	52	лестница	17,8		17,8	школьн.			300
	53	лестница	17,5		17,5	школьн.			300
	54	лестница	17,7		17,7	школьн.			300
	55	лестница	17,5		17,5	школьн.			300
Итого по помещению			2496,7	1632,1	864,6				
---Нежилые помещения всего			2496,7	1632,1	864,6				
в т.ч. Школьные			2496,7	1632,1	864,6				
Итого по этажу 2			2496,7	1632,1	864,6				
---Нежилые помещения всего			2496,7	1632,1	864,6				
в т.ч. Школьные			2496,7	1632,1	864,6				

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I Тип: Школьные ф.25

Последнее обследование 25.10.2010

Помещение переоборудовано без разрешения

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	лодж.	в т.ч. балк.	проч.	
3	1	класс	73,2	73,2		школьн.			300
	2	рекреация	55,1	55,1		школьн.			
	3	класс	54,5	54,5		школьн.			
	4	лаборатория	9,7	9,7		школьн.			
	5	умывальная	7,3		7,3	школьн.			
	6	класс	72,9	72,9		школьн.			
	7	музей	17,2	17,2		школьн.			
	8	класс	70,8	70,8		школьн.			
	9	лаборатория	13,5	13,5		школьн.			
	10	умывальная	2,7		2,7	школьн.			
	11	класс	36,2	36,2		школьн.			
	12	коридор	178,6		178,6	школьн.			
	12а	шкаф	0,7		0,7	школьн.			
	12б	шкаф	0,7		0,7	школьн.			
	13	умывальная	6,9		6,9	школьн.			
	14	уборная	9,9		9,9	школьн.			
	15	кладовая	5,4		5,4	школьн.			
	16	служебное	29,7	29,7		школьн.			
	17	коридор	2,1		2,1	школьн.			
	18	коридор	1,5		1,5	школьн.			
	19	музей	35,1	35,1		школьн.			
	19а	музей	22,3	22,3		школьн.			
	19б	музей	22,3	22,3		школьн.			
	19в	музей	34,0	34,0		школьн.			
	19г	музей	33,5	33,5		школьн.			
	19д	музей	35,1	35,1		школьн.			
	19е	шкаф	0,3		0,3	школьн.			
	19ж	шкаф	0,2		0,2	школьн.			
	20	библиотека	67,6	67,6		школьн.			
	21	коридор	3,2		3,2	школьн.			
	22	пом.для хранени	7,7	7,7		школьн.			
	23	класс	54,9	54,9		школьн.			
	24	класс	54,9	54,9		школьн.			
	25	класс	55,5	55,5		школьн.			
	26	класс	55,1	55,1		школьн.			
	27	умывальная	6,6		6,6	школьн.			
	28	уборная	10,5		10,5	школьн.			
	29	класс	54,3	54,3		школьн.			
	30	кабинет	14,9	14,9		школьн.			
	30а	кабинет	13,4	13,4		школьн.			
	30б	кабинет	14,2	14,2		школьн.			
	30в	коридор	11,1		11,1	школьн.			
	30г	шкаф встроенный	1,5		1,5	школьн.			
	31	класс	53,7	53,7		школьн.			
	32	кабинет	17,6	17,6		школьн.			
	33	уборная	1,1		1,1	школьн.			
	34	умывальная	1,4		1,4	школьн.			
	35	уборная	10,0		10,0	школьн.			
	36	умывальная	6,6		6,6	школьн.			
	37	коридор	179,7		179,7	школьн.			
	37а	шкаф	0,8		0,8	школьн.			

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I (продолжение)

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь	в т.ч.		Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)	в т.ч.		Высота
			всего	основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
	37б	шкаф	0,7		0,7	школьн.			
	38	зал спортивный	95,2	95,2		школьн.			
	39	кабинет	17,9	17,9		школьн.			
	40	класс	55,2	55,2		школьн.			
	41	класс	73,6	73,6		школьн.			
	42	класс	57,6	57,6		школьн.			
	43	коридор	130,7		130,7	школьн.			
	43а	шкаф	0,2		0,2	школьн.			
	43б	шкаф	0,3		0,3	школьн.			
	44	лестница	17,8		17,8	школьн.			
	45	лестница	17,8		17,8	школьн.			
	46	лестница	17,6		17,6	школьн.			
	47	лестница	17,6		17,6	школьн.			
Итого по помещению			2029,9	1378,4	651,5				
---Нежилые помещения всего			2029,9	1378,4	651,5				
в т.ч. Школьные			2029,9	1378,4	651,5				
Итого по этажу 3			2029,9	1378,4	651,5				
---Нежилые помещения всего			2029,9	1378,4	651,5				
в т.ч. Школьные			2029,9	1378,4	651,5				

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Помещение N I Тип: Прочие ф.25

Последнее обследование 25.10.2010

Помещение переоборудовано без разрешения

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Высота
			всего	в т.ч. основ.	в т.ч. вспом.	в т.ч. лодж.	в т.ч. балк.	в т.ч. проч.	
тх	7	подполье технич	483,4		483,4	прочая			305
	8	подполье технич	98,5		98,5	прочая			278
	9	подполье технич	32,3		32,3	прочая			278
	10	подполье технич	17,6		17,6	прочая			278
	11	подполье технич	161,7		161,7	прочая			278
	11а	исп.не по назна	7,3		7,3	прочая			278
	11б	исп.не по назна	39,6		39,6	прочая			265
	11в	исп.не по назна	5,9		5,9	прочая			278
	11г	исп.не по назна	1,9		1,9	прочая			278
	12	подполье технич	17,6		17,6	прочая			278
	14	подполье технич	43,4		43,4	прочая			278
	15	подполье технич	25,4		25,4	прочая			278
	16	исп.не по назна	20,1		20,1	прочая			278
	16а	исп.не по назна	84,4		84,4	прочая			278
	16б	исп.не по назна	28,4		28,4	прочая			278
	16в	подполье технич	38,5		38,5	прочая			278
	17	подполье технич	222,9		222,9	прочая			265
	18	подполье технич	56,9		56,9	прочая			278
	19	подполье технич	26,1		26,1	прочая			278
	20	подполье технич	17,6		17,6	прочая			278
	21	подполье технич	221,6		221,6	прочая			278
	22	подполье технич	181,9		181,9	прочая			278
	23	подполье технич	224,5		224,5	прочая			278
	24	подполье технич	17,2		17,2	прочая			278
Итого по помещению			2074,7		2074,7				
---Нежилые помещения всего			2074,7		2074,7				
в т.ч. Прочие			2074,7		2074,7				
Итого по этажу тх			2074,7		2074,7				
---Нежилые помещения всего			2074,7		2074,7				
в т.ч. Прочие			2074,7		2074,7				
Итого по зданию			8986,0	4348,3	4637,7				
---Нежилые помещения всего			8986,0	4348,3	4637,7				
в т.ч. Обществ.питания			457,7	261,5	196,2				
Школьные			6272,2	3905,4	2366,8				
Прочие			2256,1	181,4	2074,7				

По адресу: Клязьминская ул., 7, кор.4

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы 15.11.2005г. N 9012678.

Экспликация на 9 страницах 1.11.2010 г.

Исполнитель _____ Кунавина Р.М.

04 92 301449

3 Северное территориальное бюро технической инвентаризации города Москвы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/12-08-2024/362151715

Действительно до 11 августа 2025 г.

Средство измерений: Измерители прочности ударно-импульсные, тип ОНИКС-2, модификация ОНИКС-2.6, госреестр № 30252-10
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер: 492
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с: разделе 7 руководство по эксплуатации НКИП.408212.100 РЭ.
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: госреестр № 48514-11, Меры эталонные эквивалентные прочности, тип ЭМП, модификация ЭМП-1Э, ЭМП-2Э, ЭМП-3Э, № 545, РЭ;госреестр № 49203-12, Комплексы измерительные эталонные, тип ОНИКС-2Э, модификация ОНИКС-2Э, № 545, РЭ;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: Температура окружающего воздуха: 21,5 °С;Атмосферное давление: 98,1 кПа;Напряжение питания: 3,9 В;Относительная влажность воздуха: 58,4 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-362151715
Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель Першин А. Н.
фамилия и инициалы

Знак поверки: 24 МА

И.о. начальника лаборатории, лаборатория №445 — Хлебнова М. В.
должность руководителя или другого уполномоченного лица — *подпись* — *фамилия и инициалы*

Дата поверки 12 августа 2024 г.

Заявление-квитанция 1000-044852 от 09.07.2024

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20240719-1354
(регистрационный номер выписки)

19.07.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский