

Согласовано

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание			
			Оборудование										
		1.1	Источник бесперебойного питания 12В/5А	ББП-50 исп.1		СКБ Телси	шт.	1					
		1.2	Пульт селекторной связи на 24 абонента	GC-1036F4		СКБ Телси	шт.	1					
		1.3	Источник вторичного электропитания	ИБЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		ООО "Рубеж	шт.	1					
		1.4	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/17Ач	Delta DTM 1217 L		ООО "Рубеж	шт.	2					
		1.5	Сигнальная лампа	GC-0611W4		СКБ Телси	шт.	2					
		1.6	Кнопка сброса	GC-0421W1		СКБ Телси	шт.	1					
		1.7	Переговорное устройство	GC-2001W3		СКБ Телси	шт.	10					
		1.8	Переговорное устройство	GC-2001P4		СКБ Телси	шт.	12					
		1.9	Проводная влагозащищенная кнопка со шнуром	GC-0423W1		СКБ Телси	шт.	1					
		1.10	Аккумулятор 12В, 7А/ч			СКБ Телси	шт.	1					
		1.11	Стойка Штольц для крепления антивандальной кнопки вызова помощи, сталь			Тифлоцентр Вертикаль	шт.	1					
		1.12	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон, 150x150мм.	MP-010R1		СКБ Телси	шт.	1					
		1.13	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трудкой" красный фон, 150x150 мм	MP-010R2		СКБ Телси	шт.	19					
		1.14	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150x150 мм.	MP-010B1		СКБ Телси	шт.	1					
			Кабели										
		2.1	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж	ОКЛ Сегмент/лайн-ГФ		Сегмент-Энерго	м	1155					
		2.2	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж	ОКЛ Сегмент/лайн-ГФ		Сегмент-Энерго	м	10					
		2.3	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0, мет. скобы, крепеж	ОКЛ Сегмент/лайн-ГФ		Сегмент-Энерго	м	10					
			Материалы										
		3.1	Труба жесткая оцинкованная ø32x1,2x3000 мм	6008-32L3		ДКС	шт.	1					
		3.2	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	шт.	1					
							16-25//Г-Р-СДС-СО						
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"). расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д. 14						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Система двухсторонней связи			Стадия	Лист	Листов
		Разраб.	Сошников			СФ	06.26				Р	1	1
		Проверил	Поляков			П	06.26						
								Спецификация оборудования, изделий и материалов					
		Н. контр.	Воробьев			06.26							
		ГИП	Маркова			06.26							

