

План подвала

Примечание:
Расстояние между токопроводами системы молниезащиты
выбраны на основании требований ГОСТ Р 59789-2021
(МЭК 62305-3:2010) и составляет не более 15м (по месту
уточнить вертикальные выпуски токопроводов для исключения
попадания их в зону окон и входных зон, токопроводы
проложить по фасаду скрыто за отделочными материалами.
Размер ячейки молниезащиты должна составлять не
более 10х10м и соответствует классу СНЗ-III.

- Горизонтальный заземлитель, выпуски из земли, ввод в электрошкафы - плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте DIN 40х5 на глубине 0,7м (Z4NDZ)
- Вертикальный выпуск из земли, токопровод на высоту 1м - плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте DIN 40х5 на глубине 0,7м (Z4NDZ)
- Вертикальный заземлитель - стержень заземления 2х15м (Z4NDZ)