

Текстовая часть

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	Принципиальная схема	
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	Уровень подвала. План расположения оборудования	
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	1й-этаж. План расположения оборудования	
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	2й-этаж. План расположения оборудования	
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	3й-этаж. План расположения оборудования	
429-26-П-ИОС5.10-ГЧ	4й-этаж. План расположения оборудования	

Согласовано		

Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Инв. № подл.	

						16-25/Г -П-ИОС5.10-ТЧ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ		
Разработал	Сошников				01.06.26			
Проверил	Поляков				01.06.26			
Н. контр.	Воробьев				01.06.26			
ГИП	Маркова				01.06.26			
						Стадия		
						П		
						Лист		
						1		
						Листов		
						6		
						 АЗУРИТ		

Содержание

1	Общие сведения	3
1.1	Общие указания	3
1.2	Перечень нормативно-технической документации	3
2	Вызывная сигнализация для мГН	3
2.1	Состав и размещение оборудования	3
2.2	Алгоритм работы вызывной сигнализации для МГН	4
2.3	Кабельные изделия:	4
3	Электропитание	5
4	Заземление	4
5	Режим работы проектируемой системы	5
6	Перечень допускаемых сокращений слов	5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г -П-26-П-ИОС5.10-ТЧ

1 Общие сведения

1.1 Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

1.2 Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ Р 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
- СП134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

2 Вызывная сигнализация для мгно

2.1 Состав и размещение оборудования.

Вызывная сигнализация для МГН предусматривается:

На 1 этаже:

- перед пандусом предусматривается установка переговорного устройства GC-2001P4;
- в санузле для МГН 103 предусматривается установка переговорного устройства GC-2001W3, проводной кнопки экстренного вызова со шнуром и

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
										3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г -П-26-П-ИОС5.10-ТЧ				

ручкой GC-0423W1, устройства сброса GC-0421W1 и сигнальной лампы GC-0611W4 (со стороны коридора и в нутри помещения).

Пульт селекторной связи GC-1036F4 устанавливается в помещении охраны 122.

Источник бесперебойного питания ББП-50 устанавливается в вестибюле 102.

Для обеспечения двухсторонней связи на объекте предусматривается установка переговорного устройства GC-2001P4 у основных и эвакуационных выходов 1-го этажа.

В местах массового прибывания людей на объекте предусматривается установка переговорного устройства GC-2001W3 у входов в помещение.

2.2 Алгоритм работы вызывной сигнализации для МГН

В случае экстренной ситуации в санузле (например падение инвалида на пол) он тянет за ручку кнопки GC-0423W1, тем самым посылая вызов на пульт дежурного GC-1006D5. При послыке вызова, сигнальная лампа GC-0611W4 начинает мигать красным цветом и подавать звуковой сигнал.

На пульте дежурного персонала раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3, сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации.

После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же, после послыки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу пришел в туалетную комнату, то он нажимает кнопку сброса GC-0421W1, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

В случае, если инвалиду нужна помощь на входе в корпус, он нажимает на кнопку вызова, расположенную на переговорном устройстве GC-2001P4, тем самым посылая вызов на пульт GC-1006D5. После ответа дежурного, инвалид может объяснить какая помощь ему требуется, чтобы дежурный мог оказать помощь инвалиду.

2.3 Кабельные изделия:

Кабели системы двухсторонней связи выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы двухсторонней связи прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	16-25/Г -П-26-П-ИОС5.10-ТЧ		Лист
											4

огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

3 Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения приборов систем связи применяются источники бесперебойного питания. Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут, определить на этапе разработки Рабочей документации.

4 Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

5 Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

6 Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.
Таблица А1.

Полное наименование	Сокращение
Автоматизированное рабочее место	АРМ
Структурированная кабельная система	СКС

Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25/Г -П-26-П-ИОС5.10-ТЧ		Лист
								5

Рабочая документация	РД
Система двухсторонней связи	СДС
Маломобильные группы населения	МГН
Персональный компьютер	ПК
Программное обеспечение	ПО
Локальная вычислительная сеть	ЛВС
Операционная система	ОС

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

16-25/Г -П-26-П-ИОС5.10-ТЧ