



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090

Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru, <https://www.mos.ru/donm/>
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

27.04.2026

Исх-11454/26

**Автономная некоммерческая
организация по развитию
городской среды
«ОЭК Стройтрест»**

**Департамент капитального
ремонта города Москвы**

В соответствии с письмом от 15.04.2026 № ОЭКСТ/01/2011 Департамент образования и науки города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел раздел проектной документации «Технологические решения» (многофункциональное пространство) на капитальный ремонт объекта «ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14» и сообщает о возможности его реализации при выполнении следующих условий:

- отобразить в зоне рабочего места оператора габаритные размеры ограждения и проход между ограждением и стеной в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2020;
- отобразить на планах лестничные проходы подиума (амфитеатра) не менее 1200 мм и проходы к посадочным местам 450 мм;
- отобразить на плане и в примечании точки нагрузок Р5, Р9 (лист 10);
- скорректировать отображение структурной схемы на листе 3.

При выполнении вышеуказанных условий откорректировать смежные разделы проектной документации при необходимости, в том числе архитектурно планировочные решения и разделы по инженерным системам.

При разработке проектной и рабочей документации, в том числе разделов по инженерным системам, необходимо учитывать размещение мебели, технологического и иного оборудования, обеспечение точек подключения оборудования к инженерным системам, устройство кабеленесущих конструкций под потолком и закладных кабельных каналов в полу и стенах для прокладки кабельных линий от рабочего места оператора к местам установки оборудования, а также устройство закладных деталей для возможности монтажа настенного и подвесного оборудования в соответствии с согласованным разделом «Технологические решения» (многофункциональное пространство).

Вх. № 01/2838 от 27.04.2026



Несогласованность смежных разделов проектной и рабочей документации может привести к невозможности установки оборудования и мебели в проектное положение и переделке коммуникаций или замене оборудования.

Дополнительно обращаем внимание, что при разработке проектной документации и при производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться указаниями в соответствии с письмом Департамента от 13.02.2026 № Исх-3837/26.

**Заместитель руководителя
Департамента образования
и науки города Москвы**



Е.А. Чугарина

А.Д. Ермаков
8-495-633-46-58