

Московская система добровольной сертификации в строительстве
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

*

Испытательная лаборатория: Испытательная лаборатория «Стройфизика-тест»
в составе федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии
архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
(наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер
телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории/центра)
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21; +7(495)482-37-12; helenaluvacoba@mail.ru
(наименование и реквизиты юридического лица)

Аккредитация Системы «Мосстройсертификация»: рег.№ RU.MCC.Л.138 Действительна до: 18.12.2027

ПРОТОКОЛ _____ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ _____ ИСПЫТАНИЙ № 43
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ / ИНСПЕКЦИОННЫХ
« 11 » апреля 2024 г.

Основание для проведения испытаний: Договор 60110(2024) от 02.02.2024 г.
(№, дата распоряжения по заявлению на проведение сертификации, инспекции)

№, дата договора на проведение сертификационных/инспекционных испытаний)
Система фасадная теплоизоляционная композиционная с
наружными штукатурными слоями (СФТК) - СФТК
Наименование продукции (объекта испытаний): ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN
PRO) ОКПД-2 23.99.19.110
(наименование и код продукции по ОКПД2)
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»; 140301, Московская обл.,
г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60

Заявитель: _____
(наименование, юридический адрес)
Изготовитель продукции (объекта сертификации): ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60

(юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности)
Место проведения испытаний: г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21
по месту нахождения заказчика, производственная площадка (указать адрес)
Фрагменты СФТК с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит с
нанесенными слоями всех системных материалов, размером 1000х500х100
мм, в правой нижней четверти фрагмента устраивается имитация угла
оконного проема размером 500(высота)х250(ширина)х50(глубина) мм, в
количестве 2 штуки (основной и контрольный);
- образцы СФТК размером 300х300 (толщина утеплителя 100 мм) с
нанесением всех системных материалов, в кол-ве 12-ти шт.,
- образцы размером 300х300 (толщ.утепл.100 мм) с базовым армированным
штукатурным слоем, в кол-тве 5-х шт.,
- образцы СФТК размером 400х400 (толщ.утепл.100 мм) с нанесением всех
системных материалов, в кол-ве 15-ти шт.

Сведения об испытанных образцах: _____
ГОСТ Р 55412-2018 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с
наружными штукатурными слоями. Методы испытаний», РД 02495359-3.001-2020
«Порядок проведения испытаний стойкости к климатическим температурно-влажностным
циклическим воздействиям систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)
с наружными декоративными штукатурными слоями или облицовкой керамическими
Методика испытания: (клинкерными) плитками на малых фрагментах и образцах»
(обозначение и наименование документа, устанавливающего методику испытаний)

Дата испытания: 04.03.2024-09.04.2024

Результаты сертификационных (инспекционных) испытаний приведены в прилагаемых приложениях:

Приложения №1 - 2 листа; №2 – 1 лист; №3 – 3 листа; № 4 – 3 листа.
(номера приложений и количество листов в них)

ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) - **СФТК ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN PRO)** соответствует классу надежности СФТК по применению СК0 (повышенный класс) по ГОСТ Р 56707-2023

Значения измеряемых показателей продукции _____ соответствуют _____ нормативным значениям
_____ соответствуют/ не соответствуют

требований ГОСТ Р 56707-2023

(обозначение и наименование нормативного документа, на соответствие которого проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательной
лаборатории (центра)



И.В.Бессонов
(Фамилия И.О.)

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ (ИНСПЕКЦИОННЫХ) ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) - СФТК ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN PRO)

(наименование продукции)

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

(наименование заявителя)

Испытательная лаборатория «Стройфизика-тест»
в составе федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры
и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции

« 01 » ноября 2023 г.

Номер партии

б/н

Маркировка образца

ИЛ/37

Дата проведения климатических испытаний

06.11.2023. 29.02.2024

Дата проведения испытаний

04.03. 09.04 2024 г..

№№ пп	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Значение показателя по результатам испытаний	Требования к испытываемой продукции		Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)
				Нормативное значение показателя	Обозначение документа (раздел, пункт)	
				5	6	7
1.	Число климатических циклов (фрагмент СФТК)	Цикл	200	200	РД 02495359-3.001-2020, п. 7.4	РД 02495359-3.001-2020, п. 7
2.	Видимые повреждения (фрагмент СФТК)	-	Отсутствуют	Отсутствуют	РД 02495359-3.001-2020, п. 7.5	РД 02495359-3.001-2020, п. 7
3.	Прочность сцепления слоев (фрагмент СФТК)	МПа	0,026	Не менее 0,015	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.4	ГОСТ Р 55412-2018, п. 8
4.	Снижение скорости прохождения ультразвука	%	5	Не более 20	РД 02495359-3.001-2020 п. 7.7	РД 02495359-3.001-2020, п. 7

5.	Ударная прочность СФТК	Дж	4	Не менее 4	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.2.	ГОСТ Р 55412-2018, п. 5
6.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя	Дж	6	Не менее 6	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.2.	ГОСТ Р 55412-2018, п. 6
7.	Морозостойкость контактной зоны СФТК	Марка по морозостойкости	F100	F100	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.2	ГОСТ Р 55412-2018, п. 9
8.	Водопоглощение при капиллярном всасывании	кг/(м ² ·ч ^{0,5})	0,20	Не более 0,5	ГОСТ Р 56707-2023, п. 5.2	ГОСТ Р 55412-2018, п. 7.
9.	Класс пожарной опасности СФТК	-	K0	K0	Техническое заключение № 03 тз/ок-2024 по оценке класса пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной (СФТК) марки «VETONIT». АО «ЦСИ «Огнестойкость».	ГОСТ 31251-2008

Руководитель испытательной лаборатории (центра)
(должность ответственного за проведение испытаний)

И.В.Бессонов
(Фамилия И.О.)



Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний
 № 43 от « 11 » апреля 2024 г.
 Состав системы фасадной теплоизоляционной композиционной **ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN PRO)** С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ, ПОЛИМЕРНЫМ/МИНЕРАЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ.

№ п.п.	наименование	нормативно-технический документ, устанавливающий требования к материалу/изделию	условие использования (назначение)
1	Грунтовка водно-дисперсионная ветонит прим фасад (vetonit prim facade)	ГОСТ Р 56707	Подготовка изолируемой поверхности к приклеиванию утеплителя
2	Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад S100 форс (vetonit facade S100 force)	ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 59197	Устройство клеевого слоя для приклейки теплоизоляции
3	Плита теплоизоляционная минераловатная ИЗОВЕР Штукатурный Фасад	ГОСТ Р 56707 ГОСТ 32314	Теплоизоляционный слой
4	Анкер с тарельчатым дюбелем Термоклип Стена 1MS	ГОСТ Р 56707 ГОСТ 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
5	Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад S100 форс (vetonit facade S100 force)	ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 59197	Устройство армированного базового (штукатурного) слоя
6	Фасадная стеклосетка ветонит фасад 2000 (vetonit facade 2000)	ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 55225	Армирование базового (штукатурного) слоя
7	Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе цементно-известковой штукатурки ветонит прим фасад (vetonit prim facade)	ГОСТ Р 56707	Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно – защитного финишного слоя.
8	Минеральная декоративная штукатурка на цементно-известковом вяжущем ветонит мин декор (vetonit min decor)	ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 54358	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
9	Краска водно-дисперсионная фасадная силикатная ветонит тон силикат (vetonit ton silikat)	ГОСТ Р 56707 ГОСТ Р 70087	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (окрасочный слой)



Соответствие технических требований к системным материалам системы фасадной теплоизоляционной композиционной **ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN PRO)** С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ, ПОЛИМЕРНЫМ/МИНЕРАЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ классам надежности СФТК СК0 по применению по ГОСТ Р 56707.

Приложение № 3 к протоколу сертификационных испытаний
№ 43 от « 11 » апреля 2024 г.

№ п.п.	Техническое требование (наименование показателя)	Величина показателя		Соответствие классу надежности по применению
		фактическое	требуемое значение по ГОСТ Р 56707 для класса надежности по применению СК0	
1	Смесь сухая армированно-клеевая ветонит фасад C100 форс (vetonit facade S100 force) для устройства клеевого слоя			
	Класс затвердевших составов по прочности на сжатие	B7,5 (M100) (10,0мПа)	B5 (M75)	СК0
	Класс затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе	Btb3.2 (4,0мПа)	Btb1,6	СК0
	Класс затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезия)	Aab4 (1,1мПа)	Aab2	СК0
	Морозостойкость (марка)	F100	F50	СК0
	Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, % не более	15	15	СК0
	Деформация усадки затвердевших составов, % не более	0,15	0,2	СК0
2	Паропроницаемость затвердевших составов, мг/м.ч.Па не менее	0,05	0,035	СК0
	Смесь сухая армированно-клеевая ветонит фасад C100 форс (vetonit facade S100 force) для устройства базового штукатурного слоя			
	Класс затвердевших составов по прочности на сжатие	B7,5(M100)(10мПа)	B7,5(M100)	СК0
	Класс затвердевших составов по прочности на растяжение при изгибе	Btb3.2(4,0мПа)	Btb2,4	СК0
	Класс затвердевших составов по прочности сцепления с бетонным основанием (адгезия)	Aab4(1,1мПа)	Aab3	СК0
	Морозостойкость (марка)	F100	F100	СК0
	Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном	15	15	СК0



Морозостойкость контактной зоны (марка)	Fk100	Fk100	СК0
Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой при полном погружении в воду, %, не более	15	15	СК0
Стойкость затвердевших составов к статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3 %-ный раствор соляной кислоты, 3 %-ный раствор гидроокиси натрия и 3 %-ный раствор хлористого натрия), ч.	120	120	СК0
Класс затвердевших составов по сопротивлению паропроницанию, ($\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг}$)	Rn1(0,15)	Rn2	СК0
Условная светостойкость затвердевших составов, ч.	24	24	СК0



Приложение № 4 к протоколу сертификационных испытаний
 № 43 от « 11 » апреля 2024 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе системы фасадной теплоизоляционной композиционной **ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО (VETONIT THERM MIN PRO)** с теплоизоляционным СЛОЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ, ПОЛИМЕРНЫМ/МИНЕРАЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ классам надежности СФТК по применению СК0 по ГОСТ Р 56707.

Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
	Основной	Заменяемый
Подготовка изолируемой поверхности к приклеиванию утеплителя	Грунтовка водно-дисперсионная ветонит прим фасад (vetonit prim facade)	Грунтовка водно-дисперсионная ветонит прим мульти универсал (vetonit prim multi universal)
		Грунтовка водно-дисперсионная ветонит МД-16 суперконцентрат (vetonit MD-16 superconcentrate)
		Грунтовка водно-дисперсионная ветонит прим оптимус (vetonit prim optimus)
		Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад С100 форс зима (vetonit facade S100 force winter)
Устройство клеевого слоя	Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад С100 форс (vetonit facade S100 force)	Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад Р200 (vetonit facade R200)
		Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад Р200 зима (vetonit facade R200 winter)
		Смесь для приклейки теплоизоляции ветонит фасад МВ фикс (vetonit facade MW fix)
		Смесь для приклейки теплоизоляции ветонит фасад МВ фикс зима (vetonit facade MW fix winter)
		Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит фасад А100 (vetonit facade A100)
Теплоизоляционный слой	Плита теплоизоляционная минераловатная ИЗОВЕР Штукатурный Фасад	Смесь сухая армировочно-клеевая ветонит теплофасад (vetonit teplofacade)
		Плита теплоизоляционная минераловатная ИЗОВЕР Штукатурный Фасад Стронг
		Плита теплоизоляционная минераловатная ИЗОВЕР Штукатурный Фасад Стандарт
		Плита теплоизоляционная минераловатная ИЗОВЕР ФАСАД
		Плита теплоизоляционная минераловатная



		«Крепикс 2000»; • Фасадная стеклосетка «Крепикс 320»; или аналоги: щелочестойкие армировочные тканые сетки из стекловолокна ФСП 2000/2000 по ГОСТ Р 55225
Устройство декоративно-защитного финишного слоя на основе декоративной полимерной штукатурки		
Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя.	Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе водно-дисперсионной штукатурки ветонит прим юни (vetonit prim uni)	
Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас ЭкстраКлин (vetonit pas ExtraClean) Акриловая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас акриллат (vetonit pas akrilat) Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас декофино (vetonit pas decofino)	Силиконовая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас силикон (vetonit pas silikon) Акриловая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас акриллат (vetonit pas akrilat) Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка на полимерной основе ветонит пас декофино (vetonit pas decofino)
Устройство декоративно-защитного финишного слоя на основе цементно-известковой штукатурки.		
Подготовка поверхности армированного базового (штукатурного) слоя к устройству декоративно-защитного финишного слоя.	Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе цементно-известковой штукатурки ветонит прим фасад (vetonit prim facade)	Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе цементно-известковой штукатурки ветонит прим оптимус (vetonit prim optimus) Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе цементно-известковой штукатурки ветонит МД-16 суперконцентрат (vetonit MD-16 superconcentrate) Грунтовка водно-дисперсионная для декоративно-защитного слоя на основе цементно-известковой штукатурки ветонит прим декор мульт универсал (vetonit prim multi universal)
Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Минеральная декоративная штукатурка на цементно-известковом вяжущем ветонит мин декор (vetonit min decor)	Минеральная декоративная штукатурка на цементно-известковом вяжущем ветонит мин декор зима (vetonit min decor winter)
Устройство декоративно-защитного финишного слоя (окрасочный состав)	Краска водно-дисперсионная фасадная силикатная ветонит тон силикат (vetonit ton silikat)	Краска водно-дисперсионная фасадная силиконовая ветонит тон силикон фибра (vetonit ton silicon fibra) Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая ветонит тон акриллат (vetonit ton akrilat) Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая ветонит тон акрилсилк (vetonit ton akrilsilk)

