


Содержание

1. Перечень используемой нормативной документации	2
2. Общие положения	3
2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные	3
2.2 Система тревожной сигнализации	5
2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий	5
2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	6
2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	6
2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	6
2.7 Обоснование способов учёта трафика	7
2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.	7
Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации	7
2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	7
2.10 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	8
2.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	8
2.12 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	8

Взам. инв. №		Подп. и дата											
Инв.№ подл.							16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ						
	Изм	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
	Разработал	Блинов				16.04.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14				Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Куликов				16.04.26					П		8
	Н. Контроль	Воробьев				16.04.26	Пояснительная записка					АЗУРИТ	
ГИП	Мурашов				16.04.26								

1. Перечень используемой нормативной документации

Обозначение	Наименование
Федеральные законы	
№ 190-ФЗ от 29.12.2004г (ред. от 08.08.2024)	Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановления правительства Российской Федерации	
№ 87 от 16.02.2008г. (ред. от 06.07.2024)	"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
№ 384-ФЗ от 30.12.2009	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
№223-ФЗ от 18.07.2011	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
№1236 от 16.11.2015 (ред. от 30.11.2023)	«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№87 от 16.02.2008 (ред. от 06.05.2024)	«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Нормативно-техническая документация	
ГОСТ 21.201-2011	СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 21.406-88*	СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
ГОСТ Р 21.101-2020	"О стандартизации в Российской Федерации"
ГОСТ Р 21.1703-2000	Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
№ 24-ПП от 07.02.2012	Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных"
Отраслевой стандарт от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)	Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС, утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)
Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в	Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ	Лист
						2

медицинских
организациях
г. Москвы от 20.12.2021
№ 1261/64-16-798/21

использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», утвержденные приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21.

2. Общие положения

Настоящая проектная документация систем охранной и тревожной сигнализаций для здания по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 выполнена на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- смежных разделов проекта.

Стадийность проектирования – проектная документация.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные

Назначение системы:

- защита периметра здания от незаконных проникновений.
- защита помещений здания от незаконных проникновений.
- контроль состояния шлейфов и формирование извещений “Неисправность” при нарушении их целостности или саботажа;
- формирование извещений “Проникновение”, "Нападение" при срабатывании извещателей охранной сигнализации;
- отображение состояний в текстовом и графическом виде на мониторах автоматизированных рабочих мест: “Неисправность”, “Проникновение”, "Нападение", “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к поэтажным планам объекта;
- централизованную постановку под охрану и снятие с охраны различных зон объекта централизованно с автоматизированных рабочих мест и локально посредством считывателей и/или кодонаборных устройств, входящих в состав СКУД;
- протоколирование и архивирование событий в системе охранной сигнализации с возможностью последующей распечатки журналов;

Взам. инв. №	охранной сигнализации;					
	- отображение состояний в текстовом и графическом виде на мониторах автоматизированных рабочих мест: “Неисправность”, “Проникновение“, "Нападение", “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к поэтажным планам объекта; - централизованную постановку под охрану и снятие с охраны различных зон объекта централизованно с автоматизированных рабочих мест и локально посредством считывателей и/или кодонаборных устройств, входящих в состав СКУД; - протоколирование и архивирование событий в системе охранной сигнализации с возможностью последующей распечатки журналов;					
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ	Лист
						3

- круглосуточную работу всех входящих в нее устройств;
 - сохранение работоспособности технических средств ОС в случае пропадания сетевого переменного напряжения 220В должно быть не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

В соответствии с техническим заданием предусматривается два рубежа СОТС.

Первый рубеж защищается следующими типами датчиков:

-магнитными извещателями (все двери, окна на открывание);
 -извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом);
 -извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие).
 Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений).

СОТС первого рубежа оборудуются:

- периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;
 - остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию;
 -остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;
 -помещение узла связи (серверная), кроссовые.

СОТС второго рубежа оборудуются:

-кабинеты учителей, администрации, психолога;
 -кабинеты медицинского блока;
 -помещение охраны.

Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны.

Техническими средствами первого рубежа блокируются:

-двери на открывание;
 -окна на открывание и разбитие.

Система охранной сигнализации предусмотрена адресно-аналогового типа.

Система охранно-тревожной сигнализации реализуется на базе оборудования производства «Рубеж» прибора Рубеж-2ОП прот. R3.

В помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек предусматривается установка тревожных кнопок.

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются магнитоконтактными извещателями.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								4	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

Центральное оборудование системы размещается в помещении охраны №104 на 1 этаже здания с круглосуточным пребыванием персонала, и включает в себя:

- АРМ оператора охранной сигнализации и СКУД, с программным комплексом «Рубеж».

Для визуализации текущего состояния и тревожных ситуаций СОТС предусматривает передачу информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) оперативного дежурного системы охранно-тревожной сигнализации (АРМ объединен с системой контроля доступа);

- оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С;
- пульт контроля и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3;
- блоки индикации и управления БИУ.

2.2 Система тревожной сигнализации

Система построена на приемно-контрольном охранно-пожарном оборудовании Приток-А-КОП-02.

Приемно-контрольный прибор ППКОП «Приток-А-КОП-02» устанавливается в помещении охраны №103.

Для вывода информации на ПЦО ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва» используется канал ППКОП «Приток-А-КОП-02» проводного интернета и дублированного по GPRS -каналу (SMS - сообщениям) с установкой антенны Триада КН 2160 SOTA на стены здания и установкой 2-х SIM карт разных провайдеров связи.

Помещение охраны оборудуется тревожной кнопкой для передачи тревожного сигнала на ПЦО ОВО.

В качестве устройства подачи сигнала "Тревога" использованы извещатели Астра-321 (расположенный внутри комнаты).

Устройство охранной беспроводной сигнализации Базальт 708 включены в отдельные шлейфы сигнализации без права на отключения.

В качестве устройства подачи сигнала о прибытии наряда полиции установлен извещатель БИГ-011, расположенный снаружи комнаты охраны на стене.

2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий

Охрану здания и обеспечение антитеррористической защищенности объекта по СП 132.13330.2011 осуществляет частная охранная организация, имеющая лицензию Росгвардии.

При возникновении нештатных и экстренных ситуаций сотрудники частной охранной организации, согласно инструкции, незамедлительно сообщают по телефону о происшествиях в местный отдел ОМВД.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ					5
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются средствами охранной сигнализации и экстренной связи.

2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений, увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено. Для соединения элементов системы СКС предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонального и междугородного уровня томом не предусмотрено.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								6	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

2.7 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

- надёжность электроснабжения;
- качество применяемой аппаратуры связи;
- оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
- резервирование каналов и линий связи;
- предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае выхода из строя аппаратуры;
- защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

- применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								7	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

