RUSSIAN FEDERATION

№ 0026867

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.60352

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «Комбинат строительных материалов», Адрес: 627014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149, ИНН: 7207002751, ОГРН: 1027201461979, телефон: 8 (3452) 500-567, электронная почта: ksm@partner72.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Комбинат строительных материалов», Адрес: 627014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149, ИНН: 7207002751, ОГРН: 1027201461979, телефон: 8 (3452) 500-567, электронная почта: ksm@partner72.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Фрагменты стеновых конструкции , изготовленные по технологическому регламенту по монтажу строительных конструкции из блоков силикатных СБПу-250, СБПу-180, плиты перегородочной СППо-80 выпускаемые по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.11.141

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости для СБПу-250 - REI180, предел огнестойкости для СБПу-180 - REI180, предел огнестойкости для СППо-80 - REI120 по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №55077/1-ПРГ/ПБ-24, №55077/2-ПРГ/ПБ-24, №55077/3-ПРГ/ПБ-24 от 06.09.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 09.09.2024 по 08.09.2027**

Руководитель органа по сертификации _____ (подпись) Л.А. Беляков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Д.В. Смолин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 1231. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru