



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства**

**Часть 1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства**

708/П-24-АНО-ТБЭ



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства**

**Часть 1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства**

708/П-24-АНО-ТБЭ

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ТБЭ-С	Содержание тома	стр. 2
708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	<u>Текстовая часть</u>	стр. 3-42

Согласовано:					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

						708/П-24-АНО-ТБЭ-С		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
ГИП		Зыкин			10.24			
ГАП		Фролова			10.24			
Разработал		Кудрявцев			10.24			
Н. контр.		Лукашова			10.24			
Содержание тома						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
						ООО «АРТИС»		

**А) ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ
ИСКЛЮЧАЕТСЯ УГРОЗА НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА;**

Эксплуатационный контроль технического состояния зданий (сооружений) включает в себя общий мониторинг технического состояния здания (сооружения) с помощью системы общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций, осмотры здания (сооружения), технический мониторинг систем инженерно-технического обеспечения, обследования. (п. 8.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 05.08.2019 N 445/пр).

Выделяют осмотры:

- текущие;
- сезонные;
- внеочередные.

Текущие осмотры осуществляют ежедневно - для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или еженедельно - для зданий (сооружений) иных уровней ответственности.

Сезонные осмотры осуществляют два раза в год:

- весенний общий осмотр проводят после таяния снега в целях выявления появившихся за зимний период повреждений элементов здания (сооружения), систем инженерно-технического обеспечения, системы общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций и элементов благоустройства примыкающей к зданию (сооружению) территории. При этом уточняют объем работ по текущему ремонту на летний период и по капитальному ремонту на будущий год;

- осенний общий осмотр проводят по окончании летних работ по текущему ремонту для проверки готовности здания (сооружения) к эксплуатации в зимних условиях. Внеочередные осмотры проводят после явлений стихийного характера (например, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений), аварий в системах инженерно-технического обеспечения и при выявлении деформаций оснований не позднее двух дней после стихийного бедствия или техногенной аварии.

На основании результатов осмотров лицом, осуществляющим эксплуатацию, может быть принято решение о необходимости проведения:

- аварийного ремонта;
- текущего ремонта;

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата			
ГИП	Зыкин				10.24	Текстовая часть	Стадия	Лист
ГАП	Фролова				10.24		П	1
Разработал	Кудрявцев				10.24		Листов	
							ООО «АРТИС»	
Н. контр.	Лукашова				10.24			

Согласовано:				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

						708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		3

контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

При эксплуатации электроустановок необходимо обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил безопасности;

своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;

учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения.

При эксплуатации электроустановок необходимо обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов.

Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних.

Для безопасности проведения работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать организационные и технические мероприятия.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения: произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Мероприятия по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

пуск смонтированных систем в работу и наладка на рабочие режимы;
наблюдение за работоспособностью систем;
плановые и внеплановые ремонтные работы;
остановка систем, в том числе для проведения ремонтов.

В процессе эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обеспечиваться контроль за:

температурой воздуха внутри помещений;
температурой воздуха за теплообменниками приточных систем;
температурой обратной сетевой воды;
исправной работой циркуляционных насосов;
исправной работой электрических нагревательных приборов и электрических калориферов;

На каждую систему вентиляции должен быть составлен паспорт с указанием: технических характеристик вентиляционного оборудования; схемы систем.

В состав работ, выполняемых в процессе эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, входят:

подготовка систем к работе в соответствии с периодом года;
подготовка систем к пуску в нужном режиме;
включение и выключение систем;
контроль за работающим оборудованием;
устранение неисправностей или нарушений в работе.

Подготовка систем к работе в холодный и теплый периоды года включает выполнение мероприятий, обеспечивающих нормальную работу систем и их эффективность.

защитить помещения от поступления наружного холодного воздуха через двери и возможные нарушения герметичности в ограждающих строительных конструкциях, зазорах вентиляционных и других отверстий;

проверить состояние утепленных клапанов в вентиляционных отверстиях и на воздуховодах, сообщающихся с наружной атмосферой, а также исправность систем управления ими;

проверить техническое состояние воздухоохладителей и воздухонагревателей, трубопроводов теплоносителя, арматуры;

Лист
7

испытания на функционирование устройств безопасности (реле давления, предохранительные клапаны и др.);

испытания, подтверждающие функционирование установки в целом.

Вновь смонтированная холодильная установка проверяется на соответствие проектной документации по технологической части и наличию приборов и устройств контроля, защиты и управления.

Мероприятия по техническому обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения

Техническая эксплуатация системы водоснабжения

Надзор за состоянием системы водоснабжения осуществляется путем осмотра трубопроводов и проверки действия сооружений и оборудования.

Наружный осмотр и обход сети водоснабжения производят не реже одного раза в два месяца. При этом проверяют состояние табличек и указателей гидрантов, техническое состояние колодцев, присутствие газов в колодцах, наличие завалов на трассе.

Общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств системы водоснабжения проводят поочередно два раза в год. При этом производят профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, проверку работы пожарных гидрантов с установкой в них стендера, проведение ремонтных работ с заменой износившихся деталей.

Дополнительное профилактическое обслуживание проводится при реализации мероприятий по обеспечению бесперебойности водоснабжения и устранению узких мест в системе подачи и распределения воды, в том числе и по замене устаревших типов и конструкций арматуры, мероприятий по предотвращению загрязнения воды.

Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

На основе результатов осмотров и проверки действия оборудования, оценки уровня его надежности разрабатывают мероприятия по техническому содержанию системы водоснабжения, проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов.

К планово-предупредительному ремонту относятся:

- профилактические мероприятия – промывка и прочистка сети водоснабжения, очистка колодцев и камер от грязи;
- ремонтные работы – замена люков, скоб, ремонт колодцев.

К капитальному ремонту относятся работы по:

- сооружению новых или реконструкции существующих колодцев;
- прокладке отдельных участков сети водоснабжения с полной или частичной заменой труб;
- замене гидрантов, другого оборудования или их изношенных частей;
- ремонту отдельных сооружений на сети водоснабжения, устройств и оборудования по очистке и защите трубопроводов от обрастания внутренней поверхности труб;
- защите водопроводной сети от коррозии.

При аварии на водопроводной сети может возникнуть необходимость немедленного выключения трубопровода или выключения трубопровода с момента начала восстановительных работ.

Об аварийных отключениях сети водоснабжения необходимо поставить в известность местное подразделение Государственной противопожарной службы и местный орган Госсанэпиднадзора.

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Техническая эксплуатация системы водоотведения

Техническое обслуживание системы водоотведения предусматривает наружный и внутренний (технический) осмотры сети водоотведения и сооружений на ней.

Наружный осмотр сети водоотведения выполняет эксплуатационная бригада в соответствии с планом эксплуатации сети водоотведения.

Наружный осмотр сети водоотведения проводят не реже одного раза в два месяца без опускания людей в колодцы и камеры.

При обнаружении мелких неполадок они устраняются, а при более крупных неполадках необходимые работы отмечают в журнале и выполняют в плане ремонтно-восстановительных работ.

Технический осмотр внутреннего состояния самотечной сети водоотведения, устройств и сооружений выполняют с периодичностью:

- для самотечных колодцев и аварийных выступов – один раз в год;
- для камер, эстакад, переходов – не реже одного раза в квартал;
- для коллекторов и каналов – один раз в год.

На основании данных наружного и технического осмотров составляют дефектные ведомости, разрабатывают дефектно-сметную документацию и производят текущий и капитальный ремонты.

К текущему ремонту на системы водоотведения относят:

- профилактические мероприятия: прочистку линий, очистку колодцев (камер) от загрязнений, отложений;
- ремонтные работы: замену люков, верхних и нижних крышек, скоб, лестниц, ремонт частей колодцев, обслуживание и регулировку арматуры, затворов, вантузов и других.

Профилактическую прочистку сети водоотведения производят по плану, разрабатываемому на основе данных наружного и технического осмотров сети, с периодичностью, устанавливаемой с учетом местных условий, но не реже одного раза в год.

Капитальный ремонт системы водоотведения включает:

- устройство новых или реконструкцию действующих колодцев (камер);
- перекладку или реновацию участков трубопроводов с заменой труб или их санацию;
- ремонт и замену отдельных сооружений и устройств, задвижек, затворов, шиберов, вантузов, другой арматуры и оборудования.

При возникновении аварии выполняют следующие мероприятия:

- отведение поступающих сточных вод в обход поврежденного участка;
- отключение поврежденного участка или сооружения;
- производство ремонтно-восстановительных работ.

Аварии подлежат внеочередному устранению.

Мероприятия по техническому обслуживанию сетей связи и сигнализации

При техническом обслуживании линейно-кабельных сооружений систем связи, сигнализации, технологического видеонаблюдения и комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) выполняются следующие работы:

осмотр и профилактическое обслуживание линейно-кабельных сооружений;

проведение плановых и контрольных измерений электрических и оптических характеристик кабельных линий;

проведение охранных мероприятий, включая осмотр трасс линейно-кабельных сооружений и надзор за сохранностью этих сооружений;

проверка новых кабелей, оборудования, оконечных кабельных устройств, вводимых в эксплуатацию.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:		

срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

состояние гибких соединений (переходов);

работоспособность основных и резервных источников электропитания;

работоспособность световых и звуковых оповещателей;

чистку корпуса видеокамер от пыли, грязи, влаги;

подстройка фокусировки поля зрения видеокамер;

проверка исправности органов управления;

общую работоспособность системы, комплекса в целом.

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 20911-89.

Право проведения данного вида работ предоставляется организациям и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Основными задачами технического обслуживания являются:

обеспечение устойчивого функционирования технических средств (ТС);

контроль технического состояния ТС;

выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

Техническое обслуживание может быть плановое (регламентированное) или неплановое (по техническому состоянию).

Плановое техническое обслуживание предусматривается для шлейфов сигнализации и для аппаратуры. В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всех систем или комплекса.

Результаты проведения планового технического обслуживания следует регистрировать в журнале по установленной форме.

Неплановое техническое обслуживание проводят при:

поступлении ложных сигналов тревоги с охраняемого объекта;

отказах аппаратуры;

ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

заявке пользователя (собственника охраняемого объекта).

Мероприятия по техническому обслуживанию системы противопожарной защиты

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию технических средств систем противопожарной защиты (далее – ТС), согласно РД 25.964-90, являются:

- внешний осмотр – контроль технического состояния по внешним признакам и, в случае необходимости, средствами контроля;

- проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения ТС функций, определенных их назначением;

- профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания ТС в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа, очистку,

Согласовано:									
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инд. № подл.	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ
									Лист
									12

- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ в технических подсистемах безопасности;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических подсистем;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами подсистем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование подсистем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств подсистем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств подсистем.

Примечание - Для конкретных условий эксплуатации объекта перечень мероприятий может быть дополнен.

Техническое обслуживание и ремонт технических средств подсистем безопасности проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.

Технические средства подсистем безопасности, выполненные по технологиям "поверхностного монтажа", не ремонтпригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.

Списание восстанавливаемых технических средств подсистем безопасности проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия.

Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств подсистем безопасности проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.

Эксплуатационная документация технических средств подсистем безопасности должна соответствовать ГОСТ 2.601.

В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.

Перечень основных работ по обслуживанию технических средств систем безопасности приведен в таблице 1.

Эксплуатационная документация технических средств подсистем должна соответствовать ГОСТ 2.601. Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств документируются в журналы, форма журнала разрабатывается отдельно и согласовывается службой эксплуатации.

Таблица 1 – Перечень основных работ по обслуживанию технических средств систем безопасности

Работы	ТО1	ТО2
Шлейфы		
Проверка и ремонт технического состояния:	+	+

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Работы		ТО1	ТО2
– внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов; – контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода; – удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов; – контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов, наличия технологического запаса проводов; – контроль состояния звукового и светового оповещателей; – проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях; – проверка надежности крепления проводов и кабелей; – контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.			
Проверка и ремонт работоспособности: – контроль режима «короткое замыкание»; – контроль режима «обрыв».			+
Проверка и ремонт электрических параметров: – контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов; – контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.			+
Ведение эксплуатационно-технической документации		+	+
Извещатели			
Внешний осмотр и ремонт: – проверка надежности крепления извещателя (блока извещателя) – чистка корпуса извещателя (блока извещателя) от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса; – контроль наличия крышек на клеммных колодках, колодках, пломб или печатей на них; – проверка технического состояния источника питания (резервного); – проверка исправности органов управления; – проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; – проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.		+	+
Проверка и настройка конфигурации зоны обнаружения извещателя и его чувствительности: – проверка правильности установки извещателя; – контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя (блока извещателя) – контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия отдельных участков – зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения; – проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), режима «усиления».		+	+
Проверка и ремонт работоспособности извещателя при питании от основного и резервного источников питания: – контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»; – проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога»; – проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру.		+	+

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Работы						ТО1	ТО2
Измерение и электрических параметров:							
– сопротивления изоляции;							+
– мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока;							
– тока, потребляемого при питании от резервного источника питания.							
Ведение эксплуатационно-технической документации						+	+
Приемно-контрольные приборы							
Внешний осмотр и ремонт:							
– проверка надежности крепления прибора;							
– чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса;							
– проверка технического состояния источника питания (резервного);						+	+
– проверка исправности органов управления;							
– контроль исправности элементов индикации;							
– проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;							
– контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора;							
– проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.							
Проверка и ремонт работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:							
– «Дежурного режима», а также режима «Внимание» для панелей контрольных;						+	+
– режима «Тревоги» при коротком замыкании и обрыве шлейфа;							
– длительности времени задержки на вход и \ или выход при их наличии;							
– длительности работы звукового и светового оповещателей;							
– запоминание прохождения сигнала «Тревога» на приемную аппаратуру;							
– сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.							
Измерение электрических параметров прибора:							
– сопротивление изоляции;							+
– тока потребляемого при питании от резервного источника питания;							
– мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока.							
Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока							+
Контроль правильности программирования режимов работы							+
Ведение эксплуатационно-технической документации						+	+
Источники постоянного тока, резервные источники питания							
Внешний осмотр и ремонт:							
– проверка надежности крепления источника питания;							
– чистка поверхности источника питания от пыли, грязи, влаги, устранение механических повреждений корпуса;							
– проверка исправности органов управления;						+	+
– проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;							
– контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе источника;							
– проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.							
Проверка условий эксплуатации аккумуляторных батарей и замена в случае выхода из строя:						+	+
– температуры, влажности и загрязненности воздуха;							
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	
							Лиц
							16

Работы						ТО1	ТО2
– контроль выполнения требований по размещению; – отсутствие посторонних шумов и запахов; – проверка чистоты вентиляционных решеток и очистка их при необходимости.							
Проверка работоспособности источника питания и ремонт: – при питании от сети переменного тока; – при питании от резервного источника.						+	+
Проверка и ремонт работы вентиляторов охлаждения, визуальный контроль вибрации, определение дефектов							+
Измерение электрических параметров источника питания: – величины выходного напряжения; – величины тока срабатывания автоматической защиты от перегрузки.							+
Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока							+
Проверка и ремонт сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно							+
Проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей							+
Ведение эксплуатационно-технической документации						+	+
Кабели							
Проверка и ремонт технического состояния: – внешний осмотр соединительных линий, соединительных коробок; – контроль целостности экранирования провода; – отсутствие вставок другого типа провода; – удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провисов кабелей; – контроль наличия крышек на соединительных коробках правильности и качества соединения проводов; – наличия технологического запаса проводов.						+	+
Проверка и ремонт состояния электропроводки питания: – качества соединения кабелей питания в распределительных щитах; – проверка надежности крепления кабелей питания.						+	+
Проверка электрических параметров: – контроль величины сопротивления изоляции кабелей; – контроль величины сопротивления кабелей.							+
Ведение эксплуатационно-технической документации						+	+
Видеосерверы, персональные компьютеры охраны, мониторы							
Внешний осмотр и ремонт: – проверка надежности установки прибора; – чистка корпуса от пыли, грязи, устранения механических повреждений корпуса; – проверка технического состояния источника питания (резервного); – проверка исправности органов управления; – контроль исправности элементов индикации; – проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; – контроль наличия крышек на клеммных колодках; – проверка надежности крепления проводов на разъемах.						+	+
Проверка и ремонт работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания: – сохранения работоспособности прибора при переходе на резервное питание и обратно.							+
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	
						Лист	
						17	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Работы	ТО1	ТО2
Измерение электрических параметров прибора: – тока потребляемого при питании от резервного источника питания; – мощности, потребляемой при питании от сети переменного тока.		+
Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока		+
Контроль правильности программирования режимов работы и корректировка в случаи сбоя в программном обеспечении		+
Ведение эксплуатационно-технической документации	+	+
Видеокамеры		
Внешний осмотр и ремонт: – проверка надежности крепления видеокамеры; – чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги – устранение механических повреждений корпуса; – контроль наличия крышек на клеммных колодках; – проверка исправности органов управления; – проверка соответствия номинала и исправности предохранителя; – проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.	+	+
Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности и регулировка: – проверка правильности установки видеокамеры; – контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры; – контроль границ (дальности) зоны обнаружения; – проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения.		+
Измерение электрических параметров: – сопротивления изоляции; – измерение заземления сигнального и защитного.		+
Ведение эксплуатационно-технической документации	+	+

Для организации технического обслуживания подсистем безопасности применяют планово-предупредительное проведение работ.

Плановое техническое обслуживание проводят циклически, с нормированной периодичностью.

Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.

Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств безопасности.

При проведении работ по техническому обслуживанию применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).

Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств безопасности должны быть задокументированы (например, в журнале регистрации).

Рекомендуемая схема организации и проведения типовых вариантов технического обслуживания технических средств подсистем безопасности приведена в приложении В ГОСТ Р 53704-2009.

Примечание - Допускаются обоснованные изменения в рекомендуемой схеме при условии неухудшения ее общей направленности.

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №	Согласовано:			

Условия эксплуатации прибора Сфинкс SPHINX BM-611 РД
 температура окружающего воздуха от -15 гр.цельс. до +50 гр.цельс.;
 относительная влажность до 98% при температуре +25 гр.цельс.;
 атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.

Ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» техническое средство обнаружения и идентификации взрывчатых веществ обладает чувствительностью, позволяющей определять наличие следующих взрывчатых веществ и их компонентов: нитроамины (гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольдинитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), органические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганические нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые взрывчатые вещества на их основе.

Детектор требует минимального технического обслуживания, включающего зарядку и/или замену аккумуляторных батарей, а также замену молекулярных сит. Процедура очистки происходит автоматически либо по команде оператора во время обычной работы детектора. Перед использованием прибора, зарядкой аккумулятора или проведением обслуживания необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации поставляемая в комплекте с прибором, а также иными документами входящими в комплект поставки прибора. При возникновении неисправности в приборе необходимо руководствоваться «Методикой контроля работоспособности» 4215-015-29095820 МК, входящей в комплект поставки.

Условия эксплуатации - температура окружающего воздуха от -10 до +50°C; - относительная влажность до 95 %, - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.).

Потребляемая мощность не более 60 ВА.

По климатическому исполнению детектор относится к группе СЗ по ГОСТ Р 52931. Степень защиты оболочки IP2X по ГОСТ 14254.

Локализатор взрыва – ФОНТАН-205У, - мобильное устройство для локализации взрывоопасного предмета. При эксплуатации необходимо поддерживать изделия в исправном состоянии и постоянной готовности к применению. Это обеспечивается правильной эксплуатацией, хранением, своевременными проверками технического состояния и устранением обнаруженных неисправностей и повреждений.

При хранении и эксплуатации изделий проводить не реже 1 раза в месяц проверку технического состояния изделия на отсутствие механических и других повреждений. Повреждения, не влияющие на защитные свойства изделий, должны устраняться текущим ремонтом.

По истечению срока хранения допускается проведение переосвидетельствования изделий в объеме приемосдаточных испытаний, по результатам которого может быть продлен срок его службы не более, чем на 1 год.

Изделие предназначено для эксплуатации в диапазоне температур от минус 20 до плюс 40° С.

В соответствии с требованиями ГОСТ53704-2009, определены общие требования к организации эксплуатации,

Досмотровое устройство ДУ-101 предназначено для визуального контроля труднодоступных мест, скрытых полостей и предметов. Угол поворота зеркала - 180 град, - 20 +60 С°, зеркало - 160 мм, длина штанги - от 700 до 2000 мм, Количество светодиодов – 9. (производство – ЗАО «СФИНКС», РФ) .

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв.№ подл.		

Досмотровое устройство используется при въезде на объект для досмотра въезжающего на территорию объекта автотранспорта.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53704-2009, определены общие требования к организации эксплуатации комплекса технических средств обнаружения оружия и взрывных устройств

Безопасность объектов технических средств обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей технических средств.

Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й) предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.

Эксплуатация комплекса технических средств обнаружения оружия и взрывных устройств проводится специально обученным персоналом, который прошел инструктаж по применению и технике безопасности данных технических средств, ведет эксплуатационный контроль их ремонта, обслуживания и утилизации.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ		Лист
								21

Б) СВЕДЕНИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК, ОСМОТРОВ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСНОВАНИЯ, СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ;

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

Для организации работ, связанных с осмотром, текущим и мелким ремонтом технологического и вспомогательного оборудования, технологических и сантехнических систем в штате предусмотрена соответствующая должность – рабочий по комплексному обслуживанию, который занимается техническим уходом за оборудованием, устранением мелких неисправностей, регулировкой, наладкой и смазкой механизмов.

Организация же работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом технологического и вспомогательного оборудования, технологических, электротехнических и сантехнических систем, а также самих помещений предусматривает привлечение, к указанным выше работам, специализированных организаций, имеющих лицензии на соответствующий вид деятельности

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.

При весеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции,

Согласовано:			
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», которые указаны в таблице 2.

Общие осмотры должны производиться комиссией в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией здания, техника-смотрителя. В необходимых случаях в комиссии могут включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния здания или объекта (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Таблица 2 – Периодичность проведения осмотров элементов и помещений здания

Элементы и помещения здания	Периодичность осмотров, мес.	Примечания
Крыши	3-6	
Железобетонные конструкции	12	
Вентиляционные каналы	12	
Внутренняя и наружная отделка	6-12	
Перила и ограждающие решетки	6	
Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения	3-6	
Системы отопления	3-6	Осмотр проводится в отопительный период
Электрооборудование:		
открытая электропроводка	3	
скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах	6	
Системы дымоудаления и пожаротушения	ежемесячно	
Технические системы безопасности	1.В рамках ТО-1 ежедневно (при приеме сдачи смены объекта) 2.В рамках ТО-2 2 раза в год при сезонном техническом обслуживании	
Прочие вспомогательные помещения объектов	12	

Периодичность осмотров, освидетельствования, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния строительных конструкций, оснований

Для своевременного выявления, определения причин возникновения, возможных последствий, способов устранения причин возникновения дефектов и неисправности, способов обеспечения исправного и работоспособного состояния конструкций необходимо осуществлять надзор за состоянием строительных конструкций зданий и сооружений, который включает в себя:

ежедневный визуальный осмотр;

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв.№ подл.			

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

неисправность ограждений площадок, кровли, террас, балконов или лестниц;
наличие элементов, угрожающих падением.

В ряде случаев (устанавливается расчетом) может оказаться опасным выгиб сжатых элементов, в особенности тонкостенных (стоек, сжатых раскосов ферм и т.п.).

В железобетонных конструкциях наиболее опасными видами неисправности являются:
уменьшенная площадь опирания элементов;

прогибы изгибаемых элементов более $1/50$ пролета при наличии трещин в растянутой зоне раскрытием более 0,5 мм;

взаимное смещение сопрягающихся сборных элементов с деформациями закладных или соединительных деталей;

трещины в бетоне, пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арматуры;

коррозионные трещины, сколы или раковины в защитном слое бетона, распространяющиеся до арматуры, обнажение и коррозия арматуры;

прочие трещины в бетоне, распространяющиеся до арматуры, с раскрытием трещин, превышающем допускаемое;

раздробление бетона, выкрашивание крупного заполнителя в сжатой зоне;

разрыв хомутов в зоне наклонной трещины изгибаемого элемента или в сжатом элементе;

разрыв арматуры в растянутой зоне;

выпучивание арматуры в сжатой зоне.

Деформации грунтов основания и неисправность фундаментов, опасные для дальнейшей эксплуатации здания, устанавливаются в процессе осмотров надземных строительных конструкций. Признаками деформаций грунтов или неисправности фундаментов могут быть:

отклонения от вертикали, наклоны или перекосы колонн, балок, ферм, связей или других конструкций здания (сооружения);

трещины, разрывы или другие повреждения в соединениях (ослабление болтов, хомутов и т.п.) или в несущих элементах конструкций, около опор, мест заделки или других узлов сопряжений;

изгибы металлических ригелей рам около узлов сопряжения со стойками;

раскрытие или сужение деформационных швов.

Наблюдения (мониторинг) за пространственным положением строительных конструкций и их элементов проводятся в случаях, когда осмотрами или обследованиями невозможно установить, продолжается или остановилось развитие деформаций конструкций либо грунтов основания здания или сооружения.

Наблюдения (мониторинг) проводятся периодическими измерениями параметров пространственного положения конструкций геодезическими или другими приборами и инструментами; определением состояния маяков и прочих приспособлений, устанавливаемых в зонах трещин, выявлением изменений взаимного расположения строительных конструкций и оборудования.

Периодичность осмотров, освидетельствования, контрольных проверок и (или) мониторинга систем инженерно-технического обеспечения

Система электроснабжения

В соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП), периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок (наличие и целостность стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения) должна быть установлена ответственным за

Согласовано:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

Система водоотведения

Минимальная периодичность и порядок осуществления проверок, осмотров и освидетельствований систем водоотведения предусматриваются в соответствии с положениями МДК 3-02.2001.

Система отопления и горячего и холодного водоснабжения

Согласно СП 347.1325800.2017 Надзор за техническим состоянием систем включает осмотр систем в целях:

- обнаружения протечек воды;
- контроля показаний измерительных приборов и их исправности;
- проверки состояния тепловой изоляции;
- контроля удаления воздуха из систем через автоматические воздухоотводчики;
- контроля работы насосов
- отсутствие перегрева и нехарактерных шумов, перепад давления на насосе должен быть в допустимом диапазоне;
- проверки положения регулирующей арматуры, обеспечивающей необходимые расходы воды и теплоносителя по потребителям воды и тепловой энергии;
- выполнения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Периодичность осмотра внутренних систем зависит от сложности систем, административной принадлежности здания и указывается в инструкции по эксплуатации этих систем.

По заявке арендаторов осуществляют контроль температуры воздуха в отапливаемых помещениях, наличие необходимых расходов воды у потребителей.

Все замечания к работе систем, обнаруженные при осмотре, должны быть зафиксированы в сменных журналах.

На основании результатов осмотров следует принимать решения о проведении:

- планово-предупредительного ремонта;
- текущего ремонта;
- обследования систем;
- капитального ремонта.

Необходимо информировать абонентов о ремонтных и профилактических работах систем отопления и горячего водоснабжения

В соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, текущий ремонт системы отопления производится не реже одного раза в год, как правило, в летний период и заканчивается не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

Система вентиляции и кондиционирования

Согласно СП 336.1325800.2017 Работы по надзору за состоянием систем вентиляции и кондиционирования (далее СВК) проводят с целью своевременного выявления и оценки дефектов и повреждений.

Надзор за состоянием СВК здания (сооружения) включает:

- систематические наблюдения, осуществляемые сотрудниками линейного персонала и ремонтного звена СВК;
- текущие периодические осмотры, осуществляемые инженерно-техническими работниками и сотрудниками ремонтного звена СВК (текущие осмотры);

Согласовано:			Все замечания к работе систем, обнаруженные при осмотре, должны быть зафиксированы в сменных журналах.								
			На основании результатов осмотров следует принимать решения о проведении:								
			- планово-предупредительного ремонта; - текущего ремонта; - обследования систем; - капитального ремонта.								
			Необходимо информировать абонентов о ремонтных и профилактических работах систем отопления и горячего водоснабжения								
Взам. инв. №	Подпись и дата		В соответствии с положениями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, текущий ремонт системы отопления производится не реже одного раза в год, как правило, в летний период и заканчивается не позднее чем за 15 дней до начала отопительного сезона.								
			Система вентиляции и кондиционирования								
			Согласно СП 336.1325800.2017 Работы по надзору за состоянием систем вентиляции и кондиционирования (далее СВК) проводят с целью своевременного выявления и оценки дефектов и повреждений.								
			Надзор за состоянием СВК здания (сооружения) включает:								
Инв. № подл.			- систематические наблюдения, осуществляемые сотрудниками линейного персонала и ремонтного звена СВК; - текущие периодические осмотры, осуществляемые инженерно-техническими работниками и сотрудниками ремонтного звена СВК (текущие осмотры);								
			Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ		Лист
											28

Согласовано:			5.4.5 ГОСТ 31937-2024.						
			При заключении долгосрочных договоров на абонементное обслуживание по надзору за состоянием СВК зданий (сооружений) со сторонними организациями выполнение указаний настоящего раздела должны обеспечивать эти организации. Контроль работы сторонних организаций осуществляют инженерно-технические работники СВК.						
			Если в процессе выполнения любых видов работ по надзору за зданием будут выявлены недопустимые дефекты и повреждения, угрожающие безопасности людей или сохранности имущества, либо грубые нарушения правил эксплуатации СВК, сотрудник группы СВК, ответственный за проведение данной работы по надзору обязан:						
			- письменно, а в случае необходимости принятия неотложных мер, кроме того, лично или по телефону поставить в известность о выявленных нарушениях или неисправностях инженерно-технических работников СВК; - принять меры по немедленному устранению причин аварийного состояния; - обеспечить регулярное наблюдение за состоянием поврежденных элементов, при необходимости - с привлечением специализированной организации; - принять меры по организации квалифицированного обследования аварийных участков с привлечением специализированных организаций; - обеспечить скорейшее восстановление аварийных участков по результатам обследования и получению, в необходимых случаях, проектно-сметной документации; - инженерно-технический работник СВК должен ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять меры по предупреждению возможных несчастных случаев						
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв.№ подл.	Сети связи						
			В соответствии с «Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи» (п. 4.4.2), утвержденными Министерством связи						
			708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ						
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док	Подпись	Дата	Лист
									30

Российской Федерации 07.10.1996, техническое обслуживание сетей связи осуществляется проведением систематических осмотров и электрических измерений их оборудования по плануграфику, разрабатываемому руководством предприятия.

Системы противопожарной защиты

Внешний осмотр и проверка работоспособности систем противопожарной защиты должны проводиться не реже одного раза в месяц. Профилактические работы проводятся периодически по установленной форме, в установленном объеме, согласно плану-графику, разрабатываемому предприятием.

Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния систем противопожарной защиты в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании или в результате отказа систем противопожарной защиты.

Техническое освидетельствование проводится после пяти лет с момента введения систем противопожарной защиты в эксплуатацию на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению.

[illegible]

**В) СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СЕТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ
НЕДОПУСТИМО ПРЕВЫШАТЬ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ**

Здание имеет следующие характеристики:

- Степень огнестойкости - II;
- Уровень ответственности здания - нормальный;
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1;

Конструктивные решения по зданию, обеспечивают требуемые нормативными документами по пожарной опасности степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности.

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности объекта определена с учетом его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади застройки и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания приняты в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», раздел 8. Сбор нагрузок представлены в таблицах 3.

Таблица 3

Наименование помещения	Нормативное значение, кг/м ²
Подвал	
Технологическая лестница (пом. 001), Лестничная клетка (типа Л1)(пом. 016), Коридор (пом. 010), Коридор (пом. 011), Коридор (пом. 020), Коридор (пом. 022),	300
Тамбур-шлюз (пом. 002), Помещения для временного хранения пищевых отходов (пом. 003), Помещение для хранения уборочного инвентаря (пом. 004), Помещение с местом установки холодильного оборудования (пом. 005), Кладовая и моечная оборотной тары (пом. 006), Помещение для персонала (пом. 007), Санузел персонала с душевой (пом. 007а), Загрузочный цех (пом. 010), Венткамера (пом. 012), Техническое помещение для прокладки инженерных сетей (пом. 013), Зона загрузки (пом. 014), Венткамера (пом. 015),	200

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Техническое помещение для прокладки инженерных сетей (пом. 017),
ИТП (пом. 023),
Техническое помещение для прокладки инженерных сетей (пом. 024),

1-ый этаж

Вестибюль (пом. 102),
Коридор с рекреацией (пом. 108),
Лестничная клетка (типа Л1) (пом. 114),
Лестничная клетка (типа Л1) (пом. 133),
Коридор (пом. 134),
Лестничная клетка (типа Л1) (пом. 135),
Коридор пищеблока (пом. 138),
Лестничная клетка (типа Л1) (пом. 139),
Коридор пищеблока (пом. 140),

300

Пом.
Тамбур (пом.101),
Комната охраны с диспетчерским пунктом (пом.103),
Учебный кабинет (пом.104),
Учебный кабинет (пом.105),
Учебный кабинет (пом.106),
Учебный кабинет (пом.107),
Санузел персонала (пом.110),
Санузел для мальчиков (пом.112),
Санузел для девочек (пом.113),
Гардероб для обучающихся (пом.115),
Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1(пом.116),
Гардеробная комната (для учителей) (пом.117),
Серверная (пом.118),
Тамбур (пом.119),
Гардероб для обучающихся (пом.120),
Санузел для МГН на 1-м этаже (пом.121),
Электрощитовая (пом.122),
Лаборантская кабинета химии (пом.123),
Учебный кабинет для изучения естествознания : химия (пом.124),
Кабинет математики (пом.125),
Процедурный (прививочный) кабинет (пом.126),
Помещение дез.растворов и уборочного инвентаря,
предназначенных для помещений медицинского
назначения (пом.127),
Санузел медблока (пом.128),
Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) (пом.129),
Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (пом.130),
ПУИ (пом.131),
Санузел для мальчиков (пом.132),
Моечная для столовой посуды (пом.137),
Помещенине подготовки блюд к реализации с участком

200

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Лист

33

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

мойки кухонной посуды (пом.141),
Раздевалка мужская (пом.143),
Туалет мужской (пом.144),
Раздевалка женская (пом.145),
ПУИ (пом.146),
Туалет женский (пом.147),
Дебаркадер пищеблока (пом.151),

Лестничная клетка (типа Л1) (пом. 135),
Обеденный зал (пом. 136),

400

Коридор (пом. 142),
Гимнастический зал (пом. 148),

400

Библиотека (Пом. 149)

200

Книгохранилище (Пом. 150)

500

2-ый этаж

Коридор с рекреацией
Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 208)
Коридор с рекреацией (Пом. 221)
Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 225)
Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 227)
Коридор (Пом. 229)

300

Учебный кабинет (Пом. 201)
Учебный кабинет (Пом. 202)
Учебный кабинет (Пом. 203)
Санузел для мальчиков (Пом. 205)
Санузел персонала (Пом. 206)
Санузел для девочек (Пом. 207)
Кабинет иностранного языка с трансформируемой
перегородкой (Пом. 210)
Административный кабинет (Пом. 211)
Учебный кабинет (Пом. 212)
Учебный кабинет (Пом. 213)
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с
учителем-логопедом (Пом. 214)
Кабинет математики (Пом. 215)
Кабинет иностранного языка с трансформируемой
перегородкой (Пом. 217)
Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР (Пом. 218)
Учебный кабинет для изучения естествознания:
биология Тип 1 (Пом. 219)
Кабинет ОБЗР (Пом. 220)
Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (Пом. 222)
ПУИ (Пом. 223)
Санузел для мальчиков (Пом. 224)
Снарядная (Пом. 228)

200

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Раздевалка мужская (Пом. 230)
 Раздевалка женская (Пом. 231)
 Туалет женский (Пом. 232)
 Туалет мужской (Пом. 233)
 Кладовая инвентаря (Пом. 235)
 Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (Пом. 237)
 Душевая женская (Пом. 238)
 Душевая мужская (Пом. 239)

Актальный зал (Пом. 234)
 Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 236)
 Спортивный зал (Пом. 226)
 Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 227)

400

3-ий этаж

Кабинет русского языка и литературы (Пом. 301)
 Кабинет русского языка и литературы (Пом. 302)
 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (Пом. 305)
 ПУИ (Пом. 306)
 Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (Пом. 307)
 Административный кабинет (Пом. 309)
 Учебный кабинет для изучения естествознания: физика (Пом. 310)
 Лаборантская кабинета физики (Пом. 311)
 Кабинет физики (универсальный) (Пом. 312)
 Кабинет географии (Пом. 313)
 Кабинет истории Тип1 (Пом. 314)
 Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (Пом. 315)
 Санузел для мальчиков (Пом. 316)
 Учебный кабинет (Пом. 320)
 Учебный кабинет (Пом. 321)
 Технический центр (Пом. 322)
 Серверная (Пом. 323)
 Санузел (Пом. 324)
 Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (Пом. 325)
 Комната инструктора (Пом. 326)
 Туалет инструктора (Пом. 327)

200

Коридор с рекреацией (Пом. 303)
 Коридор с рекреацией (Пом. 304)
 Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 308)
 Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 318)

300

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Лист

35

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Лестничная клетка (типа Л1) (Пом. 328)

Коридор (Пом. 329)

Данные по нагрузкам на ВРУ-1 приведены в Таблица 4.

Таблица 4.

Нагрузка	Р _у ,кВ т	К _с	Sp,кВ А	Р _р ,кВ т	Q _р , кВАр	cos φ	tg φ	I, А
Освещение	28,05	0,85	26,5	23,8	11,5	0,90	0,48	40,2
Водоснабжение/Канализация	104,5 5	0,4	49,2	41,8	25,9	0,85	0,62	74,8
Поставновочное освещение	7,9	0,85	7,3	6,7	2,9	0,92	0,43	11,1
Общеобменная вентиляция (62 шт.)	43,6	0,78	46,8	34,0	32,2	0,73	0,95	71,2
сантехническое оборудование (23 шт.)	55,85	0,65	50,4	36,3	35,0	0,72	0,96	76,6
1 категория								
Слаботочные системы	26,9	0,9	26,9	24,2	11,7	0,9	0,5	40,9
Защита от замораживания установок П	2,00	1	2,2	2,0	1,0	0,9	0,5	3,4
Лабораторный холодильник	1,95	1	2,2	1,95	0,9	0,9	0,5	3,3
Аварийное освещение	9,5	1,00	10,5	9,5	4,6	0,90	0,48	16,0
Слаботочное оборудование	2,1	1,00	2,5	2,1	1,3	0,85	0,62	3,8
Противопожарные устройства (ПД, ДУ)	76,0	1,00	89,4	76,0	47,1	0,85	0,62	135,8
Клапаны огнезащиты	8,0	1,00	10,0	8,0	6,0	0,80	0,75	15,2
Итого лето	280,4		230,3	205,3	104,2	0,89	0,51	332,3
Итого зима	226,5		179,0	161,6	76,9	0,90	0,48	258,3
Итого пожар лето	516,5		318,0	289,3	131,8	0,91	0,46	458,9
Итого пожар зима	310,5		280,3	255,0	116,2	0,91	0,46	404,5
Итого ВП 1, ВП 2 авария лето	364,4		253,6	205,3	148,8	0,8	0,7	385,3
Итого ВП 1, ВП 2 авария зима	366,4		195,7	161,6	110,4	0,8	0,7	297,3
Компенсация реактивной мощности; ВП1-50 кВАР; ВП2-50 кВАР								
Итого ВП 1, ВП 2 авария лето после компенсации	364,4		253,6	205,3	148,8	0,95	0,33	328,4 0
Итого ВП 1, ВП 2 авария зима после компенсации	366,4		195,7	161,6	110,4	0,95	0,33	258,4 1

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Лист

36

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Данные по нагрузкам на ВРУ-2 приведены в Таблица 5.
Таблица 5.

Нагрузка	Р _у , кВт	К _с	Sp, кВт А	Pp, кВт т	Qp, кВАр	cos φ	tg φ	I, А
Розеточные сети	154,2 5	0,4	68,6	61,7	29,9	0,90	0,48	104,2
Щиты пищеблока	123,5	0,75	109,0	92,6	57,4	0,85	0,62	165,6
Посудомоечная машина	20,5	0,65	14,5	13,3	5,7	0,92	0,43	22,0
Электрообогрев кровли	2,01	0,9	2,0	1,8	0,0	0,92	0,43	3,0
Розеточные сети	169,2 5	0,40	93,3	67,7	64,1	0,73	0,95	141,7
Щиты электрообогрева кровли	4,89	0,9	6,1	4,4	4,2	0,72	0,96	9,3
ОЗДС	1	0,78	0,8	0,8	0,3	0,95	0,33	1,2
Щиты розеточные мехоборуд сцены	16,75	0,78	13,8	13,1	4,3	0,95	0,33	20,9
Тепловые завесы	49,5	0,78	40,6	38,6	12,7	0,95	0,33	61,7
Аудиовизуальное оборудование	7,21	0,78	5,9	5,6	1,8	0,95	0,33	9,0
Итого лето	492,4 6		285,7	254,8	129, 3	0,89	0,51	434,1
Итого зима	548,8 6		331,9	299,6	142, 7	0,90	0,48	504,2
Итого пожар лето	492,4 6		322,4	293,4	133, 7	0,91	0,46	489,9
Итого пожар зима	499,3 6		286,8	261,0	118, 9	0,91	0,46	435,8
Итого ВП 1, ВП 2 авария лето	492,5		337,3	293,4	166, 3	0,9	0,6	512,4
Итого ВП 1, ВП 2 авария зима	548,9		300,0	261,0	147, 9	0,9	0,6	455,9
Компенсация реактивной мощности; ВП1-50 кВАР; ВП2-50 кВАР								
Итого ВП 1, ВП 2 авария лето после компенсации	492,5		337,3	293,4	166, 3	0,95	0,33	469,3
Итого ВП 1, ВП 2 авария зима после компенсации	548,9		300,0	261,0	147, 9	0,95	0,33	417,5

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Лист

37

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Расход водопотребления представлен в таблице 6.

Таблица 6. Расход водопотребления

п/п	Наименование	Расчетный расход воды			При пож аре, л/с	Кол-во тепла, Гкал/ча с	Расчетный расход стоков		Приме - чание
		м³/сут	м³/ч	л/с			м³/сут	л/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах									
1	Холодная вода	14,513	3,227	1,451	-	-	-	-	
2	Горячая вода	3,629	2,02	0,984	-	0,139	-	-	
Полив территории									
	поливка зеленых насаждений, газонов и цветников	3,316	Площадь- 829м²						
	поливка спортивных площадок	1,69	Площадь- 1127м²						
	поливка совершенствованных покрытий, тротуаров.	1,788	Площадь 3576м²						
	ИТОГО:								
1	Общий расход	18,142	5,00	2,169	-	-	11,348	2,169+1,6	

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемого здания не содержат загрязнений или превышения концентраций по загрязнителям, которые нельзя сбрасывать во внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации.

Расход бытовых стоков здания школы составляет:

Суточный - 5,748 м³/сут ;

Часовой - 2,753 м³/час ;

Секундный - 1,273+1,6= 2,873 л/с.

Расход производственных стоков составляет:

Суточный - 6,4 м³/сут ;

Часовой - 2,567 м³/час ;

Секундный - 1,241+1,6= 2,841 л/с

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды представлены в таблицах 7 и 8.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Таблица 7. Сведения о тепловых нагрузках системы отопления

Периоды года при t _н , °C	Расход теплоты, кВт				Расход холода, кВт	Установленная мощность эл. двигателей, кВт
	на отопление, кВт (гкал)	на вентиляцию, кВт (гкал)	на ГВС, кВт	общий, кВт(гкал)		
-26,0	482632,14 / 0,415	см. 708/П-24-АНО-ИОС4.2	см. 708/П-24-АНО-ИОС2	482632,14 / 0,415	-	-
+23,0	-	-	-	-	-	-

Таблица 8. Сведения о тепловых нагрузках системы вентиляции

Вид системы	Расход теплоты, кВт/Гкал/ч		Мощность эл.нагревателей, кВт	Расход холода, кВт	Установленная мощность эл.двигателей, кВт
Воздушно-тепловые завесы	-	-	54,0	-	0,96
Общеобменная вентиляция	915,35	0,787	-	-	45,135
Кондиционирование	-	-	-	188,8	54
Противодымная вентиляция	-	-	-	-	76,25
ИТОГО	915,35	0,787	54,0	188,8	176,345

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Лист

39

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), пути эвакуации, места курения должны быть размещены и обозначены цветами и знаками пожарной безопасности на фотолюминесцентном покрытии в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026–2015.

						708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		40

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электроснабжения рабочего освещения.

Сигнальные цвета следует использовать для:

- обозначения мест нахождения пожарной техники (АПС, огнетушителей, ручного пожарного инструмента и т. п.);
- обозначения границ зон путей эвакуации, которые нельзя загромождать или использовать для складирования.

Нарушения огнезащитных покрытий металлических строительных конструкций должны немедленно устраняться.

К введению в эксплуатацию допускаются огнетушители, имеющие бирки и маркировочные надписи по ГОСТ 12.2.037–78 и ГОСТ Р 51057–2001 и окрашенные в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026–2015. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, а также они не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

Ручные огнетушители весом до 15 кг должны размещаться методами навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до верхнего торца огнетушителя.

Учет проверки наличия и состояния огнетушителей, согласно СП 9.13130.2009, следует вести в специальном журнале установленной формы. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться. Зарядка и перезарядка огнетушителей должны выполняться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Ответственность за организацию эксплуатации систем противопожарной защиты возложена на руководителя предприятия либо лицо, его замещающее.

На каждую из систем противопожарной защиты должен быть издан приказ или распоряжение руководителя предприятия либо лица, его замещающего, назначающий лицо, ответственное за эксплуатацию каждой из систем.

На каждую из систем противопожарной защиты для лиц, ответственных за их эксплуатацию и обслуживание, должны быть разработаны инструкции по эксплуатации, утвержденные руководителем предприятия либо лицом, его замещающим, и согласованные с организацией, осуществляющей технический осмотр и техническую регулировку систем противопожарной защиты.

Лицо, ответственное за эксплуатацию систем пожарной автоматики, должно своевременно информировать территориальное подразделение надзорной деятельности органа МЧС России об отказах и срабатывании установок. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания.

В период проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту объектов, связанных с отключением систем противопожарной защиты (отдельных линий, извещателей и оповещателей), руководитель предприятия либо лицо, его замещающее, обязан принять необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Системы противопожарной защиты объектов должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации предприятий-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться по договору

Согласовано:			возложена на руководителя предприятия либо лицо, его замещающее.							
			На каждую из систем противопожарной защиты должен быть издан приказ или распоряжение руководителя предприятия либо лица, его замещающего, назначающий лицо, ответственное за эксплуатацию каждой из систем.							
			На каждую из систем противопожарной защиты для лиц, ответственных за их эксплуатацию и обслуживание, должны быть разработаны инструкции по эксплуатации, утвержденные руководителем предприятия либо лицом, его замещающим, и согласованные с организацией, осуществляющей технический осмотр и техническую регулировку систем противопожарной защиты.							
			Лицо, ответственное за эксплуатацию систем пожарной автоматики, должно своевременно информировать территориальное подразделение надзорной деятельности органа МЧС России об отказах и срабатывании установок. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания.							
Взам. инв. №		В период проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту объектов, связанных с отключением систем противопожарной защиты (отдельных линий, извещателей и оповещателей), руководитель предприятия либо лицо, его замещающее, обязан принять необходимые меры по защите объектов от пожаров.								
Подпись и дата		Системы противопожарной защиты объектов должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности.								
Инв. № подл.		Регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации предприятий-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться по договору								
								708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ		Лист
										41
		Изм.	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата			

специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Подробное описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов в процессе эксплуатации приведено в томе 9.1, согласно составу проектной документации.

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	Лист
							42

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации частей здания (согласно Приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»):

- фундамент – 60 лет;
- стены – 50 лет;
- перекрытия, покрытия – 65 лет;
- перегородки -50 лет;
- полы (керамогранит) – 40 лет;
- лестницы – 50 лет;
- оконные заполнения (металлические переплёты) – 40 лет;
- двери: внутренние – 50 лет, наружные – 40 лет.

Проверку и оценку технического состояния строительного объекта проводят по плану технического обслуживания, по запросу владельцев или органов власти. При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций необходимо выполнять на основе положений и результатов обследования. Отмененные нормативные документы, действовавшие в период проектирования первоначальной конструкции, а также численные данные, правила и методики, не рассматриваемые в действующих нормативных документах, могут быть использованы только как вспомогательные материалы. При проведении анализа и расчета конструкций на стадии оценки их технического состояния размеры элементов конструкции и их соединений допускается принимать в соответствии с первоначальной проектной документацией в том случае, если при обследовании не выявлено каких-либо существенных отклонений. В противном случае необходимо использовать результаты непосредственных измерений и натурных обследований. При проведении расчетов по оценке технического состояния строительного объекта нагрузки и климатические воздействия должны соответствовать фактическим расчетным ситуациям. Свойства материалов следует рассматривать в соответствии с фактическим состоянием конструкции. В случае если имеются

43

**Е) СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКОГО
ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ И О
СОСТАВЕ УКАЗАННЫХ РАБОТ;**

Нормативная периодичность плановых капитальных ремонтов Объекта определяется согласно Приложению 2 действующих ведомственных строительных норм Госкомархитектуры ВСН 58-88 (р) “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (далее по тексту - ВСН 58-88 (р)), исходя из минимальной продолжительности эффективной эксплуатации проектируемого Объекта, и принимается равной 20 лет.

На основании приложения Г СП 255.1325800.2016 минимальная периодичность капитального ремонта для объектов со стенами из кирпича с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (здания с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений) составляет 15-20 лет.

Периодичность проведения текущего ремонта объектов, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения следует принимать на основании результатов их периодических осмотров, обследований и испытаний, проводимых на основании ГОСТ 31937–2011 и ПУЭ, а также в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов объекта.

Согласовано:			проводимых на основании ГОСТ 31937–2011 и ПУЭ, а также в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов объекта.					
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	Лист	
							45	
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

а) об обнаружении нарушений нормальной работы лифта или опасных изменениях в условиях эксплуатации;

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:			

в) о планируемом проведении третьей стороной проверок, освидетельствований или других работ на лифте, не связанных с техническим обслуживанием;

д) о месте хранения ключей от помещений с размещенным оборудованием лифта в здании
- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом;

- проведение технического освидетельствования лифтов по ГОСТ Р 53783;

- проведение оценки соответствия лифтов по истечении назначенного срока службы с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению (при необходимости).

-условия выполнения работ устанавливаются в договоре между владельцем лифта и специализированной организацией.

-объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании должны соответствовать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации заводов - изготовителей лифтового оборудования.

Состав и виды работ, выполняемых при эксплуатации лифта

Система планово-предупредительных ремонтов лифтов включает в себя:

- осмотр или контроль за состоянием оборудования лифта посредством устройства диспетчерского контроля;
- техническое обслуживание;
- аварийно-техническое обслуживание;
- систему восстановления ресурса лифта, состоящую из капитального ремонта (замены оборудования) и (или) модернизации (как в процессе эксплуатации лифта, так и по истечении назначенного срока службы).

Осмотр или контроль за состоянием оборудования лифта посредством устройства диспетчерского контроля

Осмотр лифта выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя и перечнем типовых проверок по ГОСТ Р 54999.

В ходе осмотра осуществляются проверка функционирования лифта, а также проверка исправности оборудования (если эти проверки не включены в перечень работ организации по техническому обслуживанию):

- дверей шахты;
- сигнальных устройств;
- кнопок вызова на этажах;
- кнопок приказов в кабине;
- устройства контроля дверного проема;
- двусторонней переговорной связи;
- оборудования освещения кабины;
- устройства реверса дверей лифта;
- информационных знаков.

Осмотр лифта, подключенного к устройству диспетчерского контроля, выполняет электромеханик по лифтам с периодичностью, установленной изготовителем в руководстве

Контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля осуществляет диспетчер с пульта системы диспетчерского контроля в соответствии с документацией по эксплуатации данной системы диспетчерского контроля.

Виды, состав и периодичность работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливаются изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54999.

При отсутствии информации изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию лифтов устанавливается следующая периодичность выполнения данных работ:

ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц;
квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три
месяца;

полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев;

годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Специализированная организация для осуществления работ по техническому обслуживанию лифтов разрабатывает:

регламентирующие документы;

стандарты предприятия;

инструкции, руководства по техническому обслуживанию лифтов.

Данные документы должны содержать виды, периодичность и состав работ, безопасные методы их выполнения, применяемый инструмент и приспособления, технические требования к оборудованию и узлам по ГОСТ Р 54999.

Аварийно-техническое обслуживание.

Аварийно-техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой специализированной организации.

Аварийно-техническое обслуживание предусматривает проведение работ по:

безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов;

устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии).

Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 мин с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.

Срок устранения неисправностей оборудования лифтов, эксплуатирующихся в жилищном фонде, не должен превышать 1 сут.

Специализированная организация обеспечивает:

круглосуточное функционирование аварийной службы в рабочие, выходные и праздничные дни;

прием, регистрацию и передачу заявок на исполнение электромеханикам аварийной службы, контроль их исполнения;

организацию работ в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.);

						708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ	Лист
							48
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;
 ловителей;
 противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);
 разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;
 подвесного кабеля;
 тяговых элементов;
 уравнивающих канатов, цепей;
 каната ограничителя скорости;
 буфера.

Объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяется по результатам периодического технического освидетельствования и (или) в ходе проведения технического обслуживания лифта.

Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт этих лифтов по отдельным договорам.

Проведение капитального ремонта лифта должно планироваться, исходя из срока службы составных частей, узлов и оборудования лифта, приведенного в документации изготовителя. В случае отсутствия в документации изготовителя срока службы составных частей этот срок принимают в соответствии с приложением А.

Проведение капитального ремонта лифта допускается осуществлять по фактическому состоянию оборудования, исходя из интенсивности использования, условий эксплуатации и результатов оценки соответствия лифта.

Срок проведения капитального ремонта лифта должен планироваться владельцем лифта совместно со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт данного лифта.

Модернизация лифта.

Модернизация лифта может проводиться как по истечении назначенного срока службы лифта, так и в течение назначенного срока службы.

Решение о модернизации (замене) лифта владелец принимает на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, содержащего соответствующие рекомендации.

Оценка соответствия лифта в период эксплуатации.

Оценку соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляет организация, аккредитованная (уполномоченная) в установленном порядке, на основании договора с владельцем лифта.

Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы проводится в форме технического освидетельствования по ГОСТ Р 53783.

Оценка соответствия лифта отработавшего назначенный срок службы проводится в форме обследования по ГОСТ Р 53783.

Требования к организации диспетчерского контроля работы лифтов

Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется владельцем лифта или специализированной организацией по согласованию с владельцем лифта.

Владелец оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов должен обеспечить мероприятия по содержанию его в исправном состоянии.

Обслуживание и ремонт оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов осуществляется специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание

Согласовано:										
Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТБЭ-ТЧ				Лист
										50

лифтов, подключенных к данной системе диспетчерского контроля и располагающей техническими средствами и квалифицированным персоналом.

Устройство диспетчерского контроля работы лифта должно обеспечивать:

двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной и крышей кабины, диспетчерским пунктом и машинным помещением, диспетчерским пунктом и основным посадочным этажом (при необходимости);

сигнализацию об открывании дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме нормальной работы;

сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности;

сигнализацию об открывании дверей, окон, люков машинного (блочного) помещения или шкафов управления, расположенных вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения).

Энергоснабжение оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов должно осуществляться независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования систем диспетчерского контроля владелец оборудования системы диспетчерского контроля должен обеспечить функционирование системы в течение не менее 1 ч.

Требования к специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание, ремонт, модернизацию лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля работы лифтов

Специализированная организация должна иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту и (или) модернизации лифтов и (или) оборудования систем диспетчерского контроля их работы.

Специализированная организация должна располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля, предусмотренных руководством по эксплуатации изготовителя.

Расчет численности персонала проводится с учетом типов и моделей лифтов, а также с учетом их этажности и ряда других факторов, влияющих на трудозатраты и время выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

Специализированная организация должна осуществлять контроль качества выполняемых работ.

Специализированная организация должна:

назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;

назначить персонал и возложить на него выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля;

обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал - производственными инструкциями и инструкциями по охране труда;

обеспечить своевременное, качественное и в полном объеме выполнение работ в соответствии или с руководством по эксплуатации, или с системой планово-предупредительных ремонтов лифтов, на которые отсутствует руководство по эксплуатации;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:		

Удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию определяется актами, указанными в пунктах 35 и 42 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016, N 50, ст.7122) (далее - перечень стандартов и сводов правил).

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям). Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Обязательные технические требования, обеспечивающие достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности

К обязательным техническим требованиям энергетической эффективности относятся первоочередные требования энергетической эффективности, установленные пунктом 8_1 Правил установления требований:

установка (при условии технической возможности) оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;

оборудование (при условии технической возможности) отопительных приборов автоматическими терморегуляторами (регулирующими клапанами с термoeлементами) для

регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в помещениях;

К обязательным техническим требованиям относятся поэлементные, комплексное и санитарно-гигиеническое требования к теплозащитной оболочке здания, указанные в акте пункта 35 перечня стандартов и сводов правил СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Здание проектируемого объекта должно соответствовать перечню требований энергетической эффективности на стадии ввода в эксплуатацию.

Срок, в течение которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения.

[illegible]

К) ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ, ДИКИХ ЖИВОТНЫХ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения

[illegible]

Мероприятия по противодействию террористическим актам представлены в томе 708/П-24-АНО-ПТА.

[illegible]