

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Система K1												
1	Наружный блок кондиционера, Qx=6,2 кВт, Qt=12,9 кВт	AV16NMVEMS		Haier	шт.	1	207						
2	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=7.1 кВт, Qt=8.0 кВт	AB242MNERAB		Haier	шт.	6	22						
3	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	5							
4	Пульт управления проводной системы K1 (групповой)			Haier	шт.	1							
5	Дренажный насос				шт.	6							
6	Медные трубы:												
	Ø9.5				м	50							
	Ø12.7	<варианты>			м	30							
	Ø15.9				м	45							
	Ø22.2				м	5							
	Ø28.6	<варианты>			м	30							
7	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:												
	Ø10				м.п.	50							
	Ø12				м.п.	30							
	Ø15				м.п.	45							
	Ø22				м.п.	5							
	Ø28				м.п.	30							
8	Фреон	R410			кг	5,46							
9													
10													
11	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	9							
12	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6							
13	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв м	9							
							708/П-24-АНО-ОВЗ						
									Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кондиционирование		Стадия	Лист	Листов
			Разработал	Овчинников				07.25			Р	1	8
			ГАП	Фролова				07.25					
									Спецификация оборудования, изделий материалов		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
			Н.Контроль	Лукашова				07.25					
			ГИП	Зыкин				07.25					

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано			3	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	3		
			4	Пульт управления проводной системы K4 (групповой)			Haier	шт.	1		
			5	Дренажный насос				шт.	4		
			6	Медные трубы:							
				Ø6.4				м	30		
				Ø9.5	<варианты>			м	30		
				Ø12.7				м	30		
				Ø15.9	<варианты>			м	30		
			7	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	30		
				Ø10				м.п.	30		
				Ø12				м.п.	30		
				Ø20				м.п.	30		
			8	Фреон	R410			кг	2,52		
			9								
			10								
			11	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	7		
			12	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST		K-FLEX	м.п.	6		
			13	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white		K-FLEX	кв.м.	7		
			14	Самоклеящаяся лента ПВХ	PVC white		K-FLEX	м.п.	6		
Взам. инв. №											
				Система K5							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	AU07NFPEUA		Haier	шт.	1	108	
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=3.6 кВт, Qt=4.0 кВт	AS122MFERA		Haier	шт.	1	9.9	
			3	Внутренний блок кондиционера кассетный, Qx=4.5 кВт, Qt=5.0 кВт	AB162MNERAB		Haier	шт.	4	21	
			4	Рефнет-разветвитель типа FQG-B335A				шт.	4		
			5	Пульт управления проводной системы K5 (групповой)			Haier	шт.	1		
			6	Пульт управления беспроводной системы K5	YR-HRS01		Haier	шт.	1		
			7	Дренажный насос				шт.	5		
			Инв. № подл.								
								4			

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Согласовано			8	Медные трубы:									
				Ø6.4				м	30				
				Ø9.5	<варианты>			м	50				
				Ø12.7				м	30				
				Ø15.9				м	20				
				Ø19.1	<варианты>			м	30				
			9	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:									
				Ø6				м.п.	30				
				Ø10				м.п.	50				
				Ø12				м.п.	30				
				Ø15				м.п.	20				
				Ø20				м.п.	30				
			10	Фреон	R410			кг	3,09				
			11										
			12										
			Взам. инв. №			13	Теплоизоляционный материал каучуковый толщиной 10мм	K-FLEX ST		K-FLEX	кв.м.	7	
14	Самоклеящаяся лента каучуковая	K-FLEX ST					K-FLEX	м.п.	6				
15	ПВХ покрытие защитное для теплоизоляционного материала	PVC white					K-FLEX	кв.м.	7				
16	Самоклеящаяся лента ПВХ	PVC white					K-FLEX	м.п.	6				
	Система K6 и K6 резерв												
1	Наружный блок кондиционера, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	AS24TL5HRA-A					Haier	шт.	2	37.5			
2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	1U24TL5FRA-A					Haier	шт.	2	11.6			
3	Дренажный насос							шт.	2				
4	Медные трубы:												
Подп. и дата				Ø6.4	<варианты>			м					
				Ø12.7	<варианты>			м					
			5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:									
				Ø6				м.п.	100				
Инв. № подл.									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО		Лист		
											5		

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Согласовано				Ø12				м.п.	100		
				Система K7 и K7 резерв							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	AS18TL5HRA-A		Haier	шт.	2	29.2	
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=4.8 кВт, Qt=4.8 кВт	1U18TL5FRA-A		Haier	шт.	2	8.7	
			3	Дренажный насос				шт.	2		
			4	Медные трубы:							
				Ø6.4 <варианты>				м	40		
				Ø12.7 <варианты>				м	30		
			5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	40		
				Ø12				м.п.	30		
				Система K9 и K9 резерв							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	AS24TL5HRA-A		Haier	шт.	2	37.5	
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=6.5 кВт, Qt=6.8 кВт	1U24TL5FRA-A		Haier	шт.	2	11.6	
			3	Дренажный насос				шт.	2		
			4	Медные трубы:							
				Ø6.4 <варианты>				м	100		
				Ø12.7 <варианты>				м	100		
Взам. инв. №			5	Теплоизоляция каучуковая трубная толщиной 9мм:							
				Ø6				м.п.	100		
				Ø12				м.п.	100		
				Система K10							
			1	Наружный блок кондиционера, Qx=8.5 кВт, Qt=9.6 кВт	4U85S2SL5FA		Haier	шт.	1	61	
			2	Внутренний блок кондиционера настенный, Qx=3.6 кВт, Qt=3.7 кВт	AS12BS4HRA		Haier	шт.	2	10	
			3	Дренажный насос				шт.	2		
Инв. № подл.											
								708/П-24-АНО-ОВЗ.СО			Лист
											6

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отвод конденсата				м.			
		1	Труба полипропиленовая PN10 Ø32x3	Ø32			м	200		
		2	Труба полипропиленовая PN10 Ø50x4,6	Ø50			м	50		
		3	Шланг дренажный Ø20				м.п.	20		
		4	Шланг дренажный Ø25				м.п.	10		
		5	Манжета канализационная 32x20				шт.	14		
		6	Манжета канализационная 32x25				шт.	24		
		7	Муфта переходная наружная из ПП, 32x25				шт.	12		
		8	Муфта переходная наружная из ПП, 50x32				шт.	6		
		9	Угольник 90° из ПП, 32				шт.	38		
		10	Угольник 90° из ПП, 50				шт.	5		
		11	Тройник равнопроходной из ПП, 32				шт.	17		
Согласовано		12	Тройник равнопроходной из ПП, 50				шт.	2		
		13	Тройник переходной из ПП, 50x32x50				шт.	7		
		14	Узел гидрозатвора с возможностью подпитки (дренаж)	HL136N DN-40			компл.	10		
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										
									708/П-24-АНО-ОВЗ.СО	