"Отдельно стоящее здание с размещением в нем тяжелого диагностического оборудования – магнитно-резонансного томографа по адресу: г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Школьная, д.3"

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 1

№ п/п	Наименование потребителей	Единица измерения	Количество потреби- телей		Нормы, л						Расход, л						Расход, л	Время работы, ч	Расход, л		
					Расходы воды в час наибольшего водопотребления			Расходы воды в сутки наибольшего водопотребления			Средний расход в час наибольшего водопотребления			Суточное водопотребление			Суточное водоотведение		Средний расход		часовой
			час	сутки	общ.	хол.	гор.	общ.	хол.	гор.	общ.	хол.	гор.	общ.	хол.	гор.	общ.		общ.	хол.	гор.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Поликлиника	посещ.	6	60	2,6	1,6	1	13	8,6	4,4	15,6	9,6	6	780	516	264	780	10	78	51,6	26,4
3	Полив территории	м2	750	750	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2250	2250	0	0	-	0	0	0
4	Парогенераторы	шт.	4	4	39	39	0	450	450	0	156	156	0	1800	1800	0	54	10	180	180	0
	ИТОГО:										171,6	165,6	6	4830	4566	264	834		258	231,6	26,4

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 3

№ п/п	Наименование			Количество
1	Потребный расход воды (общий)	Коэфф.часовой неравном.	суточный	4,83 $м^3$/сут
			макс.час	0,59 $м^3$/час
		K_{max} = 2,27	ср.час	0,26 $м^3$/час
		K_{min} = 0,35	мин.час	0,09 $м^3$/час
			макс.сек.	0,45 л/сек
2	Потребный расход холодной воды		суточный	4,57 $м^3$/сут
			макс.час	0,53 $м^3$/час
		K_{max} = 2,3	ср.час	0,23 $м^3$/час
		K_{min} = 0,39	мин.час	0,09 $м^3$/час
			макс.сек.	0,37 л/сек
3	Потребный расход горячей воды		суточный	0,26 $м^3$/сут
			макс.час	0,1 $м^3$/час
		K_{max} = 10	ср.час	0,01 $м^3$/час
		K_{min} = 0,39	мин.час	0 $м^3$/час
			макс.сек.	0,14 л/сек
4	Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения		макс.	8,4 кВт
				0,007 Гкал/час
			ср.час	0,024 Гкал/час
5	Расход воды на внутреннее пожаротушение		от ПК	5,2 л/сек
6	Максимальный расход хозяйственно-бытовых стоков		суточный	0,83 $м^3$/сут
			макс.час	0,59 $м^3$/час
			макс.сек.	2,05 л/сек
7	Безвозвратные потери			3,996 $м^3$/сут
8	Водосток с кровли здания			9,6 л/сек

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

"Отдельно стоящее здание с размещением в нем тяжелого диагностического оборудования - магнитно-резонансного томографа по адресу: г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Школьная, д.3"

по водопроводному вводу №_____

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	Кол-во часов работы	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
													Городская канализация				Водосток
			Кол-во единиц оборудования	Обоснование	Расход на единицу оборудования, м³/сут	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Хозяйственно-бытовая	Нормативно чистые	Загрязненные механическими и минеральными примесями	Загрязненные хим., органическими и прочими примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Поликлиника	Хозяйственно-бытовые и производственные	60 посещ.	СП 30.13330.2020 п.6	0,013	Питьевого качества	0,78	0,78	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-
3	Полив территории		750 м2	СП 30.13330.2020 п.26	0,003		2,25	2,25	-	-	-	2,25	0	-	-	-	-
4	Парогенераторы		4 шт.	задание ОВ	0,45		1,8	1,8	-	-	-	1,746	0,054	-	-	-	-
	ИТОГО:						4,83	4,83			0	3,996	0,83	0			9,6 л/с с кровли

Примечание:

Подпись _____/Гуссоев Г.В./

М.П.