Общество с ограниченной ответственностью «Три Д»
125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 108, э цоколь пом VIII к 4 оф 47
ИНН/КПП 7723872581/771601001
Телефон: +7(495) 122-21-25. e-mail: 3-d-10@mail.ru

Заказчик: ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (корректировка ПСД) на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия корпусов № 18, № 20 и устройство дополнительного въезда на территорию ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»

Выявленный объект культурного наследия «Психиатрическая больница имени Н.А.Алексеева, 1890-1900-е гг., архитекторы Л.О.Васильев, И.М.Рыбин. Больница была организована на пожертвования по инициативе градоначальника Н.А.Алексеева. С 1904 по 1907 гг. больницей руководил выдающийся психиатр П.П.Кащенко».
- Мужское отделение им. Ф.Я. Ермакова для хронически больных, 1900 г
Москва, Загородное шоссе, д.2, стр.20

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проект реставрации.
Книга 5.
Спецификации.

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Москва 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Три Д»
125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 108, э цоколь пом VIII к 4 оф 47
ИНН/КПП 7723872581/771601001
Телефон: +7(495) 122-21-25. e-mail: 3-d-10@mail.ru

Заказчик: ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»

Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ (корректировка ПСД) на реставрацию и приспособление объектов культурного наследия корпусов № 18, № 20 и устройство дополнительного въезда на территорию ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»

Выявленный объект культурного наследия «Психиатрическая больница имени Н.А.Алексеева, 1890-1900-е гг., архитекторы Л.О.Васильев, И.М.Рыбин. Больница была организована на пожертвования по инициативе градоначальника Н.А.Алексеева. С 1904 по 1907 гг. больницей руководил выдающийся психиатр П.П.Кащенко».
- Мужское отделение им. Ф.Я. Ермакова для хронически больных, 1900 г
Москва, Загородное шоссе, д.2, стр.20

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проект реставрации.
Книга 5.
Спецификации.

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Главный инженер проекта Кузнецов С.В.

Москва 2021 г.

Без изменений

Поверочная спецификация элементов на инъектировние фасада

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Вычинка кладки					
	Фасад в осях 1-14 /наружная поверхность	*Кирпич М150; раствор М50;*	*$м^2$*	*3.5*			*0.5 $м^3$*
	Фасад в осях 14-1 /наружная поверхность	*Кирпич М150; раствор М50;*	*$м^2$*	*12.5*			*1.7 $м^3$*
	Фасад в осях Г-А /наружная поверхность	*Кирпич М150; раствор М50;*	*$м^2$*	*11.5*			*1.5 $м^3$*

** -Размеры со "звездочкой" (*) уточнить по месту*

Без изменений

Поверочная спецификация элементов на инъектирование кирпичных сводов

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Сборочные единицы					
		Инъекционная трубка	*шт.*	*3446*			
		Материалы					
		Инъекционный раствор	*$м^3$*	*34*			

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГАП		Журин В.Е.			
ГИП		Кузнецов С.В.			

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Выявленный объект культурного наследия «Психиатрическая больница имени Н.А.Алексеева, 1890-1900-е гг., архитекторы Л.О.Васильев, И.М.Рыбин. Больница была организована на пожертвования по инициативе градоначальника Н.А.Алексеева. С 1904 по 1907 гг. больницей руководил выдающийся психиатр П.П.Кащенко:
- Мужское отделение им. Ф.Я. Ермакова для хронических больных, 1900 г.»,
г. Москва, Загородное шоссе, дом 2, строение 20

Проект реставрации и приспособления.
Проект реставрации.
Конструктивные решения

Стадия	Лист	Листов
ЭПк	1	11

Спецификации.

ООО "Три Д"

Формат А4

Без изменений

Поверочная спецификация материалов на инъектировние фасада

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Стены подвала					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*4120*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*515*			
		Фасад в осях 1-14					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*2277*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*282*			
		Фасад в осях 14-1					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*2029*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*248*			
		Фасад в осях Г-А					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*948*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*118*			
		Фасад в осях А-Г					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*284*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*34*			
		Внутренние стены					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*440*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*51*			
		Перемычки над дверными проемами					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*637*			
		Инъекционный раствор	*м²*	*74*			
		Устройство отсечной гидроизоляции					
		Инъекционная трубка (глубина отверстия-610мм)	*шт.*	*2300*			
		Инъекционный раствор	*пог.м*	*230*			

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Без изменений

Спецификации на усиление перекрытия над подвалом в осях В-Г/2-5 и В-Г/8-11

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
ФБ-1	**Монолитный железобетонный фундамент ФБ-1**						2 шт.
		Сборочные единицы					
С-1		Арм. сетка С-1	шт.	8	44.2	353.9	
	ГОСТ 34028-2016	Арматура Ф16А500С; L=1400	шт.	20	2.21	44.2	
		Материалы					
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25 (М350)	$м^3$	4.5			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В12,5 (М150)	$м^3$	0.8			
	ГОСТ 8267-93	Щебень	$м^3$	0.8			
	ГОСТ 22245-90	Обмазка битумом за 2 раза	$м^2$	30			

Без изменений

Ведомость потребности в материалах

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Сборочные единицы					
	ГОСТ 6727-80	Сетка Ф5Вр1-50/50	$м^2$	420		2550	
		Материалы					
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W4F150	$м^3$	33			
	ГОСТ 5781-82	Ф12А500С -150/150	$м^2$	272		3300	
	ГОСТ 7473-2010	Цементная стяжка	$м^3$	21			
		Известковая стяжка	$м^3$	4			
	ГОСТ 9757-90	Керамзит	$м^3$	42			
		Гидроизоляция Технониколь Техноэласт ЭПП	$м^2$	420			
		Праймер битумный Технониколь N1	$м^2$	210			

Без изменений

Спецификация на закладные детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
ЗД -1к	**Закладная деталь ЗД-1к**						4 шт.
		Сборочные единицы					
	ГОСТ 103-2006	-30х600х600	шт.	4		340	
	ГОСТ 5781-82	Болт фундаментный М20 L=500	шт.	16		20	
ЗД-1	**Закладная деталь ЗД-1**						12 шт.
		Сборочные единицы					
	ГОСТ 103-2006	-10х230х250	шт.	12		55	
	ГОСТ 5781-82	Анкер Ф12А240 L=210	шт.	24	0.19	4.5	
ЗД-2	**Закладная деталь ЗД-2**						8 шт.
	ГОСТ 103-2006	-10х200х380	шт.	8	5.97	47.7	
	ГОСТ 5781-82	Анкер Ф12А240 L=210	шт.	16	0.19	3	

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 3

Формат А4

Без изменений

Спецификации на усиление перекрытия над подвалом в осях В-Г/2-5 и В-Г/8-11

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
МК -1.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20К2, L=3015*	шт.	1	151	151.00	
МК -1.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20К2, L=3015*	шт.	1	151	151.00	
МПР-1.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3765*	шт.	1	120	120.00	
МПР-1.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3765*	шт.	1	120	120.00	
МПР-2.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3570*	шт.	1	91	91.00	
МПР-2.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=4805*	шт.	1	83	83.00	
БМ -1.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3280*	шт.	6	101	606.00	
БМ -1.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3810*	шт.	6	117	702.00	
БМ -1.3	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3415*	шт.	7	105	735.00	
БМ -1.4	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3500*	шт.	6	107	642.00	
БМ -2.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3750*	шт.	8	115	920.00	
БМ -2.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3520*	шт.	8	108	864.00	
БМ -2.3	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3670*	шт.	6	113	678.00	
БМ -2.4	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=3405*	шт.	6	105	630.00	
ПМ -1.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 25Ш1, L=4060*	шт.	2	180	360.00	
ПМ -1.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 25Ш1, L=4060*	шт.	2	180	360.00	
ПМ -2.1	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=1880*	шт.	2	58	116.00	
ПМ -2.2	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 20Ш1, L=2050*	шт.	2	63	126.00	
	ГОСТ 103-2006	-10х200х230	шт.	78	3.6	280.80	
	ГОСТ 103-2006	-10х180х180	шт.	14	2.6	36.40	
	ГОСТ 103-2006	-10х100х176*	шт.	8	1.4	11.20	
	ГОСТ 103-2006	-10х100х160	шт.	8	1.3	10.40	
	ГОСТ 103-2006	-10х220х220	шт.	4	3.8	15.20	
	ГОСТ 103-2006	-12х75х177*	шт.	196	1.3	254.80	
	ГОСТ 103-2006	-12х90х177*	шт.	6	1.5	9.00	
	ГОСТ 103-2006	-12х80х222*	шт.	64	1.7	108.80	
	ГОСТ 103-2006	-12х90х222*	шт.	15	1.9	28.50	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, L=470	шт.	8	6.67	53.39	
	ГОСТ 103-2006	-10х110х160	шт.	8	1.4	11.20	
					На сварные швы 1%	87	

**-длину и вес элемента уточнить по месту в процессе производства работ*

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 4

Формат А4

Без изменений

Спецификации материалов на ремонт стропильной системы

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	всего	
		Металлические элементы					
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 16П, L=1100*	шт.	100	15.62	1562	
	ГОСТ 103-2006	-12х200х600	шт.	18	11.30	203.5	
	ГОСТ 103-2006	Костыль, L=700 мм	шт.	450			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20 $L_{ср}$=750*	шт.	115			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20 $L_{ср}$=750*	шт.	83			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М20 $L_{ср}$=500*	шт.	280			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 $L_{ср}$=700*	шт.	80			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 $L_{ср}$=600*	шт.	145			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 $L_{ср}$=600*	шт.	30			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 $L_{ср}$=400*	шт.	350			
	ГОСТ 22042-76	Шпилька М12 $L_{ср}$=300*	шт.	282			
	ГОСТ 22042-76	Глухарь М8х200	шт.	1120			
	ГОСТ 22042-76	Клиновой анкер с проушиной	шт.	332			
	ГОСТ 28848-90	Шайба -6; Ф72	шт.	960			
	ГОСТ 28848-90	Шайба -5; Ф56	шт.	1210			
	ГОСТ 28848-90	Шайба -4; Ф44	шт.	282			
	ГОСТ 28848-90	Шайба -3; Ф28	шт.	1120			
		Гайка М20	шт.	1920			
		Гайка М16	шт.	1820			
		Гайка М12	шт.	282			
		Гайка М8	шт.	1120			
		Деревянные элементы					
	ГОСТ 8486-86Е	Мауэрлат сеч. 200х200	пог.м	85			
		Протез -бревно Ф200*	пог.м	125			
		Распред. брус 200х250 L=2500	шт.	8			
СТ-1		Брус 250х250 $L_{ср}$=2000*	шт.	4			
		Стойка -брус 200х200	пог.м	24			
БДУ-1		2 бруса 200х200	пог.м	32			
БД-1		Брус 300х300 $L_{ср}$=12150*	шт.	4			
БД-2		Брус 300х300 $L_{ср}$=9320*	шт.	2			
РД-1		Брус 250х250 $L_{ср}$=3500*	шт.	3			
РД-2		Брус 250х250 $L_{ср}$=6000*	шт.	6			
РД-3		Брус 100х200(h) $L_{ср}$=2200*	шт.	8			
ПД-1		Брус 250х250 $L_{ср}$=4700*	шт.	4			
ПД-2		Брус 250х250 $L_{ср}$=2600*	шт.	16			
		Подкос -брус 200х200	пог.м	40			
		Усиление -брус 200х200	пог.м	36			

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Без изменений

Спецификации материалов на ремонт стропильной системы

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Упор из бруса 100х200х640;*	*шт.*	*140*			
		Кобылка из бруса 100х150(h);	*шт.*	*141*			
		Накладка из бруса 100х250(h);	*шт.*	*16*			
		Накладка -доска 50х200	*пог.м*	*90*			
		Накладка -доска 50х200	*пог.м*	*60*			
		Обрешетка -доска 50х150	*$м^3$*	*85*			
		Материалы					
	ГОСТ 10923-82	*Гидростеклоизол (или аналог);*	*$м^2$*	*264*			
		Кровельное окрытие; (материал окрытия уточняется согласно архитектурному разделу)	*$м^2$*	*1150*			
		Био и Огнезащита древесины составом "Фобос 1м". расход 400 гр/$м^2$	*$м^2$*	*4526*			
		зачеканки трещин стропильных конструкций клеево-древесным составом	*$м^3$*	*1.99*			*1998 л*

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 6

Формат А4

Новое

Спецификация материалов на устройство чердачного перекрытия в осях "1-2/ В/1-А/2 "

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Профиль ПС 250-45-2.0мм на анкерах Xilti	*пог.м*	*182.7*	*5.75*	*1050.5*	
		Профиль ПН 250-50-2.0мм	*пог.м*	*16*	*5.75*	*92.0*	
		Профиль ОП 45-0.6	*пог.м*	*176*	*0.755*	*132.9*	
		-δ=0.55 мм, сталь рифленая	$м^3$	*156.2*			
		Теплоизоляционные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	$м^3$	*13.2*			
		Плита ГВЛ 12,5мм	$м^2$	*268*	*14*	*3752.0*	

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 7

Формат А4

Новое

Спецификация материалов на устройство крыльца в осях "1/В'-А'"

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Трамбованная песчано-гравийная смесь ПГС	$м^3$	1.56			
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (Бетон В7.5)	$м^3$	0.78			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25 с добавкой Кальматрон Д (10кг/м3)	$м^3$	7.07			
	ГОСТ 5781-82	Ø12 А500	пог.м.	1857.7	0.888	1649.6	
	ГОСТ 5781-82	Ø6 А240	пог.м.	498	0.222	110.6	

Новое

Спецификация материалов на устройство крыльца в осях "А/11-14"

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Трамбованная песчано-гравийная смесь ПГС	$м^3$	2.76			
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (Бетон В7.5)	$м^3$	1.38			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25 с добавкой Кальматрон Д (10кг/м3)	$м^3$	31.03			
	ГОСТ 5781-82	ф12 А500	пог.м.	1190	0.888	1056.7	
	ГОСТ 5781-82	ф6 А240	пог.м.	64	0.222	14.2	
	ГОСТ 5781-82	d8A-I	пог.м.	6.9	0.395	2.7	

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Новое

Спецификация материалов на устройство приямка Пр-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	всего	
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (В7,5)	$м^3$	0.304			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W6F150 с добавкой "Кальматрон Д" (10кг на 1м3))	$м^3$	2.01			
		Ц/п стяжка	$м^3$	0.06			
	ГОСТ 5781-82	Ф10А500 шаг 200	пог.м	216.13	0.617	133.4	
	ГОСТ 5781-82	Ф6А240 шаг 400	пог.м	36.8	0.222	8.17	
		Дренажная засыпка щебнем	$м^3$	0.5			

Новое

Спецификация материалов на устройство приямка Пр-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	всего	
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (В7,5)	$м^3$	0.39			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W6F150 с добавкой "Кальматрон Д" (10кг на 1м3))	$м^3$	2.2			
		Ц/п стяжка	$м^3$	0.076			
	ГОСТ 5781-82	Ф10А500 шаг 200	пог.м	193.2	0.617	119.2	
	ГОСТ 5781-82	Ф6А240 шаг 400	пог.м	43.2	0.222	9.59	
		Дренажная засыпка щебнем	$м^3$	0.5			

Новое

Спецификация материалов на устройство приямка Пр-3

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	всего	
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (В7,5)	$м^3$	0.32			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W6F150 с добавкой "Кальматрон Д" (10кг на 1м3))	$м^3$	2.08			
		Ц/п стяжка	$м^3$	0.066			
	ГОСТ 5781-82	Ф10А500 шаг 200	пог.м	252.18	0.617	155.6	
	ГОСТ 5781-82	Ф6А240 шаг 400	пог.м	57.6	0.222	12.79	
		Дренажная засыпка щебнем	$м^3$	0.5			

Новое

Спецификация материалов на устройство приямка Пр-4

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	всего	
	ГОСТ 7473-2010	Бетонная подготовка (В7,5)	$м^3$	0.13			
	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25W6F150 с добавкой "Кальматрон Д" (10кг на 1м3))	$м^3$	0.975			
		Ц/п стяжка	$м^3$	0.04			
	ГОСТ 5781-82	Ф10А500 шаг 200	пог.м	84.7	0.617	52.3	
	ГОСТ 5781-82	Ф6А240 шаг 400	пог.м	26.4	0.222	5.86	
		Дренажная засыпка щебнем	$м^3$	0.5			

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 9

Формат А4

Новое

Спецификация материалов лестницы

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Приме чание
					ед.	всего	
		Балка Б1					
1	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, l=2930	шт.	4	53.91	215.65	
1.1	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х10, l=200	шт.	6	4.29	25.74	
		Балка Б2					
2	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, l=4210	шт.	1	77.46	77.46	
		Косоур К1					
3	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, l=2910	шт.	2	53.54	107.09	
3.1	ГОСТ 19903-2015	-10х200х500	шт.	2	7.85	15.70	
3.2	ГОСТ 24379.1-2012	Анкер HILTI HST3 M16x170	шт.	8	0.26	2.08	
3.3	ГОСТ 5781-82	Ф12А500, шаг 150	пог.м	29	0.888	26	
3.4	ГОСТ 7473-2010	Бетон В25 с добавкой "Кальматрон-Д" 10 кг на 1м3	$м^3$	0.525			
3.5	ГОСТ 7473-2010	Бетон В7,5	$м^3$	0.175			
3.6		ПГС толщиной 200мм	$м^3$	0.211			
		Косоур К2					
4	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, l=6070	шт.	2	111.69	223.38	
		Косоур К3					
5	ГОСТ 8240-97	Швеллер 20П, l=4085	шт.	1	58.51	58.51	

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Новое

Спецификация материалов на усиление колонн

Поз.	*Обозначение*	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Кол.*	*Масса, кг*		*Примечание*
					ед.	*всего*	
1	*ГОСТ 8509-93*	*Уголок 75х6, l=4715**	*шт.*	*4*	*101.14*	*404.55*	
2	*ГОСТ 8509-93*	*Уголок 75х6, l=516**	*шт.*	*4*	*11.07*	*44.27*	
3	*ГОСТ 8509-93*	*Уголок 75х6, l=380**	*шт.*	*4*	*8.15*	*32.60*	
4	*ГОСТ 19903-2015*	*-6х80х516**	*шт.*	*15*	*1.94*	*29.16*	
5	*ГОСТ 19903-2015*	*-6х80х380**	*шт.*	*15*	*1.43*	*21.48*	

Расход дан на 1 колонну. Всего колонн - 4

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

196/20(ПСД).ЗАГ2с20-КНР3.3

Лист 11

Формат А4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 795826848415459344512067194381231005037
Владелец: ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города
Должность: Начальник управления
Электронная почта: null
Организация: ГБУ «Дирекция развития
объектов здравоохранения города Москвы»
Действителен: с 15.09.2021 по 01.01.2022
Дата подписания: 17.09.2021 14:42:52