

LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC
Tuần lễ 04 từ ngày 21/01/2015 đến ngày 27/01/2015

và dự kiến tuần lễ 05 từ ngày 28/01/2015 đến ngày 03/02/2015

Ngày	TG dự kiến	Tuyến, trạm cần cắt điện	ĐV ĐK	Nội dung công tác	Tuyến, trạm, khu vực mất điện hoặc chuyển phương thức cấp điện
Tuần lễ 04 (Ngày 21/01/2015÷27/01/2015)					
Ngày 20/01	07h00-17h00	Lèo VT13 rẽ ĐZ 35, VT 15 ĐZ 35kV VH 22kV XT 474 E4 (hiện tại 2 lèo đang tách)	Bình Hải	Di dời HTĐ để GPMB đường nối Cầu Đại Lộc với đường QL 1A	Không mất điện
Ngày 21/01	07h00-08h30	FCO TBA Lê Lợi 1	ĐH	Xử lý chảy dầu TBA	TBA Lê Lợi 1
	06h00-07h00 16h00-17h00	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, DCL 471-4 Ba Bến, DCL 411-2 Thượng Xá	TC	Tách, đấu lèo VT 24 đi Trí Bưu, VT 45 đi Phú Thượng thuộc XT 471 Thành Cổ	Phường 1 và Phường 3 XT Quảng Trị, xã Hải Phú, Hải Thượng, Hải Xuân, Hải Quý (Đóng DPT 412-7 Văn Phong cấp đến DCL 471-4 Ba Bến)
	07h00-16h00	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, lèo VT 24 đi Trí Bưu, VT 45 đi Phú Thượng thuộc XT 471 Thành Cổ	TC	XLTX, tăng cường lèo ĐZ	Phường 1 và Phường 3 XT Quảng Trị, thôn Long Hưng (Hải Phú) (Đóng DCL 471-4 Ba Bến cấp đến lèo VT 24, đóng DCL 411-2 Thượng Xá cấp đến lèo VT45)
	07h00-17h00	Lần lượt FCO các TBA: Thâm Khê, Trung An, Tân An, Thôn Đầu	HL	Cân pha Thâm Khê, Trung An, Tân An, Thôn Đầu	Thôn Thâm Khê (xã Hải Khê), Trung An, Tân An, Thôn Đầu (xã Hải An)
	07h00-16h00	DCL 901-1 Vĩnh Hà	VL	Phát quang tuyến, xử lý tiếp xúc các TBA phụ tải	Các TBA: Hạt QLDB Vĩnh Hà, Bán Mới, Xã Vĩnh Ô
Ngày 22/01	07h30-12h00	FCO 474-1/09 Triệu Phước	TP	Vệ sinh sứ, xử lý tiếp xúc các TBA	Xã Triệu Phước (trừ TBA Bồ Bản, Bưu Điện)
	07h00-11h00	DCL 478-2 Gio Mai, DPT 478-4 Gio Thành	Tĩnh Gia	Đấu nối nghiệm thu TBA TT Điều Dưỡng	Xã Gio Việt, Gio Hải; Thị trấn Cửa Việt, Các TBA: Mai Hà, Mai Xá, Bơm tăng áp Gio Mai (xã Gio Mai), Gio Thành, Nhĩ Hạ 2 (xã Gio Thành), Thôn 9, Càng Gián (xã Trung Giang); Cụm CN Hoàng Khang

Ngày 23/01	06h00-15h00	Cô lập ĐZ 110kV NMTĐ Quảng Trị - KS - LB	LĐCTMT	CNĐCT Quảng Trị kiểm tra, VSBD thiết bị	Huyện Hướng Hóa (trừ Thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành) (06h00-06h30 và 15h30-16h00)
	07h00-16h30	ATM tổng TBA Cát Sơn	GL	Cân pha san tải	TBA Cát Sơn
Ngày 24/01	06h00-17h00	Cô lập MBA T1; TC C31, C41; TUC31, TUC41; TD1; các MCXT 35, 22kV nối vào TC C31, C41 E83 (Đóng TĐ phía ĐZ 22, 35kV), lèo VT1 XT 471, 473 E83	LĐCTMT	CNĐCT Quảng Trị kiểm tra các hộp đấu nối rò rỉ bảo vệ nội bộ MBA T1, các tủ bảng ngoài trời; Xử lý rỉ dầu mặt bích bộ OLTC và đầu sứ 35kV MBA T1; VSBD thiết bị	Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng, may Phong Phú, An Phú Minh, Long Hưng Thịnh, Xi ka, Hiếu Giang (Khu Công nghiệp Làng nghề Diên Sanh); Xã Hải Chánh, Hải Trường (trừ các TBA: Bơm Hà Châu, Bơm Hậu Trường, Đông Trường); Các TBA: Lương Điền 3, Khe Mương, Tân Điền, Tân Lương (xã Hải Sơn) <i>(XT 472 E4 cấp đến lèo VT 01 XT 471, 473 E83)</i>
	06h00-17h00	DCL 371-7 E83, DCL 313-7 Diên Sanh, 300-2 Thành Cổ, MC 477 E83 ở VTTN	HL VTXM	Thay xà, kéo dây, chuyển đầu nối XT371 sang XT477E83 VT1; Thay MBA T1, T2 Tinh bột sắn.	
	05h00-06h00 17h00-18h00	MC 471, MC 473 E83 ở VTTN; DCL 411-2 Thượng Xá, DPT 412-7 Văn Phong	HL	Tách, đầu lèo VT1 XT 471, 473 E83	Huyện Hải Lăng (trừ Hải Phú, Hải Quy, Hải Xuân và Đại An Khê (xã Hải Thượng), KCN làng nghề Diên Sanh, Xã Hải Chánh, Hải Trường (trừ các TBA: Bơm Hà Châu, Bơm Hậu Trường, Đông Trường); Các TBA: Lương Điền 3, Khe Mương, Tân Điền, Tân Lương (xã Hải Sơn)
	07h00-11h00	MC 473 E4 ở VTTN, DCL 477-7 TC Thành Cổ, DCL 300-2 Thành Cổ, DCL 381-7/3 E4, DPT 413-1 KCN, DCL 463-4 Hàm Nghi, 433-2 Khe Mây	ĐH XNĐC VTXM XD&CN QT	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra xử lý cáp điều khiển MC423/3E4; Chuyển đầu nối Tu. - Lắp đặt cáp ngầm đường Hùng Vương - Xử lý thay kẹp răng VT 88 rẽ Bơm 1 XT 473E4; Thay sứ VT 22, 28 Trục chính, VT 16 rẽ Công Viên Hùng Vương, VT18 rẽ Nguyễn Chí Thanh, VT02, 03, 04 rẽ TBA P5, VT TBA Nam Đông Hà 3. - Bôi mỡ DCL 483-7/02 Nguyễn Chí Thanh. - Cty TV XD&CN QT đầu nối TBA XDM tại VT84 	Phụ tải dọc đường Lý Thường Kiệt, Hùng Vương nối dài, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh, Mai Hắc Đế, Đường 9D, QLô 9 (trừ các TBA: Xây Lấp, Cty C, 9B-1, 9B-2); Các TBA: Khu CN Đông Lễ, Thép Nam Nhật, Thép Ngọc Nam, Bơm 1, 2, BV Lao Phôi, Giồng Cây Trồng, Quân Đội, Đường 9D, Bãi Rác, Quân Trang, Khe Mây 1+2, Phi Chính Phú, Lao Phôi, BV Hà Lan, Ra đa, Làng Hòa Bình, BV Đa khoa tỉnh, Công An 2, TTSH Lái Xe <i>(Đóng DCL 463-3 Quốc Lộ 9 cấp đến 433-2 Khe Mây)</i>
	13h30-16h30	LBFCO 476-8/01 rẽ Nguyễn Huệ	ĐH XNĐC VTXM	<ul style="list-style-type: none"> - Thay sứ phóng điện VT 02, 07, 08 rẽ TBA Bảo Tàng Quảng Trị - TNĐK tự bù ĐZ VT 04. 	Các TBA: Nguyễn Huệ 1, 2, TT TĐTT, Bảo Tàng Quảng Trị.
	07h30-12h00	DCL 474-9 Mỹ Lộc, DCL 484-9 Hà My	TP	Vệ sinh sứ và xử lý phóng điện đường dây TA trục chính XT (từ VT 91 đến 162) 474 E4	Xã Triệu Long (từ TBA Nam Long, Nam Long I), Triệu Hòa, TBA Đại Hào
	06h30-16h30	MC 472 E82 kéo ra VTTN, DCL 486-2 Sen Nam	Ba Đình Hùng Thịnh	Dựng cột sắt, lắp xà, kéo dây ĐZ 22 kV XT 472 E82	Trung tâm TT Hồ Xá, xã: Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Vĩnh Cháp, các TBA thuộc Công ty CPKS Quảng Trị, Cao su Bến Hải, NM Giấy, Gạch Polyme Bến Hải, Titan Vĩnh Thái 1, 2, 3, Ga Sa Lung, Khu vực nuôi tôm Vĩnh Thái

Ngày 25/01	07h00-08h30	MC 471 E4 ở VTTN, DCL 413-1 KCN	ĐH Klinke	- Thay sứ phóng điện VT 13 rề Klinke, XLTX đầu cáp VT 01. - Nhà máy Klinke XLTX cáp rề Klinke, DCL 431-7 rề Klinke.	Khu Công nghiệp Nam Đông Hà
	07h00-10h00	FCO TBA T1, T2, T3, T4 MDF	ĐH	- Vệ sinh TBA T1, 2, 3, 4 MDF	TBA T1, T2, T3, T4 MDF
	06h00-07h00 11h00-12h00	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, DCL 412-7 Văn Phong, DCL 481-5/42 Long Hưng	TC	Tách, đấu lèo VT 12 đi Phan Thành Chung thuộc XT 471 Thành Cổ	Phường 1 và Phường 3 TX Quảng Trị, xã Hải Xuân, Hải Quy, Hải Phú, Hải Thượng, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài.
	07h00-11h00	DCL 454-1/53 Triệu Thành, lèo VT 12 XT 471 Thành Cổ, DCL 423-2 Nhan Biều	TC	Kiểm tra XLTX ĐZ XT 475 Thành Cổ, tiếp xúc đầu cáp XT 473, 475 tại VT 01, XLTX thanh cái C41 TC Thành Cổ	Xã Hải Lệ; Các TBA: Bưu Điện, Trần Hưng Đạo 1+2, CS Kê Thạch Hãn, Triệu Thành, Bến Xe, Lương Thực, CS Cầu Thạch Hãn, Phan Chu Trinh 1+2, Thép Ngọc Thường T1+2, CS Lê Anh Thuý, Thép Ngọc Thường, Phan Bội Châu, Nhà máy nước (TX Quảng Trị); xã Triệu Thành; các TBA: Nhan Biều 2, Xóm Hà (xã Triệu Thượng) <i>(XT 471 Thành Cổ nhận điện từ XT 471 Diên Sanh, đóng DCL 484-9 Hà Mỹ cấp đến 454-1/53 Triệu Thành)</i>
Ngày 26/01	07h00-17h00	ATM tổng TBA Thủy Bọn	GL	Cân pha san tải	TBA Thủy Bọn
Ngày 27/01	07h00-10h00	FCO 483-3/3 Xi Măng	ĐH VTXM	Thay MBA Khe Lấp 2 (hoàn trả máy gốc để chuẩn bị bàn giao Cam Lộ)	Trạm Cây Dưới, Khe Lấp 1 + 2, TTGD&CB, Bê Tông Nhựa Cam Hiếu, BT Nhựa ĐT 9D, Gạch Không Nung, Viên Nén Năng Lượng
	07h00-17h00	ATM tổng TBA Gio Châu	GL	Cân pha san tải xử lý tiếp xúc	TBA Gio Châu
Dự kiến tuần lễ 05 (Ngày 28/01/2015÷03/02/2015)					
Ngày 28/01	07h00-11h30	FCO 973-7 Mỹ Chánh	HL	XLTX DPT903-9 Hà Lộc, FCO903-7 Cầu Nhi, FCO903-8 Văn Nam, FCO903-5 Đông Trường	Thôn Lương Điện, Hà Lộc (xã Hải Sơn), thôn Văn Thanh, Đông Trường, trạm bơm Hà Châu, bơm Hậu Trường (xã Hải Trường); Xã Hải Tân, Hải Hòa (trừ TBA Bơm Hải Hòa)
	07h00-16h00	Lần lượt ATM tổng các TBA: Gia Phúc, Điện Nước, Bến Xe, Tân Mỹ, Đông Lạnh, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân	VL	Xử lý tiếp xúc, cân pha san tải	Các TBA: Gia Phúc, Điện Nước, Bến Xe, Tân Mỹ, Đông Lạnh, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân
	08h30-09h30	DCL 377-7 trạm 110kV Tà Rụt, DCL 371-7 TĐ Đakrông 3, DCL 303-2 Tà Long, 303-3 Húc Nghi	ĐKR	Xử lý lèo VT87, 90 ĐZ35kV XT377 Tà Rụt	Xã Tà Long
Ngày 30/01	06h00-07h00 16h00-17h00	MC 471 Thành Cổ ở VTTN, DCL 412-7 Văn Phong, DCL 411-2 Thượng Xá	TC	Tách, đấu lèo VT 37 đi Ba Bến thuộc XT 471 Thành Cổ	Phường 1 và Phường 3 XT Quảng Trị, xã Hải Phú, Hải Thượng, Hải Xuân, Hải Quy, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài
	07h00-16h00	DCL 412-7 Văn Phong, lèo VT 37 đi Ba Bến thuộc XT 471 Thành Cổ	TC	XLTX, sửa chữa ĐZ	Xã Hải Xuân, Hải Quy, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài
	10h00-16h00	DPT 473-1 HThiện, 482-1H. Yên	HL	XLTX DCL 482-5/189 Hội Yên, DCL 472-1 Hội Yên, DCL 472-4 Hội Yên, DPT 472-7 Hải An; Xử lý chụp đầu cột TBA Hải An	Xã Hải Thành, Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê. Tiền Phong Đông (xã Hải Thiện), Đa Nghi, Ba Du, Cô Lủy (xã Hải Ba) và khu nuôi tôm CP <i>(Đóng DCL 412-7 Văn Phong cấp đến 482-1 Hội Yên)</i>

Ngày 31/01	06h00-17h00	Cô lập MBA T2; TC C32, C42; MC 372, 374, 476, 478 E82 (Đóng TĐ về phía ĐZ 35, 22kV) (Riêng phía 35kV công tác đến 12h)	LĐCTMT	CNĐCT Quảng Trị kiểm tra, VSBD thiết bị	Huyện Vĩnh Linh
	07h00-16h00	FCO 472-2 Thượng Hòa, DCL 472-5 Hồ Xá	VL	Hoán đổi MBA Thôn Tây, Cầu Điện Tây, Đội Ga	
	07h00-11h30	DCL: 372-7, 374-7 E82; 371-1 Gio Linh	VL	Vệ sinh TTG Hồ Xá và TTG Cửa Tùng	Thị trấn Cửa Tùng, phía nam Thị trấn Hồ Xá; xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy
	06h30-12h00	MC 478 E4 ở VTTN, DCL 488-8 Đông Giang, DCL 486-3 Lê Quý Đôn, DCL 486-1 Thạch Cao, FCO 486-4 Mê Kông	ĐH XNĐC VTXM	- Đấu nối lều VT 78 rề Mê Kông XT 478E4 , Thay sứ phóng điện TBA Công Viên.-Thí nghiệm định kỳ tụ bù ĐZ VT 39, VT01 rề Lê Quý Đôn, DPT 488-1 Triệu Lương, DPT 486-2 Lê Quý Đôn, MC 488 Càng	Các TBA dọc đường Quốc Lộ 1A từ đường Điện Biên Phủ đến Cầu Đông Hà, Phường Đông Lương, Đông Lễ, Phường 2, TBA Bưu Điện tỉnh, XM Thạch Cao, NK NHNN, Công Viên, CV Lê Duẩn, Lê Quý Đôn, CN Viettel, KS Sài Gòn (Đóng DCL 478-10/49 Sông cấp đến DCL 488-8 Đông Giang)
	07h00-08h30	DCL CD 486-5/7 rề Nguyễn Trãi, FCO 486-4 Mê Kông	ĐH	Thay sứ phóng điện VT 16.	TBA KS Mường Thanh, Tỉnh Ủy (Cao Su), Trụ Sở Tỉnh ủy, Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi 1, NHĐT, TTMT Hùng Vương, KS Mê Kông
Ngày 02/02	07h00-10h00	DCL 473-4 Hải Thọ, DPT 412-7 Văn Phong	HL	XLTX DCL 482-2 Hải Vĩnh, DCL 482-1 Hội Yên, DPT 473-1 Hải Thiện	Xã Hải Thọ, Hải Thiện, Hải Thành, Hải Vĩnh, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải An, Hải Khê và khu nuôi tôm CP.
Ngày 03/02	08h00-10h00	DCL 375-7 trạm 110kV Tà Rụt, DCL 303-3 Húc Nghì, DCL 304-1 A Ngo, DCL304-2 A Bung	ĐKR	Vệ sinh TBA T2 Tà Rụt và REC 304 A Ngo	Xã Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, A Ngo, A Bung; TG Sa Muối (Lào)

Ghi chú: Kèm theo phụ lục Dự kiến các chỉ tiêu độ tin cậy do cắt điện công tác tuần 04, 05.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Bùi Minh Hải**

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VP, ĐĐ.