

15/5/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO PARA AS UNIDADES ESCOLARES

SETOR DE MANUTENÇÃO ESCOLAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Sumário

1. Da Necessidade de Aquisição.....	1
2. Área Requisitante	2
3. Dos Requisitos da Contratação.....	2
4. Quantitativos	3
5. Descrição dos itens	5
5.1. Ar condicionado capacidade de 9.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter	5
5.1.1. Especificação Técnica	5
5.1.2. Requisitos Estruturais e de Vedação.....	5
5.1.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas	5
5.1.4. Certificações e Garantias	6
5.2. Ar condicionado capacidade de 12.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter	6
5.2.1. Especificação Técnica	6
5.2.2. Requisitos Estruturais e de Vedação.....	6
5.2.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas	6
5.2.4. Certificações e Garantias	6
5.3. Ar condicionado capacidade de 18.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter	7
5.3.1. Especificação Técnica	7
5.3.2. Requisitos Estruturais e de Vedação.....	7
5.3.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas	7
5.3.4. Certificações e Garantias	7
5.4. Ar condicionado capacidade de 24.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter	7
5.4.1. Especificação Técnica	7
5.4.2. Requisitos Estruturais e de Vedação.....	8
5.4.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas	8
5.4.4. Certificações e Garantias	8
5.5. Ar condicionado capacidade de 30.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter	8
5.5.1. Especificação Técnica	8
5.5.2. Requisitos Estruturais e de Vedação.....	9
5.5.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas	9
5.5.4. Certificações e Garantias	9
6. Descrição da Responsabilidade Contratual.....	9
7. Da composição do preço final da proposta.....	10
8. Da garantia	10
9. Descrição da solução como um todo	10
10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução	11
11. Resultados Pretendidos.....	12
12. Responsáveis	13



Memorando N° 298/L/2026

Itapetininga, 15 de maio de 2026.

De: Departamento de Manutenção - SME

Para: Departamento de Compras

Ref.: Termo de Referência – Estudo Técnico Preliminar – Aquisição e Instalação de Equipamentos de ar condicionado para as unidades escolares

1. Da Necessidade de Aquisição

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela segurança patrimonial de 83 unidades escolares, localizada por todos os bairros do município.

A presente aquisição justifica-se pela abertura do presente processo licitatório justifica-se pela imperiosa necessidade de garantir condições dignas, salubres e adequadas ao pleno desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem nas unidades escolares, visto que as altas temperaturas registradas em períodos de calor intenso geram desgaste físico e acentuado estresse térmico, comprometendo diretamente o rendimento cognitivo de alunos e professores. Esta medida encontra estrito amparo jurídico no artigo 205 e no artigo 211, § 3º, da Constituição Federal, que impõem ao Estado o dever de garantir o direito à educação e um padrão mínimo de qualidade no ensino fundamental, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 4º, inciso IX, que estabelece como dever do Poder Público a oferta de padrões mínimos de infraestrutura que assegurem bens e serviços indispensáveis à aprendizagem. Outrossim, a modelagem da contratação unificada (aquisição integrada à instalação) atende aos princípios da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para a administração, conforme preconizado no artigo 11 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), dado que estabelece a responsabilidade única de uma só empresa pelo perfeito funcionamento do sistema, assegura a garantia integral do fabricante e gera economia de escala ao mitigar o risco de conflitos operacionais e paralisações de serviços decorrentes da fragmentação de contratos. Ademais, a exigência de equipamentos com tecnologia Inverter, fluido refrigerante ecológico e Selo Procel Categoria A cumpre as diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável e de eficiência energética exigidas pelo artigo 5º da própria Lei nº 14.133/2021 e pela Lei nº



10.295/2001, consolidando a legalidade, a viabilidade técnica e a urgência da contratação como instrumento essencial para a continuidade e a qualidade do serviço público educacional.

A opção pela Ata de Registro de Preços fundamenta-se no Princípio da Eficiência (Art. 37, CF) e na natureza da demanda, sendo que as unidades escolares possuem demandas distintas, dessa forma atrai maior número de licitantes, resultando em valores unitários mais baixos devido ao volume total estimado. O SRP permite a aquisição fracionada, conforme a necessidade de reposição ou expansão de cada prédio, sem obrigatoriedade de compra total imediata. Podemos também salientar que a padronização dos itens que garante que todas as escolas utilizem o mesmo padrão de aparelhos, facilitando a reposição de peças e a manutenção futura.

A contratação encontra respaldo no art. 82 da Lei nº 14.133/2021, especificamente no que tange ao Sistema de Registro de Preços e à busca pela proposta mais vantajosa, observando o Princípio da Segregação de Funções e a devida padronização dos objetos.

Solicitamos, portanto, a aquisição dos referidos itens em seguida relacionados para que seja feita manutenção das Unidades Escolares sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

2. Área Requisitante

Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, representado neste ato por Luciana Alves Buruz.

3. Dos Requisitos da Contratação

Os equipamentos a serem adquiridos devem obrigatoriamente contar com tecnologia Inverter e compressores novos de primeiro uso, apresentando classificação energética com Selo Procel Classe A de acordo com os padrões atuais do Inmetro. O sistema operará exclusivamente com fluido refrigerante ecológico de baixo impacto ambiental, como o R-32 ou R-410A, compreendendo modelos do tipo Split nas capacidades nominais de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000 e 36.000 BTUs. Cada aparelho deverá dispor obrigatoriamente de modo de refrigeração, controle remoto sem fio com visor digital e sistema de filtragem de ar com ação antibacteriana e antifúngica para garantir a qualidade do ar nas salas de aula. O escopo da contratação é unificado e engloba o fornecimento direto do condicionador de ar e toda a mão de obra especializada necessária para a sua completa montagem física, elétrica e operacional. A empresa contratada fornecerá e instalará os suportes de fixação em aço galvanizado ou alumínio adequados ao peso de cada unidade condensadora, além de executar a linha frigorígena com tubulações de cobre de bitolas compatíveis com cada potência de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Manutenção



máquina, revestidas por isolamento térmico blindado e fita de acabamento. O serviço inclui também a montagem de tubos em PVC rígido para o escoamento contínuo da água condensada, vedando infiltrações nas fachadas, bem como a interligação de comandos entre as unidades evaporadora e condensadora e a conexão final ao ponto de energia elétrica disponibilizado previamente pela escola. Para fins de habilitação técnica, as licitantes deverão apresentar no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica que comprove a execução prévia de fornecimento e instalação conjunta de condicionadores de ar de forma compatível com o objeto. Adicionalmente, exige-se a comprovação de registro ativo da empresa e de seu responsável técnico no órgão de classe competente, seja o CREA ou o CFT. A empresa vencedora deverá apresentar uma declaração formal de compromisso assegurando que todos os procedimentos de instalação seguirão estritamente os manuais técnicos dos fabricantes, garantindo que a garantia de fábrica do sistema inverter não seja violada ou cancelada. O prazo de garantia para os serviços de instalação será de no mínimo 12 meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, cobrindo eventuais vícios de montagem ou vazamentos de fluido refrigerante. Os aparelhos deverão contar com a garantia do fabricante de no mínimo 12 meses para o equipamento completo e de 5 anos específicos para o compressor inverter. Por fim, todo o cronograma logístico de entrega e a respectiva instalação operacional deverão ser concluídos em até [Inserir Dias] dias corridos por unidade escolar, contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço emitida pela Administração Pública.

4. Quantitativos

Os serviços serão executados nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Educação Infantil conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Un.	QTD
01	056.013.00006 - AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 BTUS (FRIO) - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 9.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	Un.	75
02	056.013.00007 - AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO) - AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTUS (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ,	Un.	100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Manutenção



	EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.		
03	056.013.00019 - CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU SELO "A", CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER; COM CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; OPERAÇÃO: CICLO FRIO; VAZÃO DE AR DE 900 M3/H; COM FILTRO DO TIPO O REMOVIVEL E LAVAVEL; VOLTAGEM: 220 V; COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.580 W; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO "A"; FUNÇÕES: SLEEP, TIMER, DUPLO SWING, RESTART, AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, 3 VELOCIDADES; COM NÍVEL DE RUÍDO: EVAPORADORA 43 (MAX.) - 26 (MIN.)DBA, CONDENSADORA 52 DBA (APROX.); EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 01 UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E 01 UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA); COM UTILIZAÇÃO DO GAS R-410A; GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO 790 × 620 × 300 MM (CONDENSADORA) E 1000 × 320 × 230 MM (EVAPORADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401; COD. BEC 5476623 - INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.	Un.	50
04	056.013.00008 - AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS (FRIO) - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H, (FRIO), TIPO SPLIT HI WALL, INVERTER COM CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, OPERAÇÃO FRIO, TENSÃO 220 V, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR16401 E NBR 7256, FREQUENCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA, COM UTILIZAÇÃO DO GAS R410A, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO.	Un.	50
05	056.013.00009 - AR CONDICIONADO CAPACIDADE 36.000 BTUS (FRIO) - SPLIT PISO TETO - SOMENTE FRIO, 220V COM TECNOLOGIA INVERTER OU DUAL INVERTER, CONTROLE REMOTO COM FUNÇÕES: BRISA, TURBO, TIMER DIGITAL 24 HORAS, FUNÇÃO DESUMIDIFICAR, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 16401 E NBR 7256, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA QUE DEVERÁ TER SAÍDA DE AR NO SENTIDO VERTICAL; COM SELO PROCEL, CLASSE A DE ECONOMIA DE ENERGIA, CLASSIFICADO PELO INMETRO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES PARA TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES. NO VALOR PROPOSTO TAMBÉM DEVERÃO ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS REFERENTES: FRETE, SERVIÇOS E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO, ASSIM COMO A RETIRADA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO.	Un.	50

A matriz de aquisição total para as 83 unidades escolares baseia-se na média de salas por unidade escolar, o dimensionamento da área de cada local, a concentração de pessoas e o período de validade da ata para planejamento de composição da memória de cálculo:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Manutenção



Cenário de Dimensionamento	Aparelhos por Escola (Média: 10 salas)	Total de Aparelhos
Mínimo (Apenas salas pequenas / administração)	3 aparelhos de (9.000 BTU/h) / executável em 24 meses	75
Médio Projetado (Salas de aula média)	10 aparelhos de (12.000 BTU/h) / executável em 24 meses	100
Médio Projetado (Salas de aula média)	10 aparelhos de (18.000 BTU/h) / executável em 24 meses	50
Máximo (Todas as salas no tamanho limite de 52 m ²)	15 aparelhos de (24.000 BTU/h) / executável em 24 meses	50
Espaços de grande circulação	3 aparelhos de (30.000 BTU/h) / executável em 24 meses	50

5. Descrição dos itens

5.1. Ar condicionado capacidade de 9.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter

5.1.1. Especificação Técnica

Capacidade nominal: 9.000 BTU/h.

Tecnologia: Compressor do tipo Inverter.

Ciclo de operação: Frio.

Eficiência energética: Classificação "A" no INMETRO.

Fluido refrigerante: Gás ecológico R-32 ou R-410A.

Tensão elétrica: 220V / Monofásico / 60Hz.

5.1.2. Requisitos Estruturais e de Vedação

Serpentina de evaporação em cobre.

Serpentina de condensação em cobre.

Aletas com proteção anticorrosiva.

Unidade interna com direcionadores de ar direcionáveis.

5.1.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas

Controle remoto sem fio em português.

Função de reinício automático após queda de energia.

Sistema de filtragem de ar antibacteriano.

Modo de operação silencioso (baixo nível de ruído).

Timer programável para ligar e desligar.



5.1.4. Certificações e Garantias

Selo Procel de economia de energia vigente.

Garantia de fábrica mínima de 12 meses

5.2. Ar condicionado capacidade de 12.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter

5.2.1. Especificação Técnica

Capacidade nominal: 12.000 BTU/h de potência.

Tecnologia do compressor: Sistema Inverter de alta economia

Ciclo de operação: Modo apenas frio para resfriamento.

Eficiência energética: Selo Classe A do Inmetro.

Índice IDRS: Desempenho sazonal mínimo de 7,0.

Fluido refrigerante: Gás ecológico tipo R-32.

Tensão elétrica: Alimentação 220V monofásica em 60Hz.

5.2.2. Requisitos Estruturais e de Vedação

Serpentina interna: Tubulação construída 100% em cobre.

Serpentina externa: Proteção térmica feita em cobre.

Aletas protetoras: Revestimento especial contra corrosão urbana.

Gabinete externo: Material com alta resistência a intempéries.

Direcionadores de ar: Defletores com regulação automática integrada.

5.2.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas

Controle remoto: Dispositivo sem fio com comandos claros.

Função Auto-Restart: Memória ativa pós queda de energia.

Sistema de filtragem: Filtro lavável com barreira antibacteriana.

Nível de ruído: Baixa emissão sonora na evaporadora.

Timer integrado: Relógio programável para ligar e desligar.

Painel digital: Display em LED de fácil leitura.

5.2.4. Certificações e Garantias

Selo Procel de economia de energia vigente.

Garantia de fábrica mínima de 12 meses



5.3. Ar condicionado capacidade de 18.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter

5.3.1. Especificação Técnica

Capacidade nominal: 18.000 BTU/h de potência.

Tecnologia do compressor: Sistema Inverter de alta eficiência.

Ciclo de operação: Modo apenas frio para resfriamento.

Eficiência energética: Classe A certificada pelo Inmetro.

Índice IDRS: Atendimento às metas sazonais vigentes.

Fluido refrigerante: Gás ecológico tipo R-32.

Tensão elétrica: Alimentação 220V monofásica em 60Hz.

5.3.2. Requisitos Estruturais e de Vedação

Serpentina interna: Tubulação construída 100% em cobre.

Serpentina externa: Tubulação construída 100% em cobre.

Aletas protetoras: Revestimento anticorrosivo de alta durabilidade.

Gabinete externo: Material metálico resistente a intempéries.

Direcionadores de ar: Defletores com regulagem automática vertical.

5.3.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas

Controle remoto: Modelo sem fio com comandos claros.

Função Auto-Restart: Memória ativa após queda elétrica.

Sistema de filtragem: Filtro lavável com barreira antibacteriana.

Nível de ruído: Baixa emissão sonora interna.

Timer integrado: Relógio programável de funcionamento.

Painel digital: Display em LED de fácil leitura.

5.3.4. Certificações e Garantias

Selo Procel de economia de energia vigente.

Garantia de fábrica mínima de 12 meses

5.4. Ar condicionado capacidade de 24.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter

5.4.1. Especificação Técnica

Capacidade nominal: 24.000 BTU/h de potência.

Tecnologia do compressor: Sistema Inverter de alta eficiência.

Ciclo de operação: Modo apenas frio para resfriamento.



Eficiência energética: Classe A certificada pelo Inmetro.

Índice IDRS: Atendimento às metas sazonais vigentes.

Fluido refrigerante: Gás ecológico tipo R-32.

Tensão elétrica: Alimentação 220V monofásica em 60Hz.

5.4.2. Requisitos Estruturais e de Vedação

Serpentina interna: Tubulação construída 100% em cobre.

Serpentina externa: Tubulação construída 100% em cobre.

Aletas protetoras: Revestimento anticorrosivo de alta durabilidade.

Gabinete externo: Material metálico resistente a intempéries.

Direcionadores de ar: Defletores com regulagem automática vertical.

5.4.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas

Controle remoto: Modelo sem fio com comandos claros.

Função Auto-Restart: Memória ativa após queda elétrica.

Sistema de filtragem: Filtro lavável com barreira antibacteriana.

Nível de ruído: Baixa emissão sonora interna.

Timer integrado: Relógio programável de funcionamento.

Painel digital: Display em LED de fácil leitura.

5.4.4. Certificações e Garantias

Selo Procel de economia de energia vigente.

Garantia de fábrica mínima de 12 meses

5.5. Ar condicionado capacidade de 30.000 BTUs, tipo split hi wall, inverter

5.5.1. Especificação Técnica

Capacidade nominal: 30.000 BTU/h de potência.

Tecnologia do compressor: Sistema Inverter de alta eficiência.

Ciclo de operação: Modo apenas frio para resfriamento.

Eficiência energética: Classe A certificada pelo Inmetro.

Índice IDRS: Atendimento às metas sazonais vigentes.

Fluido refrigerante: Gás ecológico tipo R-32.

Tensão elétrica: Alimentação 220V monofásica em 60Hz.



5.5.2. Requisitos Estruturais e de Vedação

Serpentina interna: Tubulação construída 100% em cobre.

Serpentina externa: Tubulação construída 100% em cobre.

Aletas protetoras: Revestimento anticorrosivo de alta durabilidade.

Gabinete externo: Material metálico resistente a intempéries.

Direcionadores de ar: Defletores com regulagem automática.

5.5.3. Recursos e Funcionalidades Mínimas

Controle remoto: Modelo sem fio com comandos claros.

Função Auto-Restart: Memória ativa após queda elétrica.

Sistema de filtragem: Filtro lavável com barreira antibacteriana.

Nível de ruído: Baixa emissão sonora interna.

Timer integrado: Relógio programável de funcionamento.

Painel digital: Display em LED de fácil leitura.

5.5.4. Certificações e Garantias

Selo Procel de economia de energia vigente.

Garantia de fábrica mínima de 12 meses

6. Descrição da Responsabilidade Contratual

1. Manter durante a execução dos serviços licitados, as condições de regularidade ao FGTS, INSS, apresentando os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, mormente ao competente pagamento.
2. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária e civil decorrente dos serviços objeto deste instrumento.
3. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer mudança no item que fuja das especificações constantes deste documento.
4. A empresa não poderá suprimir, alterar ou acrescentar qualquer tipo de material específico sem a autorização emitida pela fiscalização da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Itapetininga.
5. A Empresa se compromete a respeitar integralmente as especificações do setor de manutenção. Se, porventura, alguns materiais não estiverem claramente especificados, deve-se subentender que são de primeira qualidade, de fabricantes tradicionais e com garantia de sua utilização.



7. Da composição do preço final da proposta

A proposta deverá conter a descrição detalhada do objeto, conforme especificações previstas no documento, contendo ainda, entre outras, as seguintes informações:

- 1- Marca/Modelo;
- 2- Não será solicitada amostra;
- 3- Obrigatoriamente de apresentação de catálogo técnico para cada item, com imagem e ficha técnica;
- 4- Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do item.
- 5- É necessário verificar todas as especificidades de cada item, com relação ao fornecimento e entrega, para determinação do valor final da proposta.
- 6- O valor deverá também incluir a instalação completa do equipamento até o ponto de energia mais próximo, que será disponibilizado após a indicação do local de instalação.
- 7- Considerar que a entrega será feita diretamente em qualquer unidade escolar do município, em quantidades a serem analisadas previamente, sem quantidade mínima para aquisição.

8. Da garantia

As condições de garantia dos itens estipulada no item 5 está embasada do Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, sendo que constatado o problema de funcionamento haverá um prazo a partir da notificação de 15 (quinze) dias para substituição do item, sem custos adicionais.

9. Descrição da solução como um todo

Aquisição de equipamentos de ar condicionado, prevê a contratação integrada de empresa especializada para o fornecimento, entrega e instalação de condicionadores de ar com tecnologia Inverter e alta eficiência energética, destinados ao atendimento das demandas de climatização das 83 unidades escolares da rede municipal. O escopo abrange não apenas o fornecimento do maquinário com os requisitos técnicos regulamentares vigentes, mas também toda a disponibilização de mão de obra qualificada, ferramentas, materiais de instalação (incluindo tubulações de cobre, isolamento térmico e suportes de fixação) e testes de funcionamento necessários para a entrega dos aparelhos em perfeito estado de operação. A execução pulverizada e o cronograma sob demanda exigem do contratado solidez logística e capacidade técnica imediata para gerenciar múltiplas frentes de trabalho simultâneas no ambiente escolar, garantindo a padronização dos serviços e a manutenção das garantias de fábrica de todo o parque tecnológico instalado.



Fica expressamente vedada a participação de empresas reunidas em consórcio no presente certame, com fundamento no artigo 15, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021. Essa restrição justifica-se pela baixa complexidade técnica e a ampla competitividade do mercado de fornecimento e instalação de condicionadores de ar comerciais de pequeno e médio porte, existindo um número massivo de empresas locais e regionais plenamente aptas a cumprir o objeto de forma individual. A permissão de consórcios, neste cenário, causaria uma distorção concorrencial injustificada, propiciando a união de grandes players para a divisão de mercado e a redução da competitividade na fase de lances, o que contraria o princípio da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Ademais, a vedação resguarda o município contra riscos operacionais difusos, pulverização de responsabilidades civis em caso de falhas na execução e a sobrecarga na gestão e fiscalização de contratos com múltiplos entes consorciados.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Optamos pelo não parcelamento do objeto, adotando a estratégia de adjudicação por preço unitário do item integrado (equipamento devidamente instalado). Significa que a empresa vencedora de cada lote de capacidade (BTUs) será a responsável única tanto pelo fornecimento do condicionador de ar quanto pela prestação dos serviços de engenharia e instalação nas unidades escolares. Essa modelagem encontra pleno respaldo no artigo 40, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, visto que a segregação dos itens traria severos prejuízos de ordem técnica, operacional e financeira ao município. O principal fator técnico que afasta a divisão do objeto é o risco de perda de garantia de fábrica decorrente do fracionamento de responsabilidades. Caso os aparelhos fossem adquiridos de um fornecedor e instalados por outra empresa contratada, qualquer defeito futuro ou queima de componente geraria um conflito difuso: o fabricante alegaria erro na execução do serviço e o instalador alegaria vício de fabricação no produto. Ao unificar a obrigação, estabelece-se a responsabilidade solidária e o nexo de causalidade direto, obrigando uma única empresa a responder pela perfeita operação do sistema e pela manutenção da garantia integral de 12 meses. Sob o aspecto logístico e operacional, o gerenciamento de contratos separados para atender 83 escolas pulverizadas causaria um colapso na fiscalização e no cronograma da Secretaria de Educação. Seria necessário coordenar o recebimento físico dos lotes de aparelhos, providenciar armazenamento seguro contra furtos e avarias e, posteriormente, agendar a ida da equipe de instalação em datas perfeitamente síncronas. O agrupamento transfere toda a complexidade da cadeia de suprimentos à empresa contratada, que só emitirá a nota fiscal e receberá o pagamento após a entrega do ar-condicionado



fixado na parede, testado e com o termo de recebimento assinado pela direção da escola. Por fim, a unificação do item não gera restrição indevida de competitividade no mercado de climatização. O mapeamento comercial demonstra que as principais empresas distribuidoras e credenciadas do setor operam rotineiramente no modelo de engenharia reversa e instalação integrada. Portanto, a contratação conjunta atende perfeitamente ao princípio da eficiência e do interesse público, reduzindo os custos de transação administrativa e garantindo a máxima economia de escala com a segurança jurídica e operacional necessária para o ambiente escolar.

11. Resultados Pretendidos

O principal resultado pretendido com esta contratação é a promoção do conforto térmico integral no ambiente escolar, gerando um impacto positivo direto no processo de ensino-aprendizagem das 83 unidades da rede municipal. A eliminação do estresse térmico causado pelo calor excessivo nas salas de aula visa reduzir a fadiga, a dispersão e a sonolência de alunos e professores, elevando os índices de concentração e o rendimento pedagógico geral. Espera-se, complementarmente, uma redução significativa no absenteísmo de estudantes e servidores públicos, mitigando episódios de mal-estar, desidratação e agravos respiratórios, estes últimos combatidos diretamente pelos sistemas de filtragem antibacteriana integrados aos novos equipamentos. Sob a ótica da sustentabilidade e da responsabilidade fiscal, a solução busca a máxima eficiência energética do parque tecnológico instalado mediante a padronização de equipamentos com tecnologia Inverter e classificação "A" do Inmetro. Esse alinhamento técnico projeta uma economia de até 40% no consumo de eletricidade por ambiente climatizado em comparação com tecnologias convencionais, amortizando o impacto nas contas públicas de custeio. Além disso, a modelagem de responsabilidade única para o fornecimento e a instalação assegura o atingimento de perdas nulas de garantias contratuais por falhas de montagem, blindando o patrimônio público contra custos precoces de manutenção corretiva. No aspecto estritamente operacional e de governança administrativa, o resultado almejado consolida-se na otimização dos fluxos de desembolso financeiro do município por meio do Sistema de Registro de Preços. O gerenciamento sob demanda permitirá que as aquisições e instalações ocorram de forma perfeitamente síncrona com o cronograma de adequação das redes elétricas de cada escola. Com isso, a administração pretende eliminar a ociosidade de equipamentos em almoxarifados e garantir que cada ar-condicionado faturado entre em operação imediata, consolidando a eficiência logística e a transparência na aplicação dos recursos públicos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Manutenção



12. Responsáveis

Nelson Bassi Junior – CPF nº 122.682.648-23 – Chefe de Manutenção Escolar

Luciana Alves Buruz – CPF nº 329.958.928-83 – Gestora de Contratos Terceirizados

Desta forma, colocando-me à disposição para quaisquer dúvidas julgadas necessárias, subscrevo.

Luciana Alves Buruz
CPF nº 329.958.928-83

Nelson Bassi Júnior
CPF nº 122.682.648-23