

Phần thứ hai. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Chương V. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu chung về dự án

a) Tên dự án: Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn).

b) Địa điểm: Phường An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn, An Hội Tây, An Hội Đông, Gò Vấp, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Thới An, An Phú Đông, xã Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Mục tiêu của dự án:

- Hạng mục nhằm mục đích di dời các trụ điện 110kV và 220kV hiện hữu nằm trên bờ kè, đường giao thông xây dựng mới dọc kênh Tham Lương – Bến Cát, để giải phóng mặt bằng thi công đường sá, vỉa hè, kè kênh ... đối với đường dây 500kV tăng cường an toàn, hạn chế ảnh hưởng về môi trường.... tất cả nhằm đảm bảo các đường dây cao thế vận hành an toàn, cũng như an toàn cho các phương tiện thi công và người dân sinh sống trong khu vực.

- Góp phần tăng cường an toàn cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của TP.HCM và vùng phụ cận.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu: Di dời, tái lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật : Di dời, tái lập 07 vị trí trụ điện cao thế 110kV, 220kV nằm trên hạ tầng bờ kênh của dự án, cải tạo nâng cao tỉnh không 03 vị trí tuyến đường dây 500kV.

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công; Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình; Cung cấp vật tư thiết bị; Thi công xây dựng lắp đặt; Bảo hiểm công trình, bàn giao đóng điện.

b) Quy mô đầu tư :

b1) Đường dây 110kV Phú Lâm - Đức Hòa (4 mạch)

Đường dây 110kV Phú Lâm – Đức Hòa (04 mạch) hiện hữu là đường dây 110kV Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh, có các đặc điểm như sau:

1) Đầu nối chính thức

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV

- Số mạch	04 mạch	04 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, dây nổi xuống cáp ngầm chui ĐD500kV
- Trụ di dời	Vị trí 07, trụ thép sắt 4 mạch néo chui ĐD500kV bằng đường dây nổi	Vị trí 07A, cột thép ống đơn thân néo 4 mạch, cáp ngầm lên dây nổi
- Chiều dài đoạn cải tạo	84m	+ 70m cáp ngầm băng kênh + 90m cáp ngầm trên cạn
- Thuộc khoảng néo	Trụ 04 - 08	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	950m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện: + ĐD Phú Lâm – Udico Hựu Thạnh, Phú Lâm – Tân Tạo, Phú Lâm – KCN Vĩnh Lộc 2 + ĐD Phú Lâm – Lê Minh Xuân	- Dây ACCC-240mm ² ; - Dây GZTASR 240mm ²	Cáp ngầm 110kV- 1 lõi - XLPE 1200mm ²
- Dây cáp quang	OPGW 70 (24 sợi quang) và OPGW 100 (48 sợi quang)	Cáp quang Non-Metallic chôn ngầm
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

2) Đầu nối tạm

Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch

- Điểm đầu	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng	Vị trí 05, trụ tháp sắt 4 mạch đỡ thẳng
- Điểm cuối	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc	Vị trí 08, trụ tháp sắt 4 mạch néo góc
- Trụ đầu nối tạm	6TA, 7TA	6TB, 7TB
- Chiều dài	500m	460m
Hạng mục	Mạch A	Mạch B
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51
- Dây chống sét và cáp quang	TK-50	ADSS-100 (khoảng cột đến 100m)
- Móng	Móng cọc	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

b2) Đường dây 110kV Phú Lâm – Bến Lức (cũ)

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 09, cột BTLT ghép néo dừng	Vị trí 09A, cột thép ống đơn thân néo dừng
- Điểm cuối	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch	Vị trí 06 của ĐD110kV Phú – Đức Hòa 4 mạch
- Chiều dài đoạn cải tạo	80m	60m
- Thuộc khoảng néo	Trụ 09 - 11	Trụ 07A (ĐD110kV Phú Lâm – Đức Hòa) 11
- Chiều dài khoảng néo	850m	830m
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép ACSR-185mm ²	Dây nhôm lõi thép ACSR-410/51

- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

b3) ĐD110kV Hóc Môn – Bà Quẹo

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	110kV	110kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 08, trụ thép sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 08A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	Trụ 47 - 53	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	1500m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây GZTASR 240	Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-100 (48 sợi quang)	OPGW-100 (48 sợi quang)
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

b4) Trụ số 06 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 06, trụ thép sắt néo 2 mạch	Vị trí 06A, cột thép ống đơn thân néo 2 mạch

- Thuộc khoảng néo	05-07	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép	Dây nhôm lõi thép
Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
	2xACSR-400/51	phân pha 2xACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

b5) Trụ số 21 ĐD220kV Phú Lâm – Bình Tân

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	220kV	220kV
- Số mạch	02 mạch	02 mạch
- Trụ di dời	Vị trí 21, trụ tháp sắt đỡ 2 mạch	Vị trí 21A, cột thép ống đơn thân đỡ 2 mạch
- Thuộc khoảng néo	17-25	Như hiện hữu
- Chiều dài khoảng néo	3700m	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 2xACSR-400/51	Dây nhôm lõi thép phân pha 2xACSR-400/51
- Dây chống sét	TK-70	TK-70
- Dây cáp quang	OPGW-70	OPGW -70
- Móng	Móng bản	Móng cọc
- Tiếp địa	Tia và cọc kết hợp	Tia và cọc kết hợp

- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu
---------------------	--------------------------------------	--------------

b6) Khoảng cột 42-43 ĐD500kV Nhà Bè – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt đỡ 1 mạch	trụ thép sắt đỡ 1 mạch
- Thuộc khoảng cột	43-43	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR666,6MCM	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-81	Như hiện hữu
- Cách điện	Cách điện đơn	Cách điện kép bằng thuỷ tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

b7) Khoảng cột 1173-1174 và 3432-3433 ĐD500kV Cầu Bông – Phú Lâm

Hạng mục	Hiện hữu	Cải tạo
- Cấp điện áp	500kV	500kV
- Số mạch	01 mạch	01 mạch
- Trụ hiện hữu	trụ thép sắt 1 mạch	Nâng cao trụ thép sắt 1 mạch thêm khoảng 4m
- Thuộc khoảng cột	1173-1174 và 3432- 3433	Như hiện hữu
- Dây dẫn điện	Dây nhôm lõi thép 4xACSR330/42mm ²	Như hiện hữu
- Dây chống sét	PHLOX-116,2	Như hiện hữu
- Dây cáp quang	OPGW-90	Như hiện hữu

- Cách điện	Cách điện đơn và kép.	Cách điện kép bằng thuỷ tinh
- Địa điểm xây dựng	Phường Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân	Như hiện hữu

c) Thời hạn hoàn thành: Tối đa **240 ngày**.

3. Thuế giá trị gia tăng: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Nhà thầu khi tham gia dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng là **08%** theo đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt.

4. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công tác xin phép cắt điện, xin phép thi công gần trụ, trên trụ, dọn dẹp mặt bằng... chi phí thực hiện đã bao gồm trong gói thầu.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng EPC: Tối đa **240 ngày**, trong đó thời gian thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công không quá 40 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các Chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu hình thành quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thiết kế cập nhật sau cùng và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phần Chỉ dẫn kỹ thuật cần được bố cục chặt chẽ, đánh số mã hiệu theo hệ thống để đảm bảo tính nhất quán và logic trong quản lý. Phần Chỉ dẫn kỹ thuật viết đầy đủ các nội dung yêu cầu, bao gồm cả nguyên tắc nghiệm thu và thanh toán để tham chiếu từ bảng giá như mẫu Bảng khối lượng mời thầu và chào giá nêu trên.

Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- 1. Yêu cầu về thiết kế;*
- 2. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;*
- 3. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;*
- 4. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;*

5. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
6. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
7. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
8. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;
9. Các yêu cầu về an toàn lao động;
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
13. Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu như: yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù...
14. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
15. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì Chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật liệu, biện pháp thi công...) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu.

Trong Chỉ dẫn kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, không được nêu các yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, thiết bị hoặc nguồn gốc cụ thể của vật tư, thiết bị làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

E-HSMT có thể nêu nhãn hiệu, catalô của sản phẩm, hàng hóa cụ thể của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, thiết bị từ một quốc gia để tham khảo, minh họa cho Chỉ dẫn kỹ thuật của vật tư, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

Ví dụ về thành phần, bố cục nội dung thuyết minh yêu cầu điển hình của một gói thầu xây dựng thủy điện được nêu trong ví dụ 4 Phụ lục 2 - Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung E-HSMT.

2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

TT	Các thông số/yêu cầu	Yêu cầu tối thiểu	Đề xuất của nhà thầu
1	Cột thép hình (thép cường độ cao).	Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, thông số kỹ thuật quy định tại báo cáo nghiên cứu khả thi	
2	Cột thép đơn thân 110kV, 220kV trở lên (thép cường độ cao)		
3	Dây dẫn		
4	Dây chống sét		
5	Dây cáp quang		
6	Cáp ngầm 110kV		
7	Cách điện, phụ kiện		
8	Các loại vật tư, thiết bị khác		

E-HSMT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSMT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (*Ví dụ 5%*).

IV . Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ kèm theo E-HSMT^(*).

STT	Ký hiệu	Tên bản vẽ	Phiên bản/ ngày phát hành
1			
2			
3			
...			

Ghi chú:

(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:

- Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;
- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong

chuẩn bị E-HSDT.