



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «6» октября 2023 г.

№ 873/inf

Москва

Об утверждении Изменения № 4 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 26 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**


1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 4 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 827/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 4 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 4 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 4 к СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 6 декабря 2023 г. № 873/пр

Дата введения – 2024–01–07

Введение

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований федеральных законов от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 4 выполнено авторским коллективом ФАУ «ФЦС» (канд. техн. наук *А.Ю. Неклюдов*, канд. техн. наук *О.А. Король*, *С.Н. Фролов*) при участии АО «ЦНИИПромзданий» (канд. техн. наук *Н.Г. Келасьев*, канд. техн. наук *А.М. Воронин*, канд. техн. наук *А.В. Пешкова*), Национального кровельного союза (*А.А. Молчанова*).

2 Нормативные ссылки

СП 16.13330.2017. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)».

СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

СП 30.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 131.13330.2020. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 230.1325800.2015. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 255.1325800.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)».

Заменить наименования ссылочных документов:

«СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменениями № 1, № 2, № 3)» на «СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»»;

«СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и

сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)»;

Дополнить раздел наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«ГОСТ Р 58875–2020 «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования»;

«СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

«СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

Исключить наименование ссылочного документа:

«ГОСТ Р 56590–2016 (EN 13165:2012) Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия».

3 Термины и определения

Пункт 3.1.11а. Изложить в новой редакции:

«3.1.11а

кляммер: Крепежное изделие, предназначенное для скрытого крепления элементов кровельного или фасадного покрытия к основанию.
[ГОСТ Р 59500–2021, пункт 3.1]

».

Пункт 3.1.18. Дополнить слова: «под водоизоляционный ковер» словами: «, в том числе».

Пункт 3.1.20. Дополнить пунктом 3.1.20а в следующей редакции:

«3.1.20а **неэксплуатируемая кровля:** Кровля, которая не подвергается воздействиям, присущим эксплуатируемым и озелененным кровлям.».

4 Общие положения

Пункт 4.2. Изложить в новой редакции:

«4.2 При проектировании кровель также необходимо соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, правил по охране труда [4], техники безопасности [5], [6], учитывать огнестойкость и пожарную опасность конструкций крыши [2].

Материалы, применяемые для кровель, должны отвечать требованиям действующих стандартов.».

Пункт 4.3. Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Для обеспечения проектного уклона кровли в несущих конструкциях следует предусматривать строительный подъем, компенсирующий наличие

прогибов, определенных расчетом по второй группе предельных состояний по СП 20.13330.».

Таблица 4.1. Графа «Уклон кровли, % (град)*». Пункт 1.1.1. Второе перечисление. Заменить значения: «1,5–25** (1–14)» на «1,5** (1)».

Сноска **. Дополнить слова: «рулонных материалов» словами: «с уклоном 25 % и более».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить слова: «диффузионной ветровод-защитной» на «диффузионной ветроводозащитной».

Пункт 4.4а. Дополнить пунктами 4.4б, 4.4в в следующей редакции:

«4.4б Пароизоляцию крыши для защиты теплоизоляционного слоя и основания под водоизоляционный ковер (слой) от увлажнения парообразной влагой внутренних помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным на всей поверхности конструкции, на которую он укладывается, а нахлесты рулонных материалов герметично склеены, сварены или сплавлены. Продольные и поперечные нахлесты пароизоляционных рулонных материалов должны составлять не менее 100 мм.

Пароизоляционный слой должен быть приклеен на примыканиях к проходкам через крышу (например, трубам, стенам и т. п.) для обеспечения герметичности примыкания.

4.4в Пароизоляция в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, должна быть поднята на высоту не менее толщины теплоизоляционного слоя и приклеена к вертикальной поверхности, а в местах деформационных швов заведена на металлический компенсатор с образованием складки.

При утеплении парапета со стороны кровли пароизоляционный слой должен быть поднят на высоту утеплителя. При утеплении крыши со стороны помещения пароизоляционный слой должен быть заведен на стены и другие конструкции здания с обеспечением герметичного присоединения к конструкциям.».

Пункт 4.5. Изложить в новой редакции:

«4.5 Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под водоизоляционный слой в зависимости от длины и угла наклона ската крыши приведена в таблице А.2 и должна быть не менее 50 мм.

Минимальная общая площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке – 200 см²/м, а выходных отверстий на коньке – 100 см²/м. При увеличении высоты вентиляционных каналов общая площадь входных и выходных отверстий увеличивается пропорционально.

Двойной вентиляционный канал применяется на крышах простой геометрической формы: односкатных или двухскатных.».

Пункт 4.8. Второй абзац. Заменить ссылку: «и СП 118.13330» на «, СП 118.13330, СП 4.13130».

Третий абзац. Первое предложение. Дополнить слово: «ограждения» словом: «неэксплуатируемой».

Пункт 4.9. Заменить библиографическую ссылку: «[5]» на «[7]».

5 Кровли из рулонных и мастичных материалов

5.1 Общие правила

Пункт 5.1.4. Первый абзац. Перечисление ж). Изложить в новой редакции:

«ж) изготовленные в заводских условиях теплоизоляционные плиты с верхним склеенным с ними слоем из высокопрочного бетона толщиной не менее 10 мм, ЦСП-1 толщиной не менее 12 мм или хризотилцементных прессованных плоских листов толщиной не менее 10 мм.».

Пункт 5.1.5. Исключить.

Пункт 5.1.6. Исключить.

Пункт 5.1.13. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«При применении фольгированных битумосодержащих материалов на крышах зданий с влажным режимом эксплуатации допускается механическое крепление водоизоляционного ковра, теплоизоляционных плит и сборной стяжки через пароизоляцию.».

Пункт 5.1.17. Изложить в новой редакции:

«5.1.17 На кровлях с водоизоляционным ковром из битумосодержащих рулонных и мастичных материалов в местах примыкания к вертикальным поверхностям предусматривают наклонные клиновидные бортики со сторонами от 50 до 100 мм из минераловатных плит повышенной жесткости (с прочностью на сжатие при 10 %-ной линейной деформации не менее 60 кПа), цементно-песчаного раствора, асфальтобетона или других теплоизоляционных негорючих материалов.».

Пункт 5.1.18. Второй абзац. Исключить слова: «, а также с учетом требований пожарных норм».

Пункт 5.1.21. Изложить в новой редакции:

«5.1.21 В местах примыкания к выступающим над кровлей конструкциям верхняя часть дополнительного водоизоляционного ковра из рулонных материалов или мастик с армирующими прокладками должна быть закреплена к ним через металлическую прижимную (краевую) рейку или хомут и защищена герметиком. Для битумосодержащих кровельных материалов, дополнительный слой которых приклеен к вертикальным поверхностям, допускается применение механического крепежа с шайбами диаметром не менее 50 мм с шагом не более 250 мм и последующей установкой выше края дополнительного водоизоляционного ковра защитного фартука из оцинкованной кровельной стали, верхний край которого должен быть защищен герметиком.».

5.2 Неэксплуатируемые кровли

Пункт 5.2.3. Дополнить слова: «эксплуатируемых кровель» словами: «(см. 5.3.3)».

Пункт 5.2.3а. Изложить в новой редакции:

«5.2.3а Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации утеплителя под пешеходной дорожкой выбирают исходя из требований приложения К для интенсивности пешеходной нагрузки на кровлю типа III.

При этом ширина теплоизоляции выбранной прочности на сжатие при 10 %-ной деформации под дорожкой должна превышать ее ширину с каждой стороны на 300 мм. Дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли.».

Пункт 5.2.5. Таблица 5.2. Головка таблицы. Заголовок третьей графы. Изложить в новой редакции:

«Группа горючести материала основания под водоизоляционный ковер, не ниже».

Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Принимают, что кровли имеют группу пожарной опасности КП1, если иное не доказано испытанием по ГОСТ Р 56026.».

5.3 Эксплуатируемые кровли

Пункт 5.3.4. Изложить в новой редакции:

«5.3.4 По периметру эксплуатируемой кровли, в т. ч. используемой для садов на крышах и размещения архитектурно-ландшафтных объектов, должен быть предусмотрен парапет высотой не менее 1,2 м, а в местах детских и спортивных площадок – сетчатое ограждение над ним высотой не менее 1,8 м в соответствии с пунктом 6.3 СП 251.1325800.2016. На верхней грани парапета следует предусматривать защитный фартук или парапетные плиты в соответствии с 5.1.23.».

5.4 Инверсионные кровли

Пункт 5.4.6. Изложить в новой редакции:

«5.4.6 В инверсионной кровле механическое крепление теплоизоляционных плит через водоизоляционный ковер и водоизоляционного ковра из битумосодержащих материалов не допускается.».

5.5 Озелененные кровли

Пункт 5.5.4. Первый абзац. Первое предложение. Заменить значение: «(700 кг/м³)» на «(не менее 700 кг/м³)».

Таблица 5.3. Головка таблицы. Дополнить слова: «Толщина питательного слоя – субстрата для растения, см» словами: «, не менее». Дополнить слова: «Нагрузка, включая растения, кПа» словами: «, не менее:».

Пункт 5.5.6. Исключить слова: «и [6]».

6 Кровли из штучных материалов, волнистых листов и гофрированных листовых профилей

6.2 Кровли из битумной черепицы

Пункт 6.2.4. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«В ендовах и на карнизных свесах предусматривают приклейку подкладочного ковра к деревянному основанию.».

Дополнить пунктами 6.2.5–6.2.7 в следующей редакции:

«6.2.5 Карнизы и торцы скатов усиливают металлическими планками, при этом карнизную планку монтируют на краю деревянного основания, под подкладочный ковер, а торцевую планку – поверх подкладочного ковра.

6.2.6 Примыкания к стенам и вентиляционным шахтам выполняют из битумно-полимерных рулонных материалов с посыпкой, сверху применяют металлический фартук с герметиком.

6.2.7 Битумную черепицу закрепляют к основанию механически с помощью кровельных ершенных гвоздей или гвоздями с кольцевой накаткой, с широкой (не менее 9 мм) шляпкой, либо методом огневой укладки без механического крепежа.».

9 Водоотвод с кровли и снегозадержание

Пункт 9.10. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«На перепадах высот кровли более 1,5 м неорганизованный сброс на нижележащий уровень не допускается.».

Пункт 9.11. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«9.11 На кровлях зданий с наружным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены в зависимости от типа кровли и крепления к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши.».

Пункт 9.12. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли.».

Пункт 9.13. Изложить в новой редакции:

«9.13 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле системы противообледенения.

На кровле зданий высотой менее 5 м допускается не предусматривать установку системы противообледенения при условии ориентации ската кровли в сторону, исключаящую нахождение людей в зоне возможного падения снега и наледей.».

Приложение А Свойства элементов вентилируемых стропильных и совмещенных крыш зданий и сооружений

Пункт А.3.1. Экспликация к формуле (А.2). Определение E_k . Заменить библиографическую ссылку: «[4, таблицы С.1 и С.2]» на «[9, таблицы С.1 и С.2]».

Пункт А.3.3. Последний абзац. Первое предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Третье предложение. Исключить слова: «, как правило,».

Приложение Б Конструкции водоизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов

Таблица Б.1. Подзаголовок графы «Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %». Заменить слова: «Менее 1,5» на «От 0,5 до 1,5».

Приложение Г Кровли из рулонных и мастичных материалов

Пункт Г.1. Рисунок Г.1. Пояснение 23. Изложить в новой редакции:

«23 – монолитный утеплитель (например, полистиролбетон по ГОСТ 33929 или легкий бетон по ГОСТ 25820);».

Приложение Д Элементы озеленения кровли и объектов благоустройства

Пункт Д.4. Изложить в новой редакции:

«Д.4 Мощность субстрата, рекомендованная для различных типов растительности: почвопокровные (очитки, седумы) – не менее 7 см; цветы (однолетние, многолетние) – не менее 15 см; газон – не менее 20 см; кустарники – не менее 30 см; деревья – не менее 70 см.

Пункт Д.12. Заменить библиографическую ссылку: «[6, таблица 13.1]» на «[8, таблица 13.1]».

Пункт Д.16. Изложить в новой редакции:

«Д.16 Устройство эксплуатируемых крыш с благоустройством и озеленением (скверы, дороги, стоянки автомобилей, клумбы, детские и спортивные площадки, тротуары и т. п.) необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р 58875 и другими действующими нормативными документами и требованиями правил безопасности.».

Библиография

Изложить в новой редакции:

«Библиография

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[2] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

[3] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[4] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»

[5] СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

[6] СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

[7] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[8] Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований (приняты и введены в действие указанием Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 18 октября 2000 г. № 43)

[9] СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий».