



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «14» декабря 2023 г.

№ 920/чр

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85*
Мелиоративные системы и сооружения»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 48 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 1580/пр.


2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и

сооружения» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 14 декабря 2023 г. № 920/пр

Дата введения – 2024–01–15

Введение

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 1 к СП 81.13330.2017 «СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения» выполнено авторским коллективом федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) (ответственные исполнители: д-р техн. наук *И.Л. Шубин*, канд. техн. наук *Е.С. Гогина*, канд. техн. наук *Е.И. Зайцева*, канд. техн. наук *И.А. Аверкеев*, *И.П. Сафронова*).».

2 Нормативные ссылки

Заменить нормативные ссылки:

«ГОСТ 17.5.3.04–83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» на «ГОСТ Р 59057–2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель»;

«ГОСТ 5686–2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями» на «ГОСТ 5686–2020 Грунты. Методы полевых испытаний сваями»;

«ГОСТ 12730.0–78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости» на «ГОСТ 12730.0–2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»;

«ГОСТ 12730.5–84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» на «ГОСТ 12730.5–2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»;

«ГОСТ 14236–81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение» на «ГОСТ 11262–2017 Пластмассы. Метод испытания на растяжение»;

«ГОСТ 31384–2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» на «ГОСТ 31384–2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования»;

В НАБОР

«СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)» на «СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»»;

«СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

«СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» (с изменением № 1)» на «СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»»;

«СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»» на «СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»» на «СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве» (с изменением № 1)»;

«СП 129.13330.2011 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»» на «СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»».

Дополнить нормативными ссылками в следующей редакции:

«ГОСТ 25100–2020 Грунты. Классификация»;

«ГОСТ Р 56586–2015 Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия»;

«ГОСТ 32972–2014 Колодцы полимерные канализационные. Технические условия»;

«ГОСТ Р 54475–2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия»;

«ГОСТ Р 58330.2–2018 Мелиорация. Виды мелиоративных мероприятий и работ. Классификация»;

«ГОСТ Р 58331.1–2018 Системы и сооружения мелиоративные. Каналы оросительные. Поперечные сечения»;

«ГОСТ Р 58376–2022 Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения. Эксплуатация. Общие требования»;

«ГОСТ Р 58801–2020 Системы и сооружения мелиоративные. Каналы осушительные. Поперечные сечения»;

«ГОСТ Р 70524–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Правила приемки в эксплуатацию»;

«ГОСТ Р 70525–2022 Мелиорация земель. Культуртехнические работы. Общие требования»;

«ГОСТ Р 70566–2022 Системы и сооружения мелиоративные. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

«СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

«СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»;

«СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»;

«СП 421.1325800.2018 Мелиоративные системы и сооружения. Правила эксплуатации»;

«СП 461.1325800.2019 Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования».

3 Термины и определения

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 58330.2, СП 100.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

Пункт 3.1. Исключить.

Дополнить раздел пунктом 3.6 в следующей редакции:

«3.6 **канал трубопроводный**: Линейное водопроводящее сооружение, выполненное из труб, расположенное в выемке, насыпи или полувыемке-полунасыпи на уровне поверхности земли, предназначенное для безнапорного пропуска воды.».

4 Общие положения

Пункт 4.1. Дополнить ссылку: «СП 126.13330» ссылками: «, СП 246.1325800, СП 399.1325800».

Второе предложение. Исключить.

Пункт 4.3. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Обследование и мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений мелиоративных систем проводят согласно ГОСТ Р 70566.».

Пункт 4.5. Изложить в новой редакции:

«4.5 Приемку в эксплуатацию мелиоративных систем и сооружений следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 58376, ГОСТ Р 70524, СП 68.13330, СП 421.1325800 и действующим законодательством Российской Федерации.».

5 Каналы

Пункт 5.1. Изложить в новой редакции:

«5.1 При строительстве и реконструкции мелиоративных каналов, в том числе трубопроводных, следует выполнять требования ГОСТ Р 58801, ГОСТ Р 58331, СП 45.13330, СП 80.13330 и настоящего раздела.

При монтаже трубопроводных полимерных каналов следует соблюдать требования СП 399.1325800.».

5.9 Строительство оросительных каналов

Пункт 5.9.7. Заменить значения: «10–20 см» на «0,1–0,2 м».

Пункт 5.9.11. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 5.9.20. Заменить значение: «15 см» на «0,15 м».

Пункт 5.9.25. Заменить значение: «5 см» на «0,05 м».

Пункт 5.9.26. Заменить значение: « $\pm 0,02$ м» на «не более 0,02 м».

5.10 Строительство осушительных каналов

Пункт 5.10.8. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 5.10.10. Заменить слово: «рекомендуется определять» на «устанавливают».

Пункт 5.10.13. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 5.10.15. Заменить значение: «10 см» на «0,1 м».

Пункт 5.10.16. Первое предложение. Исключить значения: «(от 0,2 до 0,3 кгс/см²)».

Третье предложение. Исключить значение: «(0,2 кгс/см²)».

Пункт 5.10.18. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 5.10.20. Пятое перечисление. Заменить значение: «5 см» на «0,05 м».

6 Оградительные дамбы

Пункт 6.1. Заменить ссылки: «4.1, 4.5» на «раздела 4».

6.4 Возведение насыпных дамб

Пункт 6.4.7. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Первое перечисление. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается». Исключить слово: «его».

6.5 Возведение дамб на органогенных грунтах

Пункт 6.5.3. Заменить слово: «рекомендуется» на «следует».

Пункт 6.5.8. Заменить значение: «20 см» на «0,2 м».

Пункт 6.5.12. Заменить слово: «рекомендуется» на «допускается».

Пункт 6.5.14. Заменить значения: «10–15 см» на «0,10–0,15 м».

6.6 Возведение намывных дамб

Пункт 6.6.1. Заменить слова: «целесообразно производить» на «допускается выполнять».

Пункт 6.6.5. Заменить значения: «30–40 см» на «0,3–0,4 м».

6.7 Крепление откосов и гребня оградительных дамб

Пункт 6.7.6. Заменить значения: «8–12 см» на «0,08–0,12 м».

Пункт 6.7.8. Заменить значения: « ± 5 см» на «не более чем на 0,05 м»; « ± 5 %» на «не более 5 %»; «+ 15 %» на «до 15 %»; « ± 10 см» на «не более чем на 0,1 м».

Пункт 6.7.12. Заменить значения: «5 см» на «0,05 м»; «5–10 см» на «0,05–0,10 м»; «15–20 см» на «0,15–0,20 м.»

7 Закрытая оросительная сеть

Пункт 7.1. Заменить слова: «СП 129.13330, пунктов 4.1–4.5» на «СП 129.13330, СП 399.1325800, раздела 4».

Пункт 7.2. Заменить слова: «фасонные части» на «фитинги».

Пункт 7.4. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Надземная прокладка полимерных трубопроводов допускается при условии защиты труб от механических, тепловых воздействий, а также от ультрафиолетового излучения.».

Пункт 7.11. Заменить слова: «должны выполнять» на «выполняют». Дополнить ссылку: «СП 45.13330» ссылкой: «, СП 399.1325800».

Пункт 7.12. Изложить в новой редакции:

«7.12 В слабых (очень сильно деформируемых, просадочных, слабоуплотненных по ГОСТ 25100) грунтах оснований, а также в грунтах с возможной неравномерной осадкой (в несслежавшихся насыпных грунтах) необходимо устройство искусственного основания во избежание осадок после засыпки грунтом.».

Пункт 7.13. Заменить слова: «надлежит принимать» на «принимают».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для полимерных трубопроводов минимальное заглубление водопровода следует принимать согласно СП 399.1325800, а полимерных трубных каналов согласно разделу 5.».

Пункт 7.15. Первый абзац. Исключить библиографическую ссылку: «[10]».

Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Минимальную ширину траншеи для полимерных трубопроводов принимают согласно СП 399.1325800.».

Пункт 7.19. Заменить значение: «10 см» на «0,1 м».

Пункт 7.20. Заменить значения: «20 см» на «0,2 м»; «30 мм» на «0,03 м». Исключить слова: «в поперечнике».

Пункт 7.21. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для полимерных трубопроводов методы засыпки и уплотнения грунтов определяются согласно СП 399.1325800, а полимерных трубных каналов согласно разделу 5.».

Пункт 7.22. Заменить слово: «пластмассовых» на «полимерных». Исключить библиографическую ссылку: «[10]».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для определения местоположения трубопровода в грунте допускается применение полиэтиленовых труб с токопроводящей лентой.».

Пункт 7.26. Изложить в новой редакции:

«7.26 При монтаже прямолинейных участков оросительных трубопроводов, подверженных колебаниям температуры, устанавливают компенсаторы по ГОСТ Р 51571, ГОСТ 30780, ГОСТ 27036.».

Пункт 7.30. Заменить ссылку: «ГОСТ 17.5.3.04» на «ГОСТ Р 59057».

Пункт 7.31. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для полимерных трубопроводов защита от коррозии не требуется.».

Пункт 7.37. Изложить в новой редакции:

«7.37 Значение испытательного давления для полимерных трубопроводов следует определять по СП 399.1325800.».

Пункт 7.39. Изложить в новой редакции:

«7.39 Длину испытываемого гидравлическим способом участка оросительного трубопровода в зависимости от диаметра принимают от 800 до 1200 м, а для полимерных трубопроводов или при просадочных грунтах – не более 500 м.».

Пункт 7.40. Изложить в новой редакции:

«7.40 Пневматические испытания трубопроводов проводят участками длиной не более 1 000 м, а полимерных трубопроводов – длиной не более 500 м.».

Пункт 7.42. Заменить значения: «200 мм» на «0,2 м»; «400 мм» на «0,4 м».

Пункт 7.43. Изложить в новой редакции:

«7.43 Фактические радиусы поворота траншеи определяют в плане (отклонение фактической оси траншеи от проектного положения не должно превышать 0,2 м).».

Пункт 7.44. Заменить слова: «геометрического нивелирования» на «методов согласно СП 317.1325800.» Заменить значение: «100 мм» на «0,1 м». Исключить библиографическую ссылку: «[11]».

Пункт 7.45. Изложить в новой редакции:

«7.45 Подсыпку рыхлого грунта на дно траншеи, толщину выравнивающего слоя рыхлого грунта контролируют щупом, опускаемым с бермы траншеи.

Толщина выравнивающего слоя должна быть не менее проектной, допускаются отклонения, уменьшающие до 0,05 м и увеличивающие не более чем на 0,25 м.».

Пункт 7.46. Заменить значение: «200 мм» на «0,2 м».

8 Лотковая оросительная сеть

Пункт 8.1. Заменить слова: «пунктов 4.1, 4.5» на «раздела 4».

Пункт 8.5. Дополнить первый абзац вторым абзацем в следующей редакции:

«При строительстве оросительной сети из сборных полимерных элементов следует начинать с головной части лотковых каналов – от канала высшего порядка.».

Пункт 8.8. Заменить слова: «но принимают» на «и принимать».

Пункт 8.12. Заменить значения: «8–15 см» на «0,08–0,15 м»; «10–12 мм» на «0,01–0,012 м».

Пункт 8.15. Изложить в новой редакции:

«8.15 Допускаемые отклонения составляют:

- в плане от проектных осей – не более 0,02 м;
- по отметке верха сваи – до 0,02 м.».

Пункт 8.17. Заменить значения: «10–15 см» на «0,10–0,15 м».

Пункт 8.18. Заменить значение: «20 мм» на «0,02 м».

Пункт 8.19. Изложить в новой редакции:

«8.19 Допускаемые отклонения стойки в стаканах фундамента составляют:

- в плане от проектных осей – не более 0,01 м;
- по отметке верха опоры – 0,02 м.».

Пункт 8.24. Заменить значение: «15 мм» на «0,015 м».

9 Закрытый горизонтальный дренаж

Пункт 9.1. Заменить слова: «пунктов 4.1, 4.5» на «СП 399.1325800, раздела 4».

Пункт 9.3 Изложить в новой редакции:

«9.3 Поверхность трасс коллекторов и дрен должна быть выровнена на пути движения дреноукладчиков при укладке дренажа на местности с поперечным уклоном более 0,03 или при наличии на ней неровностей высотой более 0,02 м.».

Пункт 9.10. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При строительстве закрытого горизонтального дренажа допускается укладка бестраншейными дреноукладчиками с укладкой полимерных труб под уровень грунтовых вод с круговой гравийно-песчаной фильтровой обсыпкой.

При траншейной прокладке дренажных полимерных трубопроводов учитывают требования СП 399.1325800.».

Пункт 9.11. Первое предложение. Заменить слова: «в поверхностным» на «с поверхностным».

Третье предложение. Исключить.

Пункт 9.16 Заменить слова: «не должно превышать ± 5 см» на «допускается не более 0,05 м». Заменить слова: «должны срезаться» на «следует срезать».

Пункт 9.17. Заменить значение: «5 см» на «0,05 м»; заменить значение: «10 см» на «0,1 м».

Пункт 9.27. Шестое перечисление. Заменить слово: «пластмассовых» на «полимерных».

Пункт 9.28. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«При прокладке дренажных полимерных трубопроводов отклонение трубопровода от проектного положения принимают согласно СП 399.1325800.».

Пункт 9.29. Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«Средний фактический уклон закрытых коллекторов и дрен диаметром более 100 мм (включительно) и более не должен быть менее от проектного более чем 0,0005.».

Пункт 9.30. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Отклонение отметок дна траншеи от проектных допускается для дрен не более 0,02 м, для коллекторов не более 0,03 м.».

Пункт 9.31. Заменить значения: « ± 2 см» на «не более 0,02 м»; заменить значение: « ± 3 см» на «не более 0,03 м»; заменить значение: «1,5 мм» на «0,0015 м»; заменить слово: «плывунных» на «разжиженных»; заменить

значение: «2 мм» на «0,002 м».

Пункт 9.32. Заменить слово: «пластмассовых» на «полимерных».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Для полимерных труб следует учитывать СП 399.1325800.».

Дополнить раздел пунктами 9.33 и 9.34 в следующей редакции:

«9.33 Для предотвращения заиливания дренажных трубопроводов допускается при реконструкции применение перфорированных полимерных труб с защитным фильтрующим покрытием по ГОСТ Р 54475.

9.34 Для дренажных сетей при реконструкции допускается применять полимерные трубы со структурированной стенкой типа В по ГОСТ Р 54475 с нанесенной перфорацией. При строительстве дренажей для отвода поверхностных вод и для подкюветных или пристеночных дренажей допускается использовать полимерные трубы с перфорацией в верхней части трубы, для глубинных дренажей – с перфорацией по всему периметру трубы.».

10 Вертикальный дренаж

Пункт 10.1 Заменить слова: «пунктов 4.1, 4.5» на «СП 399.1325800, раздела 4».

Пункт 10.2. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

«Допускается применение других способов бурения при технико-экономическом обосновании.».

11 Противофильтрационные облицовки и экраны

Пункт 11.1. Заменить слова: «(пленок и геомембран)» на «(в том числе полиэтиленовых геомембран по ГОСТ Р 56586)».

Пункт 11.4. Заменить значение: «10 мм» на «0,01 м».

Пункт 11.5. Заменить значение: «25 мм» на «0,025 м».

Пункт 11.6 Заменить слово: «пленки» на «геомембраны».

Пункт 11.7. Изложить в новой редакции:

«11.7 Сварку полиэтиленовой пленки в полотнища следует выполнять в местах, защищенных от воздействия дождя, снега и ветра. Температура окружающего воздуха при производстве сварочных работ должна быть не ниже минус 5 °С, если иное не предусмотрено проектной документацией. Сварные соединения должны быть с двойным дном и проверочным каналом.

Допускается использование одинарных швов, выполненных методом экструзионной сварки. Запрещается использовать метод сварки нагретым газом с присадочным прутом. Сварные швы должны располагаться вдоль склона (откоса). Расстояние от угла склона до донного шва должно быть не менее 0,5 м.

Режим сварки должен соответствовать технологической карте, учитывающий тип геомембраны, ее свойств, сроков и условий хранения (предусмотренных изготовителем), а также условий проведения сварочных работ, согласно проектной документации.

Прочность сварного шва должна быть не менее 80 % прочности основного материала. Испытания следует производить по ГОСТ 11262.».

Пункт 11.8. Изложить в новой редакции:

«11.8 На откосах места нахлестов должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний рулон перекрывал нижний.».

Пункт 11.9. Изложить в новой редакции:

«11.9 При укладке геомембраны полотна необходимо укладывать с нахлестом не менее 0,08 м как в продольном, так и в поперечном направлении. Не допускается сварка встык полотен геомембраны. По мере возможности следует избегать Т-образных швов (перекрещивающихся швов) и наложения более трех листов геомембран в одном месте. Расстояния между Т-образными швами должно быть не менее 0,5 м.

Укладку защитных прокладок из геотекстиля необходимо производить с нахлестом в 0,15–0,20 м, край полотна необходимо укладывать в штрабу крепления геомембраны.».

Пункт 11.10. Заменить значения: «150 мм» на «0,15 м»; «300 мм» на «0,3 м» (2 раза).

Пункт 11.11. Заменить значения: «2 мм» на «0,002 м»; «40 мм» на «0,04 м».

Пункт 11.14. Заменить значения: «40 см» на «0,4 м»; «30 см» на «0,3 м».

Пункт 11.15. Заменить значения: «50 см» на «0,5 м»; «30 см» на «0,3 м».

Пункт 11.16. Дополнить слово: «сварки» словами: «при температуре окружающей среды не ниже 0 °С.»

Пункт 11.18. Заменить значение: «20 см» на «0,2 м».

Пункт 11.19. Заменить значения: «25–30 мм» на «0,025–0,030 м».

Пункт 11.21. Заменить значения: «5–6 см» на «0,05–0,06 м».

Пункт 11.22. Заменить значение: «1,5 см» на «0,015 м».

Пункт 11.25. Заменить значение: «50 см» на «0,5 м».

Пункт 11.26. Второе перечисление. Исключить слова: «размеры скруток,».

12 Гидротехнические сооружения и насосные станции

Пункт 12.1. Заменить слова: «пунктов 4.1–4.5» на «СП 399.1325800, раздела 4».

12.6 Устройство грунтовых выемок

Пункт 12.6.1. Заменить значения: «10–20 см» на «0,1–0,2 м».

12.7 Подготовка основания под сооружения

Пункт 12.7.2. Заменить значения: «5–6 см» на «0,05–0,06 м».

Пункт 12.7.3. Заменить значения: «3–5 см» на «0,03–0,05 м».

Пункт 12.7.4. Заменить значение: «20 см» на «0,2 м» (3 раза).

Пункт 12.7.5. Заменить значения: «1–2 см» на «0,01–0,02 м»; «2–3 см» на «0,02–0,03 м».

Пункт 12.7.6. Заменить значение: «25 см» на «0,25 м».

Пункт 12.7.7. Заменить значение: «12 кг/см» на «1,18 МПа».

12.11 Специализированные сооружения на осушительной сети

Пункт 12.11.5. Заменить слова: «рекомендуется устанавливать» на «допускается установить».

Пункт 12.11.12. Дополнить вторым–четвертым абзацами в следующей редакции:

«Допускается применять полимерные колодцы, изготовленные по ГОСТ 32972 или другим нормативным документам, характеристики которых должны быть не ниже установленных в ГОСТ 32972–2014 (раздел 5).

Полимерные колодцы изготавливаются как цельное неразъемное изделие или как модульное (сборное), состоящее из отдельных элементов.

Монтаж полимерных колодцев следует проводить в соответствии с требованиями СП 399.1325800 и рекомендациями изготовителей.»

Пункт 12.11.13. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Колодцы из полимерных материалов необходимо устанавливать на уплотненное песчаное либо монолитное железобетонное основание. Минимальная толщина основания должна быть 0,15 м. Степень уплотнения песчаного основания должна быть не ниже 0,95. При транспортной нагрузке или в водонасыщенных грунтах применяется железобетонное основание.»

Пункт 12.11.15. Заменить значение: «5 см» на «0,05 м».

Дополнить раздел пунктами 12.11.22 и 12.11.23 в следующей редакции:

«12.11.22 Полимерные колодцы на сетях ливневой канализации и дренажа применяют в соответствии с СП 32.13330.

12.11.23 Дренажные полимерные колодцы применяют для контроля за работой дренажных сетей и регулярной очистки трубопроводов от засорения (заиливания) с поверхности земли.»

12.12 Насосные станции

Дополнить пункт 12.12.5 пунктами 12.12.6–12.12.8 в следующей редакции:

«12.12.6 Емкости, изготовленные из полимерных труб со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475, с кольцевыми или спиральными полыми секциями применяют при строительстве локальных очистных сооружений, систем охлаждения оборотного водоснабжения промышленных предприятий, накопительных емкостей хранения воды и систем защиты территории от подтопления.

Допускается использовать емкость в качестве насосной станции повышения давления в сети.

12.12.7 Допускается наземная установка полимерных емкостей при условии их обвалования или защиты от солнечных лучей изоляционными материалами. Допускается нахождение полимерных емкостей в незаполненном состоянии в течение всего срока эксплуатации, независимо от глубины укладки.

12.12.8 Для накопителей или временного хранения воды и сточных вод допускается применение емкостей, изготовленных из труб со

структурированной стенкой (тип А или тип В).».

13 Мелиоративная культуртехника

Пункт 13.1. Изложить в новой редакции:

«13.1 Мелиоративная культуртехника должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 70525.».

Пункты 13.2–13.5. Исключить.

Подразделы 13.7, 13.8. Исключить.

13.9 Планировка

Пункт 13.9.3. Заменить значения: «5 см» на «0,05 м»; «3 см» на «0,03 м».

Пункт 13.9.4. Заменить значение: «5 см» на «0,05 м».

Пункт 13.9.11. Изложить в новой редакции:

«13.9.11 Качество планировки, выполняемой без использования лазеров, следует проверять по точкам разбивочной проектной сетки квадратов 20×20 м. Допускаются отклонения отметок планировки в пределах не более 0,05 м от проектных при условии, что эти отклонения не создают обратных уклонов, затрудняющих поливы.

При лазерном контроле, выполняемом в процессе производства планировочных работ, допускаются отклонения отметок поверхности в пределах не более 0,03 м от проектных.

Отклонение толщины насыпаемого плодородного слоя почвы от проектных допускается в пределах не более 10 %».

Пункт 13.9.13. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В местах срезок, учитывая явление последующего разрыхления грунта при вспашке, должна соблюдаться точность при выравнивании, не допуская понижений глубже 0,05 м (переуглубление срезок).».

13.10 Первичная обработка почвы

Пункт 13.10.5. Заменить значение: «10 см» на «0,1 м»; заменить значение: «20 см» на «0,2 м».

14 Охрана окружающей среды

Пункт 14.5. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«14.5 Отвалы неиспользуемых грунтов должны размещаться на непригодных для сельскохозяйственного использования землях (оврагах, балках, старых выработках).».

Пункт 14.6. Заменить значение: «5 см/с» на «0,05 м/с».

Пункт 14.11. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Проектирование биопереходов, в том числе из полимерных труб со структурированной стенкой по ГОСТ Р 54475, должно соответствовать требованиям СП 461.1325800.».

Дополнить раздел пунктом 14.15 в следующей редакции:

«14.15 Порядок приемки в эксплуатацию мелиоративных систем и сооружений, законченных строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом проводят в соответствии с ГОСТ Р 70524.».

Библиография

Библиографическую позицию [5]. Исключить.

Библиографические позиции [10]–[12]. Исключить.

Ключевые слова. Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: строительство, мелиоративная система, канал, канал трубопроводный, закрытая сеть, полимерные трубопроводы, дамба, лотковая сеть, закрытый горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, облицовка, геомембраны, полимерные колодцы, полимерные емкости».