



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «13» марта 2023 г.

№ 142/пф

Москва

**Об утверждении Изменения № 2 к СП 125.13330.2012
«СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на
территории городов и других населенных пунктов»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 51 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2019 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 857/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2019 г. № 109/пр, от 1 апреля 2019 г. № 201/пр, от 6 июня 2019 г. № 330/пр, от 12 сентября 2019 г. № 539/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов», утвержденному приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 106/ГС.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 13 » марта 2023 г. № 172/р

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 125.13330.2012
«СНИП 2.05.13-90 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ,
ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

Москва 2023

Изменение № 2 к СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 13 марта 2023 г. № 172/пр

Дата введения – 2023–04–14

1 Область применения

Пункт 1.1. Изложить в новой редакции:

«1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование:

а) вновь строящихся и реконструируемых участков магистральных нефтепродуктопроводов и нефтепродуктопроводов (далее – нефтепродуктопроводов), предназначенных для транспортирования дизельного топлива, автомобильных бензинов, топлива для реактивных двигателей, номинальным диаметром до *DN* 500 включительно с рабочим давлением в стационарном режиме до 2,5 МПа включительно, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов за пределами селитебной территории;

б) вновь строящихся и реконструируемых участков нефтепродуктопроводов, предназначенных для транспортирования дизельного топлива, автомобильных бензинов, топлива для реактивных двигателей, номинальным диаметром до *DN* 500 включительно с рабочим давлением в стационарном режиме от 2,5 до 6,3 МПа включительно, прокладываемых за пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов;

в) реконструируемых участков нефтепродуктопроводов, предназначенных для транспортирования дизельного топлива, автомобильных бензинов, топлива для реактивных двигателей, номинальным диаметром до *DN* 500 включительно с рабочим давлением в стационарном режиме до 2,5 МПа включительно, расположенных на селитебной территории городов и других населенных пунктов.».

Пункт 1.2. Исключить.

Пункт 1.3. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При новом строительстве транзитная прокладка участков нефтепродуктопроводов через территории городов и других населенных пунктов не допускается.».

2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

В НАБОР

«ГОСТ Р 54808–2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» на «ГОСТ 9544–2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

«ГОСТ Р 54907–2012 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование. Основные положения» на «ГОСТ 34181–2017 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование. Основные положения»;

«СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»» на «СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»» на «СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)»;

«СП 86.13330.2014 «СНиП III-42–80* Магистральные трубопроводы»» на «СП 86.13330.2022 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы»»;

«СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»» на «СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменением № 1)»;

«СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности» на «СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)».

Дополнить ссылочным документом в следующей редакции:

«СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)».

3 Термины и определения

Первое предложение. Дополнить слова: «термины по» ссылкой: «[2],».

Раздел 3 дополнить пунктами 3.5–3.9 в следующей редакции:

«3.5

мягкий грунт: Сыпучий минеральный грунт с размером твердых фракций в поперечнике до 50 мм.

[ГОСТ 34826–2022, пункт 3.26]

3.6

трубопровод: Совокупность цилиндрических труб, соединительных деталей и установленной на них трубопроводной арматуры.

[ГОСТ Р 57512–2017, статья 59]

3.7 участок (магистрального) нефтепродуктопровода: Составная часть магистрального трубопровода для транспортирования нефтепродуктов, определяемая установленными границами.

3.8 технологический участок (магистрального) нефтепродуктопровода: Работающий в едином гидравлическом режиме участок магистрального трубопровода для транспортирования нефтепродуктов от одной нефтеперекачивающей станции с резервуарным парком до следующей по направлению перекачки нефтеперекачивающей станции с резервуарным парком или до пункта назначения, для которого предусмотрен технологический режим перекачки нефтепродуктов.

3.9

глубина заложения трубопровода: Расстояние от верхней образующей трубопровода до поверхности земли.

[ГОСТ Р 57512–2017, статья 121]

».

4 Сокращения

Дополнить после строки: «ГВВ – горизонт высоких вод;» строкой: «НПС – нефтеперекачивающая станция;»;

исключить строку: «ПС – перекачивающая станция;».

5 Общие положения

Пункт 5.4. Изложить в новой редакции:

«5.4 Строительство, очистку внутренней полости и испытание участков нефтепродуктопроводов следует проводить по СП 86.13330. Техническое диагностирование участков нефтепродуктопроводов после завершения строительно-монтажных работ следует проводить по ГОСТ 34181.».

7 Трасса нефтепродуктопроводов

Пункт 7.2. Изложить в новой редакции:

«7.2 На селитебной территории городов и других населенных пунктов допускается реконструкция действующих участков нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до DN 500 включительно с рабочим давлением до 2,5 МПа включительно при условии реализации мероприятий, обеспечивающих требования безопасности в соответствии с [3], [4, статья 3, пункт 4], [5].

За пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов допускается проектирование вновь строящихся и реконструируемых участков нефтепродуктопроводов номинальным диаметром до $DN\ 500$ включительно с рабочим давлением от 2,5 до 6,3 МПа включительно при условии реализации мероприятий, обеспечивающих требования безопасности в соответствии с [3], [4, статья 3, пункт 4], [5].

Перечень мероприятий для каждого конкретного объекта определяется при разработке проектной документации и должен содержать одно или несколько из следующих мероприятий:

- прокладка трубопровода в защитном футляре или бестраншейным способом;
- увеличение толщины стенки на 50 % относительно расчетной;
- ограничение уровня кольцевых напряжений не более 30 % предела текучести;
- увеличение объема контроля сварных соединений неразрушающими методами;
- оснащение трубопровода системой обнаружения утечек;
- прокладка трубопровода с защитой дорожными плитами и/или увеличение глубины заложения трубопровода не менее 1,4 м до верхней образующей трубы и/или защитного кожуха (защитного футляра), в пучинистых грунтах – не менее глубины промерзания грунта.

При подготовке проектной документации допускается применение:

- обетонированного трубопровода;
- трубопровода с дополнительным композитным стеклотермопластовым покрытием;
- подключение трубопровода к системе ЭХЗ, исключающей вредное влияние на соседние сети инженерно-технического обеспечения;
- обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками со щитами-указателями. Опознавательные знаки должны быть установлены в пределах прямой видимости на расстоянии не более 500 м, а также на углах поворота, пересечениях с подземными сетями инженерно-технического обеспечения.».

После пункта 7.2 дополнить пунктом 7.2а в следующей редакции:

«7.2а Допускается без выполнения дополнительных мероприятий размещение на селитебной территории городов и других населенных пунктов и за ее пределами следующих сооружений, входящих в состав нефтепродуктопроводов:

- установки ЭХЗ трубопроводов от коррозии;
- сети связи, средства телемеханики;
- линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного управления трубопроводной арматурой и

Пункт 7.5. Таблица 2. Строка 9. Заменить слово: «газопроводы» на «стальные газопроводы».

«4 Минимальные расстояния от нефтепродуктопроводов до улиц и дорог населенных пунктов всех категорий по СП 42.13330 следует принимать с учетом обоснования безопасности опасного производственного объекта, обеспечивающего требования безопасности в соответствии с [3], [4, статья 3, пункт 4], [5].».

«7.6 Прокладку нефтепродуктопроводов в сложных условиях следует выполнять в соответствии с СП 36.13330.».

Пункт 8.12. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«8.12 Пересечение участков нефтепродуктопроводов с железными дорогами, трамвайными путями, автомобильными дорогами и проездами со всеми видами покрытия следует предусматривать в защитном футляре под углом 90° . При прокладке в стесненных условиях допускается угол пересечения нефтепродуктопровода не менее 60° . При прокладке бестраншейным способом в стесненных условиях допускается угол пересечения нефтепродуктопровода с железными и автомобильными дорогами, трамвайными путями и проездами менее 60° при условии реализации мероприятий, обеспечивающих требования безопасности в соответствии с [3], [4, статья 3, пункт 4], [5].».

«8.12а Взаимное пересечение участков нефтепродуктопроводов с нефтепроводами и/или газопроводами, а также пересечение участков нефтепродуктопроводов с другими сетями инженерно-технического обеспечения (водопроводами, канализационными трубопроводами, коллекторами, эстакадами и т. п.) выполняют под углом не менее 60°. Угол пересечения проектируемого участка нефтепродуктопровода с существующими кабелями не нормируется. При прокладке в стесненных условиях угол пересечения участка нефтепродуктопровода с сетями инженерно-технического обеспечения не нормируется при условии выполнения перехода бестраншейным способом.»

«8.19 Запорную арматуру на участке нефтепродуктопровода следует размещать:

- на расстоянии не менее 200 м за перспективной проектной границей городов и других населенных пунктов независимо от направления перекачки нефтепродукта;
- на подводных переходах участка нефтепродуктопровода на обоих берегах;
- на границах жилой застройки населенного пункта;
- на обеих сторонах переходов через железные дороги общей сети. Допускается установка запорной арматуры с одной стороны перехода с учетом рельефа местности при условии возможности распространения разлива нефтепродуктов в сторону от железной дороги;
- на входе и выходе с территории организации – поставщика или потребителя нефтепродуктов;
- в начале каждого ответвления трубопровода.

В остальных случаях размещение запорной арматуры определяется проектной документацией в зависимости от рельефа местности и зон разлива нефтепродукта, но на расстоянии не более 1 км одна от другой.

Допускается размещение запорной арматуры на расстоянии до 5 км одна от другой на основании оценки рисков возникновения аварии в соответствии с нормативными документами о безопасной эксплуатации опасных производственных объектов при условии реализации следующих компенсирующих мероприятий:

- оснащение трубопровода системой обнаружения утечек с автоматизированным отключением трубопровода при обнаружении утечек и подтверждения безопасности объекта анализом риска аварий;
- увеличение глубины заложения трубопровода;
- разработка порядка действия профильных подразделений при локализации и ликвидации разлива нефтепродукта, при этом должно быть предусмотрено прибытие аварийного подразделения к месту аварии за время не более 1 ч с момента обнаружения аварии.».

Пункт 8.21. Изложить в новой редакции:

«8.21 Запорную и регулирующую арматуру необходимо размещать в колодцах, в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей. Конструкция колодца должна исключать поступление в него поверхностных и грунтовых вод. Люк колодца следует предусматривать выше уровня земли. В колодце следует предусмотреть вентиляцию с естественным побуждением.

Допускается обустройство без колодезного размещения запорной и регулирующей арматуры за пределами селитебной территории городов и других населенных пунктов при

условии реализации одного или нескольких мероприятий. Перечень мероприятий определяется проектной документацией на основании оценки рисков возникновения аварии в соответствии с нормативными документами о безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и включает следующие мероприятия:

- обустройство территории узла запорной и регулирующей арматуры ограждением с заглублением в грунт;
- оборудование узла запорной и регулирующей арматуры системой охранной сигнализации периметра;
- нанесение на все стальные конструкции, находящиеся на открытом воздухе, антикоррозионного покрытия;
- обустройство охранном освещением;
- строительство защитного обвалования с устройством гидроизоляции на внутренних откосах.».

Пункт 8.26. Заменить сокращение: «ПС» на «НПС».

Пункт 8.27. Заменить сокращение: «ПС» на «НПС».

Пункт 8.33. Изложить в новой редакции:

«8.33 На трассе нефтепродуктопровода следует устанавливать опознавательные и предупреждающие знаки со щитами-указателями высотой от 1,5 до 2,0 м от поверхности земли на расстоянии 100 м друг от друга и на углах поворота, а также на обоих берегах водных преград, переходах через автомобильные и железные дороги с указанием наименования участка нефтепродуктопровода, его диаметра, километра трассы, размера охранной зоны, наименования и номеров телефонов эксплуатирующей организации.».

9 Материалы и изделия

Пункты 9.3 и 9.4. Изложить в новой редакции:

«9.3 Для строительства и реконструкции нефтепродуктопроводов следует применять трубы из спокойных углеродистых и низколегированных сталей:

- при номинальных диаметрах DN 150 и менее – бесшовные;
- при номинальных диаметрах от DN 150 до DN 500 включительно – электросварные прямошовные с одним продольным швом и бесшовные.

9.4 Для трубопроводов следует предусматривать стальную запорную и регулирующую арматуру с патрубками под приварку, соответствующую классу герметичности А по ГОСТ 9544.».

11 Охрана окружающей среды

Пункт 11.3. Исключить.

Библиография

Дополнить библиографическими позициями [2]–[5] в следующей редакции:

«[2] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

[3] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[4] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[5] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306)».