

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

山东钢铁集团永锋临港有限公司
Shandong I&S Group Yongfeng Lingang Co. Ltd
地址: 山东省临沂市临港经济开发区精品钢园区
Super Quality Steel Products Base,Lingang Economic
Development Zone, Linyi City,Shandong Province

客户名称 SOLDTO				生产许可证 PERMISSION NO.		(鲁)XK05-001-02003		产品名称 PRODUCT		热轧带肋钢筋		证明书编号. CERTIFICATE NO		240413HL0225						
收货单位 CONSIGNEE				产品标准 SPEC.		GB/T 1499.2-2018		装车作业单号 DELIVERY NO.		LT2404130165		订单编号 ORDER NO.		0A240413036						
订单到站 ORDERDES.				客户采购案号 CUST ORDER NO				车号 CAR NO.				交货状态 DELIVERY DESC.								
项次 ITEM NO.	牌 号 GRADE.	炉 号 HEAT NO.	炉批号 LOT NO.	尺寸及规格 DIM. AND SPEC	件数 QTY	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%)							拉伸试验					*B01	*B05
							CHEMICAL ANALYSIS							G. L. =					弯 曲 试 验	反 弯 试 验
							C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	*A01 R _{eL} ⁰	*A02 R _m	*A12 Agt	*A04 R _m ⁰ /R _{eL}	*A13 R _{eL} ⁰ /R _{eL}		
							X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻²	MPa		%				
							≤25	≤80	≤160	≤45	≤45	≤200	≤54	≥400	≥540	≥9	≥1.25	≤1.3		
001	HRB400E	24A01098	L1Z2Y224B01226	20mm*12mm	16	57.618	23	45	128	28	21	3	47	455 455 440	620 615 620	16 15 15	1.5 1.5 1.5	1.14 1.14 1.14	合格 合格 合格	合格 合格 合格
				合计 TOTAL:	16	57.618														
注释 NOTE S	*A01=屈服强度 Yield Strength (盘螺为Rp0.2) *A02=抗拉强度 *A04=R _m ⁰ /R _{eL} *A12=最大力总延伸率 Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 外观(表面)、尺寸、重量偏差、金相组织均检验合格 VISUAL INSPECTION(SURFACE)、 DIMENTION、 WEIGHT DEVIATION AND METALLOGRAPHI STRUCTURE CHECK:OK																			
1、对于盘卷交货的钢筋，推荐使用引伸计进行检测。 2、弯曲加工时，φ6-25mm钢筋弯芯直径推荐等于钢筋公称直径的4倍，φ28-40mm的钢筋弯芯推荐等于钢筋公称直径的5倍。 3、本公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001、ISO41001、ISO10012六体系认证，热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋通过冶金产品MC认证。 4、为更好的实施售后服务，用户在使用前对产品检验后若对产品质量有异议请保留原始钢材，来函请标明产品名称、炉号、证书编号、规格、件数、重量、发货日期及不合格原因等。 5、此证书盖质量保证章有效，复印无效。 6、产品销售电话:4006008607 0534-5759888 质量服务电话: 0534-5759126 售后服务邮箱: YFZLFW@126.COM。														山东钢铁集团永锋临港有限公司 ★ 质量保证章				张强		

列印日期: 20240413