

编号：YBJY-BW2024-03184

宜宾市建业工程质量检测有限责任公司
中国·宜宾岷江北路100# 邮编：644007
TEL: 0831-3702596 FAX: 0831-3702109

耐碱玻璃纤维网格布检测报告

委托单位	中国铁建电气化局集团有限公司渝昆高铁川渝段四电系统集成项目经理部		委托日期	2024年11月20日
工程名称	新建铁路重庆至昆明高速铁路“四电”系统集成及相关工程		报告日期	2024年11月25日
样品名称	耐碱网布		规格型号	160g/m ²
工程部位	四电房屋及围墙装饰装修工程		类别	耐碱玻璃纤维网格布
生产厂家	罗江区鑫昌盛玻璃纤维及制品加工厂		来样方式	有见证送样
监理单位	中咨工程管理咨询有限公司渝昆高铁川渝段监理四标项目部		代表数量	---
检测依据	JGJ 144-2019		送样人	简浪
主要仪器设备	电子天平(175) 电子万能机（114）			
检 测 结 果				
检测项目		性能要求	实测结果	单项判断
单位面积质量(g/m ²)		≥160	162.4	符合
耐碱断裂强力(N/50mm)	经向	≥1000	1051	符合
	纬向		1284	
耐碱断裂强力保留率(%)	经向	≥50	79	符合
	纬向		76	
断裂伸长率(%)	经向	≤5.0	3.5	符合
	纬向		3.6	
检测结论		经检测，该样品所检项目符合JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》标准判定中单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率的要求。		
见 证 人		刘建锋		
备 注		1、只对来样负责。 2、报告无资质专用章及业务专用章无效。 3、报告无审批人、校核人、检测人签字无效。 4、报告涂改无效。 5、若对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出。		



审批:

校核:

检测: