



产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

山东钢铁集团永锋临港有限公司
Shandong I&S Group Yongfeng Lingang Co. Ltd
地址: 山东省临沂市临港经济开发区精品钢园区
Super Quality Steel Products Base,Lingang Economic
Development Zone, Linyi City,Shandong Province

客户名称 SOLDTO				生产许可证 PERMISSION NO.		(鲁)XK05-001-02003		产品名称 PRODUCT		热轧带肋钢筋		证明书编号. CERTIFICATE NO		231205HL0211						
收货单位 CONSIGNEE				产品标准 SPEC.		GB/T 1499.2-2018		装车作业单号 DELIVERY NO.		LT2312050235		订单编号 ORDER NO.		0A231205015						
订单到站 ORDERDES.				客户采购案号 CUST ORDER NO				车号 CAR NO.				交货状态 DELIVERY DESC.								
项次 ITEM NO.	牌号 GRADE.	炉号 HEAT NO.	炉批号 LOT NO.	尺寸及规格 DIM. AND SPEC	件数 QTY	重量 WEIGHT (t)	化学成分 (%)							拉伸试验					*B01	*B05
							CHEMICAL ANALYSIS							G. L. =					弯 曲 试 验	反 弯 试 验
							C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	*A01 R _{eL} ⁰	*A02 R _m	*A12 Agt	*A04 R _m ⁰ /R _{eL}	*A13 R _{eL} ⁰ /R _{eL}		
							X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻²	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻³	X10 ⁻²	MPa		%				
							≤25	≤80	≤160	≤45	≤45	≤200	≤54	≥400	≥540	≥9	≥1.25	≤1.3	180° -	正弯90° 反弯20°
001	HRB400E	21001050	G202312A02043	12mm*12mm	17	51.629	23	47	125	28	21	3	46	450 455 440	625 630 625	15 15 15	1.5 1.4 1.4	1.14 1.13 1.14	合格 合格 合格	合格 合格 合格
				合计 TOTAL:	17	51.629														
注释 NOTE S	*A01=屈服强度 Yield Strength (盘螺为Rp0.2) *A02=抗拉强度 *A04=R _m ⁰ /R _{eL} *A12=最大力总延伸率 Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 外观(表面)、尺寸、重量偏差、金相组织均检验合格 VISUAL INSPECTION(SURFACE)、 DIMENTION、 WEIGHT DEVIATION AND METALLOGRAPHI STRUCTURE CHECK:OK																			
1、对于盘卷交货的钢筋，推荐使用引伸计进行检测。 2、弯曲加工时，φ6-25mm钢筋弯芯直径推荐等于钢筋公称直径的4倍，φ28-40mm的钢筋弯芯推荐等于钢筋公称直径的5倍。 3、本公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001、ISO41001、ISO10012六体系认证，热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋通过冶金产品MC认证。 4、为更好的实施售后服务，用户在使用前对产品检验后若对产品质量有异议请保留原始钢材，来函请标明产品名称、炉号、证书编号、规格、件数、重量、发货日期及不合格原因等。 5、此证书盖质量保证章有效，复印无效。 6、产品销售电话:4006008607 0534-5759888 质量服务电话: 0534-5759126 售后服务邮箱: YFZLFW@126.COM。														山东钢铁集团永锋临港有限公司 ★ 质量保证章			张强			

列印日期: 20231205