固定資產能源與環安衛衝擊鑑別表

資產名稱：MAS15T-09L20A-LDI直接成像曝光機　　申請部門：Power Module　　申請人：邱一軒　　評估日期：20260416　　預計進廠日期：20260931

廠商簽章：　　環安衛會簽：

序號	可能存在的風險因素描述或風險機構描述	預防方案或要求建議	開發階段確認(D0)			驗收階段確認(D4)			
			強制要求	YES	NO	YES	NO	未符合要求說明	替代方案
1	□設施設備基本需求	符合當地法規申請設置安全許可	☑	/	/	□	□		
		整體防護罩	☑	/	/	□	□		
		雙手操作功能(按鍵間距32cm以上)	☑	/	/	□	□	不適用	
		EMO急停按鈕	☑	/	/	□	□		
		安全光柵\防護連鎖開關 ，擇一	☑	/	/	□	□		
		液體機台二次防漏措施	☑	/	/	□	□	不適用	
		當地操作者辨識語言(中英泰文等)機械危害標識	☑	/	/	□	□		
		□安全作業要求□設備操作手冊□設備安全設施廠商調試記錄□其他：	☑	/	/	□	□		
2	□運行噪音MAC≥80dB(直讀式噪音計在任一時間量測值)	應規劃整體防護隔音罩(MAC < 80dB以下)	☑	/	/	□	□	不適用	
3	□1.如設備自帶入員作業照明 □2.如設備洗及品質檢驗作業照明	1.應規劃照度 > 300Lux 2.應規劃照度 > 750Lux	☑	/	/	□	□	不適用	
4	□非游離輻射暴露(紫外線,紅外線,雷射,可見光,電磁波)	整體防護(光源)罩	☑	/	/	□	□	不適用	
5	□游離輻射暴露(x、α、β、γ等射線裝置)	設備使用區域人員隔離方式 □門禁□隔間(上鎖)□其他_____	☑	/	/	□	□	不適用	
		設備整體游離輻射護罩與連鎖開關	☑	/	/	□	□		
		販賣設備商銷售許可證\輻射安全許可證:	☑	/	/	□	□		
		取得設備登記證明、設備安全測試報告	☑	/	/	□	□		
6	□存在高溫與自動加熱裝置	加熱部位/機構防止人員直接接觸隔離裝置	☑	/	/	□	□	不適用	
		加熱設備獨立超溫保護器、獨立迴路與自動斷電保護裝置 （除設備本身的溫度控制器以外需加裝機械式超溫保護裝置）	☑	/	/	□	□		
		液體加熱槽獨立超溫保護裝置(含迴路)與自動斷電保護裝置	☑	/	/	□	□		
		液體加熱槽H/L/LL液位警報、獨立LL液位迴路與自動斷電保護裝置	☑	/	/	□	□		
		液體加熱槽不可燃材質或符合FM4910、UL94、GB8624認證PVC	☑	/	/	□	□		
		加熱棒尾部電線需有防折彎短路措施	☑	/	/	□	□		
		熱接觸表面溫度超過51°c的部位需有防燙傷措施	☑	/	/	□	□		
7	□使用/儲存易燃易爆化學品	二次防漏措施	☑	/	/	□	□	不適用	
		靜電消除與機台外殼接地措施	☑	/	/	□	□		
		整體通風裝置	☑	/	/	□	□		
		阻燃或防爆遮罩	/	□	□	□	□		
		設備防爆等級規格: _____	□	□	□	□	□		
		其他監控裝置：_	/	□	□	□	□		
8	□感電風險	濕式機台漏電斷路器選用高感度高速型，防護等級IP：____	☑	/	/	□	□	不適用	
		過載保護裝置	☑	/	/	□	□		
		接地裝置	☑	/	/	□	□		
9	□持壓蓄壓機構部件(液壓或氣壓等)	壓力監控及報警裝置	☑	/	/	□	□	不適用	
		緊急洩壓裝置	☑	/	/	□	□		
		其他安全連鎖裝置：_____	/	□	□	□	□		
10	□特種設備(壓力容器、壓力管道、電梯、叉車\堆高機等)	特種設備生產許可證或銷售許可證	☑	/	/	□	□	不適用	
		特種設備出廠前構造檢驗合格報告	☑	/	/	□	□		
		設計檔、安裝及使用維護保養說明	☑	/	/	□	□		
11	□動力衝剪機械,動力堆高機,研磨機 ,研磨輪,防爆電氣設備,動力衝剪機械之光電式安全裝置(台灣地區)	取得機械設備器具安全資訊網登錄通知書	☑	/	/	□	□	不適用	
12	使用原材料、化學品:_____	如使用有機性化學品需符合整體防護罩(VOCs < 20mg/m³以下)	/	□	□	□	□	不適用	
	廢氣:□有機□酸氣□鹼性 □一般	加裝排氣裝置	/	□	□	□	□		
	廢水:□有機□無機□其他__	設置預處理設施	/	□	□	□	□		
	廢棄物□危廢□下腳料□其他_____	設備是否自帶下腳料/廢棄物回收處置裝置	/	□	□	□	□		
	設備運行存在有機氣體逸散	應規劃整體防護罩(VOCs < 20mg/m³以下) (檢附以PID/FID標準檢測儀距設備約1m處之量測值)	/	□	□	□	□		
13	涉及燃料燃燒使用	燃料名稱：□天然氣□柴油□汽油□生物質汽油□其他____ 每日預估燃料用量：　　(單位:　　)	/	□	□	□	□	不適用	
	設備使用冷媒	冷媒型號：(_____) 填充量：(_____) kg，冷媒填充量佐證資料	/	□	□	□	□	不適用	
	設備使用或產生破壞臭氧層氣體	□氟氯化碳(CFCs)、□其它全鹵化氟氯化碳(CFCs)、□哈龍、海龍、□四氯化碳(CCl4)、□甲基氯仿、□氫氯氟烴(HCFCs)、□含氫溴氟烴(HBFCs)、□溴氯甲烷(CH2BrCl)、□甲基溴(CH3Br)	/	□	□	□	□	不適用	
14	是否屬於國家明令淘汰類別(中國區)	□是，禁止購入 ■否 續填	/	□	□	□	□		
	設備使用能源類型（用能設備需填寫）	■電力 □天然氣 □汽油 □柴油 □其他_____	/	□	□	□	□		
	符合國內能耗標準\能源效率標章	三級以上能耗標準(能耗標準須為一級二級三級以上)	/	□	□	□	□	不適用	
	設備出廠時間	設備年份: 2025	/	□	□	□	□		
	設備其他規格	額定功率：_9__KW	/	□	□	□	□		
環安衛審查結果	ISO-45001	□廠內既有同型機台□需更新危害鑑別□訂定機台操作SOP(含作業注意事項)□無 其他建議事項：							
	ISO-14001	□廠內既有同型機台□需更新環境考量面□需更新溫室氣體排放源鑑別□無 其他建議事項：							
	ISO-14064	□二氧化碳CO2、□甲烷CH4、□氧化亞氮N2O、□氫氟碳化物HFC、□全氟化合物、□六氟化硫、□NF3 □無 其他建議事項：							
	ISO-50001	□需更新能源審查資料□無 其他建議事項：							
	審查與其他建議事項								
備註	1.如涉及 強制要求項-但無法規劃時應詳述未符合說明，並於替代方案中詳述相同防護功能之防呆設計，並補附設計文件。 2.如未涉及 強制要求項-於"未符合要求說明"欄位中填入未涉及。								