




	1	2		3	4	5	6	7	8		
<div><div>○</div><div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div><div></div><div>UNI EN 29001 ISO 9001</div><div>Member of</div><div></div></div>	CODIGO	DESCRIPCION APARATO			CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS	CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.	
	-A101	MODULO SLAVE ET200S			1	SIEMENS	6ES7 151-1AA06-0AB0	SLAVE ET200S	/	/159.2	
	-A102	MÓDULO DE POTENCIA PM			1	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0	24 VDC	/	/159.3	
	-A102	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN			1	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO	/	/	
	-A103/8	MODULO 4 ENTR. DIGIT.			6	SIEMENS	6ES7 131-4BD01-0AA0	4 ENTR. DIGITALES ESTANDAR	/	/159	
	-A103/8	MÓDULOS DE TERMINALES			6	SIEMENS	6ES7 193-4CB20-0AA0	BORNES TORNILLO	/	/	
	-A109	MÓDULO DE POTENCIA PM			1	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0	24 VDC	/	/159.3	
	-A109	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN			1	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO	/	/	
	-A110/13	MODULO 4 SAL. DIGIT.			4	SIEMENS	6ES7 132-4BD02-0AA0	4 SAL. DIG. ESTANDAR	/	/159	
	-A110/13	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN			4	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO	/	/	
<div>De acuerdo con la ley la DANIELI CEDA considera este documento, como secreto industrial por lo tanto queda prohibida su reproducción y/o su difusión total o parcial e terceros sin la espec. autorización escrita de Direccion DANIELI CEDA</div>	-C1	CONDENSADOR			1	/	/	4700µF-63V	/	/153.3	
	-E21	CALENTADOR			1	P.TORRESAN	SK 100W	110Vac 100W	/	/153.2	
	-G1	ALIMENTADOR +24Vdc			1	EUROTEK	S60 4073	2.5A	/	/153.5	
	-K1	TELERUPTOR			1	SIEMENS	3TF4022-0BB4	24Vdc	3211000007	/231.5	
	-Q1	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR			1	SIEMENS	5SX2 304-7	4A	3265000038	/153.2	
	-Q2	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR			1	SIEMENS	5SX2 316-7	16A	3265000043	/153.3	
	-Q3	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR			1	SIEMENS	5SX2 116-7	16A	3265000011	/153.3	
	-Q3	CONT. AUXILIARES			1	SIEMENS	5SX2 9100	1NO+1NC	3265000049	/153.3	
	-Q10	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR			1	SIEMENS	5SX2 102-7	2A	3265000004	/155.2	
	-Q11	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR			1	SIEMENS	5SX2 102-7	2A	3265000004	/155.3	
<div>AutoCAD-COMPUTER AIDED DESIGN S3550819</div>	-T1	TRANSFORMADOR TRIPOLAR			1	GIPE	500VA	220V±5%/18V±10%50/60Hz D/Y SCH	3291000206	/153.3	
	-V1	PUENTE DE DIODOS SEMICONDUCTORES			1	SEMIKRON	SKD30/08	/	/	/153.3	
<div>○</div>											
3	REVAMP. COTIZ	1.05.20	EPROC	Fecha	27.01.97	<div>LISTA COMPONENTES =30BB.P505</div>		AUT. ACABADORA LAMINADOR +30BB.P505		Hoja 819	
2	DESP. PRUEBAS	06.05.97	IACOB	Encarg	IACOBUCCI						
1	EMISION	27.01.97	IACOB	Contr.	TURUS						
	Modificacion	Fecha	Nombr	Norma	IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:	30620	Nº 3062-D30-S3550	821 Sigue

ft. DIN6771/Teil 5

1

2

3

4

5

6

7

8