	CODIGO	DESCRIPCION APARATO	CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS	CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.
	−H1	LUZ AMARILLO PILOTO	1	SIEMENS	3SB1001−6BD06	122	3181000002	/516.5
	−H1	SOPORTE PARA 3 BLOQUES DE CONTACTOS	1	SIEMENS	3SB1902−1AC	/	3282000023	/516.5
	−H1	BLOQUE PORTALAMPARA	1	SIEMENS	3SB1400−2A	BA9S	3181000011	/516.5
	−H1	LAMPARA	1	VIMEX	BA9S	130Vac 2W 10x28	/	/516.5
	−Q0	AISLADOR TRIPOLAR AC/DC	1	BLUM	A4/63V+Z33+Z65+Z63	63A	/	/516.2
	−Q1	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q2	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q3	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q4	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q5	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q6	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q7	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q8	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q9	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.2
	−Q10	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300−1NJ00	3.2−5A	3265000276	/516.3

AutoCAD−COMPUTER AIDED DESIGN
3302−876

626.16E−008−876−3

3			Fecha	27/01/1997					
2			Encarg.	VENDRAME	SIPAR	**DANIELI** AUTOMATION	CAJA SALVAMOTORES =30BB.Z208	Servicios auxiliares acabadora	=30BB.F02 +
1	EMISION PARA CONENE 97	GLEREAN	Contr.	VENDRAME				30620	N° 3062−D30−E3302 / Hoja 876 Sigue
	Modificacion	Fecha	Nombre	Norma IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:	Descript.	

ft. DIN6771/Teil 5