




A	○	CODIGO	DESCRIPCION APARATO	CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS		CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.							
		-H1	LUZ AMARILLO PILOTO	1	SIEMENS	3SB1001-6BD06	122		3181000002	/510.5							
		-H1	SOPORTE PARA 3 BLOQUES DE CONTACTOS	1	SIEMENS	3SB1902-1AC	/		3282000023	/510.5							
		-H1	BLOQUE PORTALAMPARA	1	SIEMENS	3SB1400-2A	BA9S		3181000011	/510.5							
	-H1	LAMPARA	1	VIMEX	BA9S	130Vac 2W 10x28		/	/510.5								
	-Q0	AISLADOR TRIPOLAR AC/DC	1	BLUM	A4/100V+Z33+Z65+Z63	100A		/	/510.2								
	-Q1	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q2	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q3	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q4	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q5	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q6	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q7	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	-Q8	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2								
	B	CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES  UNI EN 29001 ISO 9001 Member of 	-Q9	INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2						
-Q10			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q11			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q12			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q13			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q14			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q15			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q16			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q17			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.2							
-Q18			INTERRUPTOR AUT. TRIPOLAR AC/DC	1	SIEMENS	3VU1300-1NJ00	3.2-5A		3265000276	/510.3							
C	According to law CENTRO AUTOMATION SpA considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce or disclose it in whole or part to third parties, without specific written authorization of CENTRO AUTOMATION SpA Management ○																
D	AutoCAD-COMPUTER AIDED DESIGN 3302-870																
E	○																
F	○																
3					Fecha	27/01/1997		SIPAR		 DANIELI AUTOMATION		CAJA SALVAMOTORES =30BB.Z205		Servicios auxiliares acabadora		= 30BB.F02 +	
2					Encarg	VENDRAME											
1		EMISION PARA CONE 97	GLEREAN	Contr.	VENDRAME												
		Modificacion	Fecha	Nombre	Norma	IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:	Descript.	30620	N°	3062-D30-E3302		Hoja 870	872 Sigue	
ft. DIN6771/Teil 5		1	2	3	4	5	6	7	8								