




1		2		3		4		5		6		7		8	
<div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div> <div></div> <div>UNI EN 29001 ISO 9001</div> <div>Member of</div> <div></div>	CODIGO	DESCRIPCION APARATO				CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS		CEDA NUMERO		HOJA Y COLUM.		
	-A101	MODULO SLAVE ET200S				1	SIEMENS	6ES7 151-1AA06-0AB0	SLAVE ET200S		/		/168.2		
	-A102	MÓDULO DE POTENCIA PM				1	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0	24 VDC		/		/168.3		
	-A102	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN				1	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO		/		/		
	-A103/8	MODULO 4 ENTR. DIGIT.				6	SIEMENS	6ES7 131-4BD01-0AA0	4 ENTR. DIGITALES ESTANDAR		/		/168		
	-A103/8	MÓDULOS DE TERMINALES				6	SIEMENS	6ES7 193-4CB20-0AA0	BORNES TORNILLO		/		/		
	-A109	MÓDULO DE POTENCIA PM				1	SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0	24 VDC		/		/168.3		
	-A109	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN				1	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO		/		/		
	-A110/12	MODULO 4 SAL. DIGIT.				3	SIEMENS	6ES7 132-4BD02-0AA0	4 SAL. DIG. ESTANDAR		/		/168		
	-A110/12	MÓDULO DE TERMINALES PARA ALIMENTACIÓN				3	SIEMENS	6ES7 193-4CD20-0AA0	BORNES TORNILLO		/		/		
De acuerdo con la ley, la DANIELI CEDA considera este documento, como secreto industrial por lo tanto queda prohibida su reproducción y/o su difusión total o parcial e terceros sin la espec. autorización escrita de Direccion DANIELI CEDA	-C1	CONDENSADOR				1	/	/	2500µF-63V		/		/165.3		
	-E21	CALENTADOR				1	P.TORRESAN	SK 100W	110Vac 100W		/		/165.2		
	-G1	ALIMENTADOR +24Vdc				1	EUROTEK	S60 4073	2.5A		/		/165.5		
	-K2	TELERRUPTOR				1	SIEMENS	3TF4022-0BB4	24Vdc		3211000007		/235.5		
	-Q1	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR				1	SIEMENS	5SX2 304-7	4A		3265000038		/165.2		
	-Q2	INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIPOLAR				1	SIEMENS	5SX2 310-7	10A		3265000041		/165.3		
	-Q3	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR				1	SIEMENS	5SX2 104-7	4A		3265000006		/165.3		
	-Q3	CONT. AUXILIARES				1	SIEMENS	5SX2 9100	1NO+1NC		3265000049		/165.3		
	-Q10	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR				1	SIEMENS	5SX2 102-7	2A		3265000004		/166.2		
	-Q11	INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR				1	SIEMENS	5SX2 102-7	2A		3265000004		/166.3		
AutoCAD-COMPUTER AIDED DESIGN S3550823	-T1	TRANSFORMADOR TRIPOLAR				1	GIPE	300VA	220V±5%/18V±10%50/60Hz D/Y SCH		3291000206		/165.3		
	-V1	PUENTE DE DIODOS SEMICONDUCTORES				1	SEMIKRON	SKD30/08	/		/		/165.3		
○															
3	REVAMP. COTIZ	1.05.20	EPROC	Fecha	27.01.97	SIPAR				LISTA COMPONENTES =30BB.P507		AUT. ACABADORA LAMINADOR		30BB.P507	
2	DESP. PRUEBAS	06.05.97	IACOB	Encarg	IACOBUCCI									+	
1	EMISION	27.01.97	IACOB	Contr.	TURUS										
	Modificacion	Fecha	Nombr	Norma	IEC	Obtenido de:		Reemplazo para:		Reemplaz. por:		30620		N°. 3062-D30-S3550	
ft. DIN6771/Teil 5		1		2		3		4		5		6		7	