

	1	2	3	4	5	6	7	8		
<div><div></div><div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div><div></div><div>UNI EN 29001 ISO 9001</div><div>Member of</div><div></div></div>	CODIGO	DESCRIPCION APARATO		CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS	CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.	
	–A25–K1	CONTACTOR TRIPOLAR		1	SIEMENS	3TF4022–0AF0	110Vac 50Hz	/	/404.5	
	–A25–K2	RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL		1	SCHRAK	MT301,024	24Vdc W3	/	/404.6	
	–A25–K2	ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO		1	SCHRAK	MR78,110	/	/	/404.6	
	–A25–Q1	AISLADOR TRIPOLAR AC/DC		1	SIEMENS	3NP5060–0CA10	160A 660V	/	/404.2	
	–A25–Q1	FUSIBLE		3	SIEMENS	3NA3807	NH00 gG 20A 500V 120kA	3162000019	/404.2	
	–A25–Q11	INTERRUPTOR AUT. UNIPOLAR AC/DC		1	SIEMENS	5SX2 103–7	3A	3265000005	/404.6	
	–A25–Z1	FILTRO RC		1	LUTZE	LRC–S6–0321	110/230Vac 50/60Hz	3361000035	/404.5	
<div>According to law CENTRO AUTOMATION SpA considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce or disclose it in whole or part to third parties, without specific written authorization of CENTRO AUTOMATION SpA Management</div> <div><div></div></div>										
<div>AutoCAD–COMPUTER AIDED DESIGN 3302–852</div>										
<div></div>										
3				Fecha	27/01/1997		= 30BB.F02			
2				Encarg.	VENDRAME		+			
1	EMISION PARA CONE 97	GLEREAN	Contr.	VENDRAME						
	Modificacion	Fecha	Nombre	Norma	IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:	Descript.	
ft. DIN6771/Teil 5		1	2		3	4	5	6	7	8

626.16E–008–852–3

Hoja 852
854 Sigue

626.16E–008–852–3