



1		2		3		4		5		6		7		8	
<div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div> <div> UNI EN 29001 ISO 9001 Member of</div> <div></div>	CODIGO		DESCRIPCION APARATO				CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS		CEDA NUMERO		HOJA Y COLUM.	
	-A4-A21		MODULO DESACOPLADOR				1	WEIMULLER	cod. 111746 RS40	24Vdc/5-48Vdc/100mA		/		/186.6	
	-A4-A51		CONVERTIDOR DE SENALES EBR40				1	REDA	EBR40	/		/		/184.5	
	-A4-H1		LUZ ROJA PILOTO				1	SIEMENS	3SB1001-6BC06	122		3181000001		/194.3	
	-A4-H1		SOPORTE PARA 3 BLOQUES DE CONTACTOS				1	SIEMENS	3SB1902-1AC	/		3282000023		/194.3	
	-A4-H1		BLOQUE PORTALAMPARA				1	SIEMENS	3SB1400-2A	BA9S		3181000011		/194.3	
	-A4-H1		LAMPARA				1	VIMEX	BA9S	130Vac 2W 10x28		/		/194.3	
	-A4-H10		PANEL ALARMAS				1	C.Z.	CZ011	12 alarm 24Vdc		/		/198.6	
	-A4-K1		CONTACTOR TRIPOLAR				1	SIEMENS	3TF4222-0AF0	110Vac 50Hz		/		/188.3	
	-A4-K21		RELAIS				1	WEIDMULLER	RS30 cod. 110022	24Vdc W2		/		/194.3	
-A4-K22		RELAIS				1	WEIDMULLER	RS30 cod. 110022	24Vdc W2		/		/194.3		
-A4-K23		RELAIS				1	WEIDMULLER	RS30 cod. 110022	24Vdc W2		/		/194.3		
-A4-K24		RELAIS				1	WEIDMULLER	RS30 cod. 110022	24Vdc W2		/		/194.3		
-A4-K31		RELAIS				1	WEIDMULLER	RS30 cod. 110022	24Vdc W2		/		/194.3		
-A4-K200		RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL				1	SCHRACK	MT301,024	24Vdc W3		/		/182.5		
-A4-K200		ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO				1	SCHRACK	MR78,110	/		/		/182.5		
-A4-K201		RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL				1	SCHRACK	MT301,024	24Vdc W3		/		/182.6		
-A4-K201		ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO				1	SCHRACK	MR78,110	/		/		/182.6		
-A4-K202		RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL				1	SCHRACK	MT301,024	24Vdc W3		/		/182.4		
-A4-K202		ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO				1	SCHRACK	MR78,110	/		/		/182.4		
-A4-L1		BOBINA TRIPOLAR para INVERTER AC/DC				1	GIPE	1.089mH	18/27A 50Hz		3225000311		/180.3		
-A4-L2		BOBINA TRIPOLAR para INVERTER AC/DC				1	GIPE	1.089mH	18/27A		3225000312		/180.3		
-A4-P1		AMPERIMETRO				1	FRER	F96M	0-25A sendes 0-1mA		/		/180.5		
-A4-Q1		AISLADOR TRIPOLAR AC/DC				1	SIEMENS	3NP5060-0CA10	160A 660V		/		/180.2		
-A4-Q1		FUSIBLE				3	SIEMENS	3NA3810	NH 00 gG 25A 500V		3162000020		/180.2		
-A4-Q2		INTERRUPTOR AUT. BIPOLAR AC/DC				1	SIEMENS	5SX2 202-7	2A		3265000020		/180.4		
-A4-Q4		INTERRUPTOR AUT. UNIPOLAR AC/DC				1	SIEMENS	5SX2 103-7	3A		3265000005		/188.3		
-A4-Q10		INTERRUPTOR AUT. UNIPOLAR AC/DC				1	SIEMENS	5SX2 102-7	2A		3265000004		/190.7		
-A4-R1		RESISTENCIA				1	SIR	RDP 4000	200hm 4kW		/		/180.2		
-A4-S2		BOTON NEGRO				1	SIEMENS	3SB1000-0AB20	122		3282000001		/194.6		
-A4-S2		SOPORTE PARA 3 BLOQUES DE CONTACTOS				1	SIEMENS	3SB1902-1AC	/		3282000023		/194.6		
-A4-S2		CONTACTOS AUXILIAR				1	SIEMENS	3SB1400-0A	1NO+1NC		3282000024		/194.6		
-A4-S3		SELECTOR 3 POS. CON RETORNO A 0				1	SIEMENS	3SB1000-2EB20	122		3282000017		/196.6		
-A4-S3		SOPORTE PARA 3 BLOQUES DE CONTACTOS				1	SIEMENS	3SB1902-1AC	/		3282000023		/196.6		
-A4-S3		CONTACTOS AUXILIAR				1	SIEMENS	3SB1400-0A	1NO+1NC		3282000024		/196.6		
-A4-U1		INVERTER				1	SIEMENS	6SE7021-8EB20	16A/24A		/		/180.2		
-A4-U2		GRUPO DE FRENADO				1	SIEMENS	6SE7023-2EA87-2DA0	/		/		/180.1		
-A4-Z1		FILTRO RC				1	LUTZE	LRC-S6-0321	110/230Vac 50/60Hz		3361000035		/188.3		
-A4-Q3		INTERRUPTOR TRIPOLAR				1	SIEMENS	3WB00-1HG00	1/1,6A						
-A4-K2		CONTACTOR TRIPOLAR				1	SIEMENS	3TF4022-0AF0	380V 50HZ						
3						Fecha		27/01/1997							
2		DESP. PRUEBAS		ABR 97		GLEREAN		Encarg		VENDRAME					
1		EMISION PARA CON		ENE 97		GLEREAN		Contr.		VENDRAME					
		Modificacion		Fecha		Nombre		Norma		IEC					
						Obtenido de:		Reemplazo para:		Reemplaz. por:		Descript.			