



		1		2		3		4		5		6		7		8	
<div><div><div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div><div><div>UNI EN 29001 ISO 9001</div><div>Member of</div><div></div></div></div></div>	CODIGO	DESCRIPCION APARATO					CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS			CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.			
	–A16–F1	RELE TERMICO					1	SIEMENS	3UA5000–1H	5–8A			/		/384.2		
	–A16–K1	CONTACTOR TRIPOLAR					1	SIEMENS	3TF4022–0AF0	110Vac 50Hz			/		/384.5		
	–A16–K2	RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL					1	SCHRAK	MT306,115	115Vac 50Hz W3			/		/384.5		
	–A16–K2	ZOCALO UNDECAL PARA RELE					1	SCHRAK	MR78,700	/			3213000061		/384.5		
	–A16–K3	RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL					1	SCHRAK	MT301,024	24Vdc W3			/		/384.6		
	–A16–K3	ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO					1	SCHRAK	MR78,110	/			/		/384.6		
	–A16–Q1	AISLADOR TRIPOLAR AC/DC					1	SIEMENS	3NP5060–0CA10	160A 660V			/		/384.2		
	–A16–Q1	FUSIBLE					3	SIEMENS	3NA3807	NH00 gG 20A 500V 120kA			3162000019		/384.2		
	–A16–Q11	INTERRUPTOR AUT. UNIPOLAR AC/DC					1	SIEMENS	5SX2 103–7	3A			3265000005		/384.6		
–A16–Z1	FILTRO RC					1	LUTZE	LRC–S6–0321	110/230Vac 50/60Hz			3361000035		/384.5			
–A16–Z2	FILTRO RC					1	SCHRAK	MRM–UO 524	24/115Vac			/		/384.5			