

	1	2	3	4	5	6	7	8			
<div><div></div><div>CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM OF THE COMPANIES</div><div><div>CSQ</div><div>UNI EN 29001</div><div>ISO 9001</div><div>Member of</div><div><div>CERTIFIED</div><div>EQNet</div><div>QUALITY SYSTEM</div></div></div></div>	CODIGO	DESCRIPCION APARATO		CANT.	CONSTRUCTOR	TIPO	DATOS TECNICOS	CEDA NUMERO	HOJA Y COLUM.		
	-A24-F1	RELE TERMICO		1	SIEMENS	3UA6000-1M	90-120A	/	/402.2		
	-A24-K1	CONTACTOR TRIPOLAR		1	SIEMENS	3TF5022-0AF0	110Vac 50Hz	3211000024	/402.5		
	-A24-K2	RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL		1	SCHRAK	MT306,115	115Vac 50Hz W3	/	/402.5		
	-A24-K2	ZOCALO UNDECAL PARA RELE		1	SCHRAK	MR78,700	/	3213000061	/402.5		
	-A24-K3	RELE SOBRE ZOCALO UNDECAL		1	SCHRAK	MT301,024	24Vdc W3	/	/402.6		
	-A24-K3	ZOCALO UNDECAL PARA RELE CON DIODO		1	SCHRAK	MR78,110	/	/	/402.6		
	-A24-Q1	AISLADOR TRIPOLAR AC/DC		1	SIEMENS	3NP5260-0CA10	250A 660V	/	/402.2		
	-A24-Q1	FUSIBLE		3	SIEMENS	3NA3140	NH1 gG 200A 500V 120kA	3162000038	/402.2		
	-A24-Q11	INTERRUPTOR AUT. UNIPOLAR AC/DC		1	SIEMENS	5SX2 103-7	3A	3265000005	/402.6		
	-A24-Z1	FILTRO RC		1	LUTZE	LRC-V2-0.68	110/230Vac 50/60Hz	3361000036	/402.5		
	-A24-Z2	FILTRO RC		1	SCHRAK	MRM-U0 524	24/115Vac	/	/402.5		
According to law CENTRO AUTOMATION SpA considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce or disclose it in whole or part to third parties, without specific written authorization of CENTRO AUTOMATION SpA Management											
AutoCAD-COMPUTER AIDED DESIGN 3302-850											
	3			Fecha	27/01/1997	SIPAR		BOMBA 2 CLO/VCR		Servicios auxiliares acabadora = 30BB.F02	
	2			Encarg	VENDRAME					+	
	1	EMISION PARA CONE 97	GLEREAN	Contr.	VENDRAME						
		Modificacion	Fecha	Nombre	Norma	IEC	Obtenido de:	Reemplazo para:	Reemplaz. por:	Descript.	
ft. DIN6771/Teil 5		1	2	3	4	5	6	7	8		

626.16E-008-850-3

30620N°3062-D30-E3302Hoja 850852 Sigue

626.16E-008-850-3