

POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy SV.1, SV.2
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
B.16	proudový chránič okruhy Z.1, Z.2, Z.3, Z.4, Z.5, Z.6 (viz B.20, B.21, B.22, B.23, B.24, B.25)
B.20	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.1
B.21	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.2
B.22	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.3
B.23	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.4
B.24	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.5
B.25	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.6
C.30	hlavní vypínač
C.33	přepětová ochrana
<i>správnou funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko 'T')</i>	

POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy SV.1, SV.2
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
B.16	proudový chránič okruhy Z.1, Z.2, Z.3, Z.4, Z.5 (viz B.20, B.21, B.22, B.23, B.24)
B.20	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.1
B.21	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.2
B.22	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.3
B.23	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.4
B.24	jistič (<i>nadřazený proudový chránič viz B.16</i>) okruh Z.5
C.30	hlavní vypínač
C.33	přepětová ochrana
<i>správnou funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko 'T')</i>	

POZICE	POPIS
A.2	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.1
A.4	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh SV.KOUPELNA
A.6	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.1
A.8	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruhy Z.2
A.10	proudový chránič s nadproudovou ochranou okruh Z.KOUPELNA
B.16	hlavní vypínač
<i>správnou funkci proudového chrániče je nutné ověřovat 2x ročně (viz tlačítko 'T')</i>	