
同一固定日 | 两次 SAC 训练与实际测试对比

每组 500 回合训练 + 1 个 24 小时测试回合 · 原利润目标保持不变 · 更新次数 46,084 → 92,168

前一次　本次


a 训练日利润

淡线为原始单回合值；主线为过去 20 回合均值




b 零售价、原 TOU 与批发价

h22 → h23 零售价变化：前 +0.887 | 本次 −0.039 澳分/kWh




c 实际储能功率

正值：充电；负值：放电。直接使用实际功率，不用原始动作推断




d SOC（以储能量表示）

圆点为每小时边界；点间直线仅辅助阅读




e 原负荷与响应后负荷

固定原负荷相同；前后均为单个测试回合的真实用户用电



f 电网购电与相邻小时跳变

最大 |Δ购电|：前 783.6 → 本次 516.4 kW；RMS：261.1 → 176.7 kW



最大购电跳变发生于：前一次 h2 → h3；本次 h2 → h3。RMS = sqrt(mean(Δ购电²))，仅计算日内相邻 23 次变化。
前后外生数据相同且三项环境噪声均为 0；SAC 训练探索仍有随机性。测试动作、价格、负荷与功率均未平滑。
本图比较整套配置，不能归因于单个改动；相同固定日的训练后测试不证明未见场景泛化或已收敛。
单位沿用本轮假设：澳分/kWh、kW、kWh；训练利润 AUD = 原始利润 ÷ 100。原始数据来源未核定货币单位。