

Số: 131 /CV - PTQĐ

Đắk Song, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v trả lời đơn kiến nghị của  
công dân

Kính gửi:

- UBND thị trấn Đức An;
- Bà Vũ Thị Hà thường trú tổ dân phố 4, thị trấn Đức An; huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 05/10/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song nhận được Phiếu chuyển số 203/PCĐ-TTr của Thanh tra huyện Đắk Song về chuyển đơn của bà Vũ Thị Hà thường trú tổ dân phố 4, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung: Thời gian qua do mưa nhiều nên lượng nước đổ về lớn đã gây xói mòn và sạt lở một đoạn dài rãnh thoát nước (bằng bê tông tường xây đá) làm nước tràn vào rẫy của gia đình bà gây hư hỏng tài sản, cây cối hoa màu tại vị trí Km 1867 khi xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua địa bàn huyện Đắk Song (có đơn kiến nghị kèm theo).

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện trả lời cụ thể như sau:

Ngày 15/10/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song đã phối hợp với UBND thị trấn Đức An và bà Vũ Thị Hà tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa tại vị trí Km 1867 đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, cụ thể như sau: Vị trí công tại Km 1867 đường Hồ Chí Minh (nằm bên trái tuyến) đây đã được xây dựng hệ thống thoát nước và mương dẫn dòng xuống hạ lưu kết cấu bê tông, tường xây đá hộc. Tuy nhiên do mưa lớn giữa đường mương thoát nước đã sạt lở một hố rộng 1m, sâu 2m, cách mặt đường Quốc lộ 14 khoảng 100m dẫn đến sạt lở dọc theo mương thoát nước xuống hạ lưu khoảng 100m đất của bà Vũ Thị Hà. Bà Vũ Thị Hà đề nghị khắc phục, sửa chữa và đổ đất những chỗ bị sạt lở (có Biên bản làm việc kèm theo).

Mặt khác, việc khắc phục, sửa chữa rãnh thoát nước bị sạt lở, hư hỏng cũng như khắc phục những thiệt hại của hộ dân nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị bà Vũ Thị Hà gửi đơn đến Cục Quản lý đường bộ III theo địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được giải quyết.

**\* Đề xuất:** Để đảm bảo tính ổn định, lâu dài tuyến đường Hồ Chí Minh và tránh thiệt hại về đất và cây cối hoa màu của người dân. Trung tâm Phát triển quỹ


đất huyện Đắk Song kính đề nghị Cục quản lý đường bộ III tổ chức kiểm tra, khắc phục những đoạn rãnh thoát nước đã sạt lở trên địa bàn huyện Đắk Song.

Trên đây là ý kiến trả lời của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện về đơn kiến nghị của bà Vũ Thị Hà ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBND huyện (b/c);
- Cục Quản lý đường bộ III (p/h);
- Thanh tra huyện (t/d);
- Ban tiếp công dân (đ/b);
- Lưu VT (H).

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ĐỨC CƯỜNG**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN LÀM VIỆC**

V/v Kiểm tra, xác minh thực địa theo đơn kiến nghị của bà Vũ Thị Hà khi xây dựng cống tại Km 1867 Đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn đi qua địa bàn thị trấn Đức An huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hôm nay vào lúc 14 h 30 ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại vị trí cống Km 1867 đường Hồ Chí Minh đoạn qua tổ dân phố 5..., thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, chúng tôi gồm có;

**I. Thành phần tham dự:**

1. Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện:

- Ông: Trần Đức Cường

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ông/bà: Đinh Thị Hồng.....

- Chức vụ: Nhân viên

2. Đại diện Thanh tra huyện:

- Ông/bà: ..... - Chức vụ: .....

3. Đại diện UBND thị trấn Đức An:

- Ông : Vũ Văn Dũng..... - Chức vụ: Phó chủ tịch.....

- Ông /bà Trần Thị Bích Thủy - Chức vụ: Đã chính.....

4. Bà Vũ Thị Hà ..... chồng là Nguyễn Xuân Miền.....  
..... <SDT 01649 114 011>.....

**II. Nội dung:** Kiểm tra, xác minh thực địa theo đơn kiến nghị của bà Vũ Thị Hà khi xây dựng cống tại Km 1867 Đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn đi qua địa bàn thị trấn Đức An, huyện Đắk Song.

+ Ý kiến của các bên tham gia:

..... Qua kiểm tra, xác minh thực địa tại vị trí  
..... cống tại Km 1867 Đường Hồ Chí Minh < Đại diện  
..... UBND Thị trấn Đức An, nằm phía bên trái huyện >  
..... đã được xây dựng bằng bê tông tương ứng xây đá hộc  
..... xuống hạ lưu. Tuy nhiên do mưa lớn đá làm  
..... rơi mòn, sai lệch mặt hồ giữa đường mương thoát  
..... nước sâu khoảng 2m, rộng 1m, cách mặt đường  
..... Quốc lộ 14 khoảng 10m, qua đó làm sai lệch

~~Sắp~~ một bên là sẽ xây đá xuống hạ lưu  
khoảng 100m đá xuống hạ lưu.

\* ý kiến hộ gia đình là vũ Thái Hà:

- Đề nghị khắc phục, sửa chữa chỗ bị sạt lở  
và đá dất chỗ đá bị sạt lở cho hộ gia đình





Biên bản kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày, đã đọc lại cho các bên tham dự  
nghe và thống nhất ký tên vào biên bản./.

NGƯỜI LẬP BB

TT PTQĐ HUYỆN

THANH TRA HUYỆN


  
Đinh Thị Hồng

  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
TRẦN ĐỨC CƯỜNG

UBND TT ĐỨC AN

HỘ GIA ĐÌNH

  
PHÓ CHỦ TỊCH  
Vũ Văn Dũng

  
Vũ Thị Hòa