

Số: 220 /CV - BQL

Đắk Song, ngày 16 tháng 12 năm 2019

V/v giải quyết đơn kiến nghị
của công dân

Kính gửi:

- Thanh tra huyện;
- UBND thị trấn Đức An;
- Ông Nguyễn Văn Phong thường trú tổ dân phố 3, TT Đức An; huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 10/12/2019, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song nhận được Công văn số 115/UBND-TTr của UBND huyện Đắk Song về việc giải quyết đơn của công dân.

Nội dung: Ông Nguyễn Văn Phong cùng bà con xóm đập thống nhất đổ đoạn đường từ chân đập lên hết dốc bằng bê tông chiều dài 150 m, rộng 4m sâu 20 cm với số tiền bà con bỏ ra là 250 triệu đồng. Ông đề nghị nhà nước xem xét, giải quyết hỗ trợ phần nào về kinh phí đoạn đường cho bà con khi xây dựng Đường vành đai phía Đông huyện (có đơn kèm theo).

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện trả lời cụ thể như sau:

Dự án Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, quy mô đầu tư là công trình giao thông miền núi- cấp IV ; tổng chiều dài tuyến 9.200m (Chiều dài trục chính 7.740m và chiều dài trục phụ 1.460m).

Trục phụ số 2 có chiều dài 472,61m, trong đó đầu tuyến với trục chính (trục 1) cuối tuyến là Đập Đắk R'Lon với kết cấu mặt đường Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 20cm, móng đá dăm loại 1 (Dmax=25) dày 15cm lu lèn K>0.98 ; lè cấp phối dày 20 đầm chặt K>0.95. Rãnh thoát nước hình thang bán lắp ghép...Như vậy đường vành đai phía Đông đoạn trục số 2 xây dựng theo hiện trạng tuyến đường đã có sẵn và thi công những đoạn chưa đổ bê tông để đấu nối với những đoạn đã có mặt đường bê tông. Ngoài ra chỉ gia cố lại phần rãnh thoát nước (theo Quyết định số 12 /QĐ-SXD, ngày 17/0/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đầu tư xây dựng công trình).

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất về đơn của ông Nguyễn Văn Phong ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND huyện (b/c);
- Lưu VT.

BAN QLDA VÀ PTQĐ



PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC CƯỜNG