

# Report for Hilton Manyata

Date:25/07/2025

## Quality Report

Parameter	Avg Value	Min Limit	Max Limit	Exceedence
ph	6.73	6.5	7	-
Temp	27.79	27	29	-
BOD	8.29	7.465	12.5523	-
COD	19.11	18.245	21.7527	-
TSS	10.54	9.567	13.6437	-
cumulatingFlow	0.00	-	-	-
flowRate	0.00	-	-	-
energy	0.00	-	-	-
voltage	0.00	-	-	-
current	0.00	-	-	-
power	0.00	-	-	-
weight	0.00	-	-	-

## Energy Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption kWh
STP-energy	588374.44	588959.44	585.00

## Water Quality Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
ETP outlet	0.00	0.00	0.00
STP inlet	2895.10	2981.80	86.70
STP acf outlet	3275.60	3275.60	0.00
STP uf outlet	5783.80	5783.80	0.00
STP softener outlet	3007.00	3045.40	38.40
STP garden outlet 1	1698.60	1698.60	0.00

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
STP garden outlet 2	0.00	0.00	0.00