

# Report for Hilton Manyata

Date:13/05/2025

## Quality Report

Parameter	Avg Value	Min Limit	Max Limit	Exceedence
ph	7.06	6.6	7.7	-
Temp	29.50	29	30	-
BOD	8.86	7.87	9.564	-
COD	17.95	16.4144	19.733	-
TSS	10.15	8.567	12.924	-

No energy report available.

## Water Quality Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
ETP outlet	0.00	0.00	0.00
STP inlet	2242.60	2303.70	61.10
STP acf outlet	2782.20	2837.50	55.30
STP uf outlet	1380.10	1464.90	84.80
STP softener outlet	3641.10	3712.60	71.50
STP garden outlet 1	1587.90	1587.90	0.00
STP garden outlet 2	432.10	451.30	19.20