

Report for Hilton Manyata

Date:24/06/2025

Quality Report

Parameter	Avg Value	Min Limit	Max Limit	Exceedence
ph	6.73	6.5	7	-
Temp	27.95	27	29	-
BOD	9.63	7.465	13.564	-
COD	20.17	18.245	27.5116	-
TSS	10.84	9.567	14.386	-
cumulatingFlow	0.00	-	-	-
flowRate	0.00	-	-	-
energy	0.00	-	-	-
voltage	0.00	-	-	-
current	0.00	-	-	-
power	0.00	-	-	-
weight	0.00	-	-	-

Energy Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption kWh
STP-energy	572818.13	572954.88	136.75

Water Quality Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
ETP outlet	0.00	0.00	0.00
STP inlet	6459.00	6.60	6452.40
STP acf outlet	3275.60	3275.60	0.00
STP uf outlet	4050.60	4211.20	160.60
STP softener outlet	767.00	868.10	101.10
STP garden outlet 1	1629.30	1629.30	0.00

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
STP garden outlet 2	670.40	670.40	0.00