

Report for Embassy Golflinks - Torrey Pines

Date:23/06/2025

Quality Report

Parameter	Avg Value	Min Limit	Max Limit	Exceedence
ph	6.44	5.800000191	7.570000172	-
TURB	1073.89	1.00999999	4001	-
Temp	28.23	26.43000031	28.43000031	-
BOD	25.86	5	334.0700073	-
COD	56.02	25	527.8800049	-
TSS	19.12	7	197.0800018	-
cumulatingFlow	0.00	-	-	-
flowRate	0.00	-	-	-
energy	0.00	-	-	-
voltage	0.00	-	-	-
current	0.00	-	-	-
power	0.00	-	-	-
weight	0.00	-	-	-

No energy report available.

Water Quality Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
STP outlet	275889.91	276565.69	675.78
STP inlet	184989.50	185463.09	473.59