

Report for Hilton Manyata

Date:23/05/2025

Quality Report

Parameter	Avg Value	Min Limit	Max Limit	Exceedence
ph	6.99	6.6	7.7	-
Temp	27.72	27	30	-
BOD	7.63	7.465	8.9211	-
COD	19.25	17.5857	20.4163	-
TSS	10.67	8.567	11.3489	-

No energy report available.

Water Quality Report

Station	Initial Reading	Final Reading	Consumption m3
ETP outlet	3275.40	3275.40	0.00
STP inlet	3207.30	451.30	2756.00
STP acf outlet	3275.40	3275.40	0.00
STP uf outlet	2292.30	2382.10	89.80
STP softener outlet	4387.10	451.30	3935.80
STP garden outlet 1	1587.90	1587.90	0.00
STP garden outlet 2	451.30	451.30	0.00