

Чек-лист проверки жилого городка на соответствие санитарно-гигиеническим и бытовым условиям

Наименование ДО/ ПО

Дата: «___» __ 20__ г.

Структурное подразделение ДО/ ПО (цех, участок)

Проверяемый объект ДО/ ПО

№	Требование	Соответствие (да/ нет/не применимо)	Примечания
Вопросы 1 - 6 применяются для допуска любого жилого городка			
1	В жилом городке оборудованы исправные теплые туалеты заводского изготовления с необходимым количеством кабин (из расчета - не менее 1 изолированная кабина на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке)		
2	Сушка спецодежды и спецобуви (в том числе замасленной и замасленной) организована в выделенных в специальных помещениях/модульных зданиях, оборудованных в соответствии с проектом		
3	Имеются документы (выкопировка из проекта, др.), подтверждающие, что используемое в капитальном здании помещение для сушки, не оборудованное сушильными шкафами, предусмотрено проектом и рассчитано на количество мест для сушки, равное не менее, чем 90% от числа мест для проживания, или на иное документально обоснованное количество, достаточное для данного городка		
4	Имеются документы (паспорт завода изготовителя/руководство по эксплуатации) подтверждающие, что используемые модульные здания/ здания мобильные /сушильные шкафы предназначены для сушки одежды и обуви и рассчитаны на количество мест для сушки равное не менее, чем 90% от числа мест для проживания, или на иное документально обоснованное количество, достаточное для данного городка		
5	В жилом городке (кроме жилых городков объектов бурения, ТКРС) имеются исправные душевые кабины/лейки в количестве не менее, чем 1 душевая кабина / 1 лейка на каждые 15 мест для проживания		
6	В жилом городке объекта бурения, ТКРС имеются исправные душевые кабины/лейки в количестве не менее, чем 1 душевая кабина / 1 лейка на каждые 15 человек наибольшей рабочей смены		
Вопросы 7-18 применяются для допуска жилого городка, реализуемого/реализованного в рамках крупного капитального проекта, впервые рассмотренного ИК после 2019г.			
7	Приказ/распоряжение о назначении ответственного за исполнение требований социально-бытовых условий в ДО актуален		
8	Схема размещения ВЖГ Подрядчика согласована (ответственным за соблюдение социально-бытовых условий в ДО)		
9	Площадь помещений для проживания составляет не менее 4,3 м ² на каждого проживающего, что документально (проект, паспорт на вагон-дом и др.) подтверждено (в площади проживания в вагон-домах учитывается общая площадь вагон-дома, включая душевые и туалеты, без учета площади производственных, служебных и подсобных помещений: сушилок, кладовых и др.)		
10	Для каждого заселяющегося/проживающего в жилом городке оборудовано отдельное койко-место		
11	В жилом городке организован сбор хозяйственно-бытовых стоков (стоки из туалетов, душевых, умывальников, столовых) в герметичный септик или централизованную систему канализации		
12	В жилом городке утилизация хозяйственно-бытовых стоков организована способом, указанном в проекте строительства объекта		

13	Для установки обезвреживания твердых коммунальных отходов (при ее наличии) имеется положительное заключение Государственной экологической экспертизы и природоохранная разрешительная документация		
14	При отсутствии в жилом городке установки для обезвреживания твердых коммунальных отходов имеется действующий договор на утилизацию/обезвреживание отходов с лицензированным полигоном ТБО и/или специализированной организацией		
15	В жилом городке имеется оборудованное отдельное от мест проживания помещение для приема пищи, площадь помещения для питания соответствует нормативу на одно посадочное место: - в передвижных вагон-столовых не менее 1,02 м ² - в стационарных столовых не менее 1,6 м ²		
16	Каждый работник, привлекаемый к приготовлению пищи, имеет квалификационное свидетельство/диплом повара/помощника повара или аналогичных профессий, подтверждающих право приготовления пищи		
17	Каждый работник, привлекаемый к приготовлению пищи, имеет Личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе по результатам медицинского обследования и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, защищенной голографическим знаком		
18	Сроки очередного медицинского осмотра каждого работника, привлекаемого к приготовлению пищи, указанные в разделе V Личной медицинской книжки, и его сроки очередной профессиональной гигиенической подготовки, указанные в разделе XII Личной медицинской книжки, не наступили		

Результат проверки: _____
(допущен к эксплуатации/ не допущен к эксплуатации)

Ответственный за соблюдение социально-бытовых условий в ДО _____
(ФИО, должность, подпись)