

Критерии отбраковки строительных лесов/ подмостей/ вышек-тур/ лестниц	
Отбраковка лесов, подмостей, вышек-тур	Отбраковка при несоответствии одного из следующих пунктов :
	1. Настил: - закреплен; - без выступов по пути передвижения (с ровной поверхностью, без укладки элементов настила внахлест); - не имеет явных повреждений (трещины, прогибы, пропуски элементов, дыры, видимые деформации крепежных замков и др.), которые могут привести к обрушению
	2. Несущие элементы: - без деформации, не имеют механических повреждений, коррозии уходящей вглубь металла, следы заводской/ повторной сварки, следы ремонта (наложение дополнительных клепок, заводские болтовые соединения, явно видимое применение элементов другого производителя и пр.)
	3. Узлы крепления: - скобы, стяжки, хомуты и др. без видимых деформаций; - резьба гаек, шпилек, болтов без видимых механических повреждений
	4. Опорные элементы: - башмаки, винтовые опоры, домкраты, колёса и т.п. без видимых деформаций, следы заводской/повторной сварки, следы ремонта (наложение дополнительных клепок, заводские болтовые соединения и пр.); - опорные элементы смонтированы в полном объеме согласно паспорту/РЭ ЗИ - монтаж опорных элементов произведен на поверхность с достаточной несущей способностью
	5. Точки опоры: - расположены на подкладках (если иное не указано паспортом/ руководством по эксплуатации); - полностью контактируют с опорной поверхностью по всей площади; - положение подкладки исключает самопроизвольное сползание с нее опоры лесов; - исключено проседание в грунт
	6. Крепления: - строительные леса высотой более 4-х метров, закреплены к несущим конструкциям если иное не предусмотрено паспортом / руководством по эксплуатации завода-изготовителя лесов; - вышки туры высотой более 4 метров, закреплены к несущим конструкциям или с помощью диагональных опор, если иное не предусмотрено паспортом / руководством по эксплуатации завода-изготовителя вышки-туры
	7. На лесах, подмостях, вышках-турах не установлены конструктивные элементы согласно ППРВ/ Схемы установки лесов/ Паспорту завода-изготовителя
Отбраковка лестниц	Отбраковка при несоответствии одного из следующих пунктов :
	1. Отсутствуют видимые повреждения (трещины, видимые деформации, прогрессирующая коррозия (коррозия, уходящая вглубь металла), следы повторной сварки, отсутствующие элементы и др. механические повреждения)
	2. Для установки на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах надеты исправные башмаки (без видимой деформации) из резины или другого нескользкого материала
	3. Для установки на земле на нижних концах приставных лестниц и стремянок установлены исправные (без видимой деформации) оковки с острыми наконечниками
Паспорт барьеров области происшествий ПБ «Происшествия при проведении работ на высоте/ при нахождении на высоте»	

