CENTRO PER L'INNOVAZIONE, LA PRODUZIONE E LA FORMAZIONE MULTIMEDIALE "PIAZZA DEI MESTIERI 2"

VIA J. DURANDI 10, TORINO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

NORME PREVENTIVE
- è vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutte le parti dell'edificio
- non manomettere estintori e gli altri dispositivi di sicurezza

IN CASO DI EMERGENZA
- mantenere la calma
- seguire le istruzioni del personale


IN CASO DI INCENDIO O DI FUMO NEL PIANO
- avvertire il personale e segnalare l'incendio (in caso di necessità richiedere l'intervento dei vigili del fuoco come da piano di emergenza)
- allontanarsi dalla fonte di pericolo
- tentare l'estinzione dell'incendio, solo se adeguatamente formati ad intervenire nei casi ritenuti di minima entità per contenere e/o eliminare la causa che ha prodotto l'emergenza e in particolare: estinguere l'eventuale principio d'incendio utilizzando l'estintore adeguato e prestare i primi soccorsi ad eventuali infortunati
- non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettroniche in tensione

IN CASO DI INCENDIO NELLA VOSTRA STANZA
- allontanare materiale combustibile e/o infiammabile dalla fonte di pericolo
- circoscrivere l'incendio solo nel caso in cui questo non comporta rischi per la vostra e altrui incolumità
- avvertire immediatamente il personale
- uscire immediatamente senza perdere tempo e chiudendo la porta

IN CASO VENGA IMPARTITO L'ORDINE DI EVACUAZIONE
- lasciare il luogo di lavoro e di seguito il piano seguendo i cartelli indicatori
- evitare di correre e gridare
- in caso di impossibilità alla deambulazione attendere i soccorsi già predisposti dal personale
- è vietato in ogni caso prendere iniziative di alcun genere: esse potrebbero compromettere la propria ed altrui incolumità

LEGENDA

- VOI SIETE QUI
- US _ mod. — USCITA DI EMERGENZA IN PIANO
- US _ mod. — USCITA DI EMERGENZA VERSO IL BASSO
- PERCORSO DI ESODO
- PULSANTE DI SGANCIO ELETTRICO
- MURATURA REI 60
- MURATURA REI 120
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- INTERRUTTORE GENERALE ACQUA
- VALVOLE DI CHIUSURA ACQUA
- PULSANTE DI ALLARME ANTINCENDIO
- ESTINTORE A CO_2
- ESTINTORE A POLVERE
- IDRANTE A CASSETTA UNI 45
- IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
- IDRANTE A COLONNA UNI 70
- ATTACCO MOTOPOMPA VVF
- RIVELATORE DI FUMO FOTOOTTICO
- CENTRALE INCENDIO ANALOGICA
- QUADRO ELETTRICO
- PUNTO DI RACCOLTA



NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

PIANTA PIANO PRIMO

Aggiornato al 30.01.2024