

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

NUMERO:
SEMC-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO	
Detectores de monóxido de carbono marca YEZON, Modelo YZ3312S de 24VDC con protección IP65, programable 0-200 ppm	CANT. 2.00
Tablero eléctrico de fuerza y control para 01 Jet Fan , 01 Extractor y 01 Inyector Axial	2.00

Se entregan completamente instalados los equipos y sistemas, habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes

Lima, 26 de Junio del 2026


Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
DVN S.A.C.
EL PROPIETARIO
(firma y sello)


MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042

EL PROVEEDOR
(firma y sello)

NO SE REALIZO LA PRUEBA DEL SISTEMA


EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPE
Supervisor de Obra


JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General