

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS

NUMERO:
SVV-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
**URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACION DE VESTIBULOS	CANT.
Centrifugo en Gabinete marca Systemair, modelo KVB 22 -22 de 9659 CFM. Equipado con motor a 380V/60HZ/3F de 3 KW. No Incluye Cableado eléctrico desde los motores hasta el Tablero.	1.00
Centrifugo en Gabinete marca Systemair, modelo KVB 15 -15 de 4745 CFM. Equipado con motor a 380V/60HZ/3F de 2.2 KW. No Incluye Cableado eléctrico desde los motores hasta el Tablero.	1.00
Centrifugo en Gabinete marca Systemair, modelo KVB 18 -18 de 6493 CFM. Equipado con motor a 380V/60HZ/3F de 3 KW. No Incluye Cableado eléctrico desde los motores hasta el Tablero.	1.00
Sensor de humo para ductos marca "AP CONTROLS" modelo SL-2000 a 220V	2.00
Ductos metálicos fabricados en plancha galvanizada.	1.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 18" x 10"	12.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 22" x 12"	12.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 32" x 32"	1.00
Filtros de Aire Medida de 42" x 40" x 1"	1.00
Filtros de Aire Medida de 36" x 34" x 1"	1.00
Damper de Alivio	1.00
Tablero eléctrico de fuerza y control para 02 Inyectores centrifugo y 01 Extractor centrifugo	1.00

Se entregan completamente instalados los equipos y sistemas, habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes

Lima, 26 de Junio del 2026


Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
DVNS A.C.
EL PROPIETARIO
(firma y sello)


EDUARDO JOSÉ VILLANUEVA PRÍNCIPE
Supervisor de Obra

EL PROVEEDOR
(firma y sello)


JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General