

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERÍAS

NUMERO: IMT-1225-26

Fecha: jueves, 18 de Junio de 2026

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Lijado de Tuberías

Pintado de Tuberías con una Mano de Anticorrosivo

Traslado, Trazos, Replanteo, Corte, Biselado y Ranurado de Tuberías

Para Tuberías Enterradas

Excavación, conformación de cama de apoyo y nivelación de zanja

Unión de tuberías con restricción mecánica StarGrip para PVC

Transición mediante kit adaptador de brida en hierro dúctil para C-900, para válvulas OS&Y de sectorización

Prueba Hidrostática acorde a norma 200 psi / 2 horas

Para Tuberías Aéreas

Anclaje de Soportes y Colgadores a la estructura usando tacos de Expansión

Unión de Tuberías Aéreas con Coples Ranurados Rígidos y Flexibles

Prueba Hidrostática acorde a norma 200 psi / 2 horas

Pintado de Tuberías con segunda Mano de Anticorrosivo

Pintado de Tuberías con dos Manos de Acabado esmalte sintético color Rojo

Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐

Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐

Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐
Conforme	☒	No Conforme	☐

Los Trabajos concluyeron satisfactoriamente, firmando las partes en señal de conformidad.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
PROPIETARIO
(Firma y Sello)

ALEJANDRO BRAULIO
CHUMPITAZ MARCHAN
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 177342

PROVEEDOR
(Firma y Sello)

EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPE
Supervisor de Obra

JUSSEF ASAAD LIBAN ABI ROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General